Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«29» июля 2022 г.

Регистрационный № 23-08-2022-010371

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида № 2 станицы Новопокровской муниципального образования Новопокровский район

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида № 2 станицы Новопокровской муниципального образования Новопокровский район

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022304421842 ИНН: 2344012248

Место нахождения объекта защиты:
353020, край Краснодарский, р-н Новопокровский, ст-ца Новопокровская, ул Первомайская, Дом 76

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
12.06.1955

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы,

		спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	928
1.6.	Объем здания, куб. м	4155
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС «Гранд-Магистр-12», ПАК «Стрелец-мониторинг» с выводом сигнала на пульт 125 ПСЧ 14 ПСО ФПС ГПС ГУМЧС России по Краснодарскому краю. Речевая система оповещения о пожаре: 9 стационарных громкоговорящих устройств, планы эвакуации. До пожарного гидранта 89 м .
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	

QB = 0,0013 [1 - (0.8658 + (1 - 0,8658) 0,99838)] = 2,826 • 10-7 Результаты расчета показывают, что индивидуальный пожарный риск для данного сценария не превышает значения, установленного Федеральным Законом № 123-ФЗ. Перечень противопожарных мероприятий, направленных на выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, при которых значение расчетной величины индивидуального пожарного риска поддерживается на нормативном уровне. 1. На объекте предусмотрено выполнение исходных данных принятых в расчете по оценке пожарного риска, а также требований пожарной безопасности, установленных: - техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным Законом «О техническом регулировании»; - нормативными документами по пожарной

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	безопасности (в части не противоречащей КИМ); 2. В здании предусматривается система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 3 типа, которая должна соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности; 3. Все помещения объекта (кроме помещений: с мокрыми процессами; венткамер, насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток) оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности; 4. Пожарная сигнализация предусматривается с дублированием сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (при наличии технической возможности со стороны службы «01»); 5. Для этажей здания разрабатываются и вывешиваются на видных местах планы эвакуации людей в случае пожара, выполненные в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009*; 6. Разрабатывается и согласовывается в установленном порядке план предварительных действий пожарных подразделений при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ (оперативный план пожаротушения); 7. Этажи здания должны быть обеспечены удвоенным, относительно требуемого, количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями); 8. Пути эвакуации здания оборудовать элементами фотолюминесцентной эвакуационной системы в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009*. Подлежат обозначению следующими знаками: - места установки ручных пожарных извещателей (знак F10); - места установки огнетушителей (знак F04); - места установки телефона для использования при пожаре (знак F05); - на путях эвакуации предусматривается установка эвакуационных знаков (знаки Е03 и Е04); 9. Объект должен быть расположен на расстоянии от пожарной части, обеспечивающем прибытие подразделений в пределах нормативного времени; 10. На стадии эксплуатации предусматривается заключение договора на обслуживание систем противопожарной защиты с организацией имеющей лицензию МЧС России на право выполнения данных работ; 11. Двери лестничных клеток, а также двери помещений выходящих в поэтажные коридоры предусматривается обеспечить исправными устройствами для самозакрытия; 12. Для обеспечения ликвидации первоначальных загораний и локализации пожара должна быть организована работа по обучению персонала, в функциональные обязанности которого входит обеспечение эвакуации людей при пожаре и тушение пожара первичными средствами пожаротушения. Все сотрудники (ответственные за пожарную безопасность) должны пройти обучение действиям (по программам пожарно-технического минимума в специализированной организации, имеющей лицензию на право обучения): - по предупреждению возможных пожаров; - по тушению пожаров первичными средствами пожаротушения; - по эвакуации при пожаре.
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 0 рублей 00 копеек			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно - планировочным и конструктивным решениям »(п. 5.2.2, таблица 2)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13.130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (п.4.1, 4.2, таблица 2)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно - планировочным и конструктивным решениям». (п. 7.1, 8.1)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п.4, 5, 6.7.10, таблица 12)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ. (п.4.2, 4.3, 5.1, 5.2)	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно - планировочным и конструктивным решениям (п.5.2, 8.1)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. (п.3, 4) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности» (п.5.1, 6.1)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности» (п.6.1)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении противопожарном режиме»(вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»). Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»(утверждены приказом МЧС России от 18.11.2021г. №806) Федеральный	Выполняется

		закон от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности »(с изменениями и дополнениями)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.