

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«08» августа 2022 г.

Регистрационный № 23-08-2022-010868



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

нежилое здание конторы и правления (литер А)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1072308003063

ИНН: 2308128945

Место нахождения объекта защиты:

353265, край Краснодарский, р-н Северский, пгт Черноморский, ул Промышленная,
Здание 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

03.10.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов

1.4.	Высота здания, м	7							
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	568							
1.6.	Объем здания, куб. м	3969							
1.7.	Количество этажей	2							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация, СОУЭ, пожарный водоём							
<p>2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>обеспечено допустимой величиной пожарного риска $4,09 \cdot 10^{-7}$</p>									
<p>3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>страховой полис №GAZX12211088082000</p>									
<p>4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>				Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется							

		безопасности" , Статьи 2; 69-75 СП 4.13130.2013, Пункты 4.1-4.15, 5.3.2-5.3.4, 6.1.15-6.1.17, 6.7.20.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной безопасности" , Статьи: ч.8 98, 99 СП 8.13130.2020 пункт: 5.1.2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной безопасности" , Статьи: 90 ч7, ст. 98 СП 4.13130.2013 Пункты: 8.2, 8.6	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной безопасности" , СП 4.13130.2013 пункты: 6.1.2, 6.1.5, 6.1.40-6.1.46, 6.2.1, 6.2.10 СП 2.13130.2012 пункты 6.1.1, 6.6.1 табл. 6.1, 6.9	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной безопасности" , Статьи: 2, 53, 89 СП 1.13130.2020 Пункты: 4.18, 4.19, 6.2.2, 6.5.3, 6.5.6, 6.5.14.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной безопасности" , Статьи: 2, 53, 59, 60, 62, 63, 82, 84-86, 88-89, 91 СП 1.13130.2020 пункты: 4.3.1, 4.2.1-4.2.6, 4.3.1 -4.3.1 СП 4.13130.2013 Пункт: 8.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной безопасности" , Статьи:54, 83, 91, 103; СП 3.13130.2020 пункты: 2, 3.5, 4.2.1 СП 484.1311500.2020	Выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пункты: 3.6, 3.25, 3.26, 6.1.1-6.1.6. СП 6.13130.2013 пункты 6.5.24, 6.8.34	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 486.1311500.2020 пункты: 3.25, 3.26, 3.6, 6.1.1-6.1.16	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" пункты: 2-3, 5, 9, 11, 12, 14, 16-18, 27, 31, 54,60, 209, 392-394, 397, 400, 407, 409, 411	Выполняется