

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«19» августа 2022 г.

Регистрационный № 23-08-2022-011553



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа
искусств № 7 муниципального образования город Краснодар

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципального учреждения дополнительного образования Детской школы
искусств № 7 муниципального образования город Краснодар

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022301439093

ИНН: 2309076827

Место нахождения объекта защиты:

350058, край Краснодарский, г Краснодар, ул Бургасская, Дом 65

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

28.02.2005

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	368

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	1286
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Адресная автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией (приемно-контрольный прибор "Болид", извещатели пожарные дымовые ДИП-34А, извещатели пожарные ручные ИПР-513-3А, громкоговоритель настенный 5 Вт АС-2-2 "Сибирский Арсенал", оповещатель звуковой "Гром-12", прибор управления системой речевого оповещения "РОКОТ-2", оповещатели световые пожарные - табло "Выход" - 3, указатели направления движения при эвакуации), планы эвакуации и КАСОБО ПБ "Стрелец-Мониторинг", сигнал выведен на пульт ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Мира, 56); система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре отсутствует, внутренний и наружный пожарные водопроводы отсутствуют.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются	

	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Расчетная величина индивидуального пожарного риска равна $7,52 \cdot 10^{-8}$, что меньше нормативного значения $1 \cdot 10^{-6}$ и соответствует требуемым значениям. Системы противопожарной защиты: система пожарной сигнализации (вероятность эффективного срабатывания системы 0,8); система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (условная вероятность эффективного срабатывания системы 0,8); наличие первичных средств пожаротушения.			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
50000 (пятьдесят тысяч) рублей.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.4.3, табл.1, п.5.2; ст.69 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п.5.2, табл.2 гл.15.ст. 68; гл.22. ст. 99 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.8.1, 8.2, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 гл.19. ст.90 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о	Выполняется

		требованиях пожарной безопасности"	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 п. 4.2, 4.3, 4.13 гл.9.ст.29;ст.32 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	гл.14. ст.53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 п. 8.1, 8.6, 8.8, 8.9 СП 2.13130.2020 п. 5.4.16 гл.17.ст.76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 5.13130.2009, п. 13.1.1, 13.2.1, 13.3,13,4, 13.13.2, 13.14.5, 13.14.6, 14.1, 15, 16 табл.А1 СП 3.13130.2009 п. 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 5.3, 5.5, таб.1, таб.2 СП 7.13130.2013 п.7.3 СП 8.13130.2020 п.5.2 гл.14.ст.62 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	СП 5.13130.2009, приложение А, табл.А.1 СП 7.13130.2009 п.7.3 гл.31.ст.137 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 3 1479) «О противопожарном режиме» Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (последняя редакция)	Выполняется