

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«02» сентября 2022 г.

Регистрационный № 23-08-2022-012169



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Торговый центр ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО КЭШ ЭНД
КЕРРИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700272148

ИНН: 7704218694

Место нахождения объекта защиты:

350010, край Краснодарский, г Краснодар, ул Ростовское Шоссе, Дом 30

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

08.12.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	14472
1.6.	Объем здания, куб. м	144994
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

	<p>опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)</p>	
1.9.	<p>Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>1. Система автоматической пожарной сигнализации адресного типа. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа. 3. Система вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением через дымовые люки. 4. Система внутреннего противопожарного водопровода водонаполненная (под давлением). 5. Система наружного противопожарного водопровода низкого давления с подземными пожарными гидрантами, установленных на кольцевую линию водопровода. 6. Автоматическая установка пожаротушения (спринклерная система, установки порошкового пожаротушения модульного типа, газовая система пожаротушения и установка пожаротушения тонкораспыленной водой)</p>
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
	<p>$Q_v = 1,315 \cdot 10^{-7}$ Комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска: - здание объекта предусматривается II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0; - предусматривается деление площади пожарного отсека торгового комплекса на секции площадью до 12000 м² одним из</p>	

способов, либо их комбинацией: • противопожарной перегородкой 1-го типа с орошением от спринклерных оросителей, установленных через 1 м на расстоянии 0,5 м от перегородки; • противопожарной перегородкой с пределом огнестойкости не менее EI 150; • дренчерными завесами в две линии на расстоянии 0,5 м с расходом воды не менее 1 л/(с-м), расположенными над зоной шириной не менее 4 м, с ограничением удельной пожарной нагрузки до 50 МДж/м², в сочетании с противодымными экранами (шторами) из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI15. Высота размещения экранов (штор) определяется расчетом. - здание объекта предусматривается оборудовать автоматической установкой водяного спринклерного пожаротушения с интенсивность орошения 0,24 л/с*м² при площади расчета расхода воды 240 м² и временем работы 1 час. За исключением помещений, в которых недопустимо использование воды в качестве огнетушащего вещества и помещений, указанных в п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009; - предусматривается установка по одному погружному насосу в каждой конструктивно выделенной части резервуара (в каждом резервуаре) одного назначения противопожарного запаса воды, в котором хранится 50 процентов от общего уровня противопожарного запаса воды одного назначения. А также предусматривается сообщение между конструктивно выделенными частями резервуара; - объект предусматривается оборудовать внутренним противопожарным водопроводом из расчета орошения каждой точки здания 3 струями с расходом 2,5 л/с на каждую; - объект оборудован системой противодымной защиты; - все помещения объекта оборудованы адресно-аналоговой системой пожарной сигнализации (за исключением помещений с мокрыми процессами (душевых, санузлов, охлаждаемых камер, помещений моек и т.п.), вент камер, насосных, бойлерных и других помещений инженерного оборудования при отсутствии в них горючих материалов), с выводом сигнала на пульт «01»; - здание объекта оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 3-го типа. - расход воды для целей наружного пожаротушения предусматривается не менее 40 л/с; - двери эвакуационных выходов из торгового зала оборудованы устройствами экстренного открывания «анти паника» в соответствии с ГОСТ Р 52750, за исключением дверей, не оборудованных запорными устройствами; - выходы на кровлю предусматриваются по вертикальным пожарным лестницам, расположенным по периметру здания на расстоянии не более 200 м друг от друга по периметру; - объект оборудован системой видеонаблюдения с выводом сигнала в помещение с круглосуточным дежурством дежурного персонала. - в качестве противопожарной преграды между зданием Объекта и трансформаторной подстанцией для ограничения распространения пожара установлена система дренчерного сухого трубопровода со стороны Объекта по фасаду на отметке 6 м от отметки пола. С наружной стороны участков стен здания Объекта предусматривается устройство горизонтального сухого трубопровода с дренчерными оросителями на длину трансформаторной подстанции до которой сокращено противопожарное расстояние, установленных на 6 м от отметки пола с выведенными патрубками (с заглушками) для подключения передвижной пожарной техники, выведенными на фасад здания, обозначенными световыми указателями. Водяная завеса (сухой трубой) предусматриваются в одну нитку с расходом не менее 1 л/с

<p>на погонный метр. стены между Объектом и трансформаторной подстанцией на длину и высоту выше 1 м трансформаторной подстанции, до которой сокращено противопожарное расстояние, установлена стена с пределом огнестойкости не менее REI 150.</p>			
3.	<p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
<p>300 000 руб. 00 коп. (Сертификат страхования АО «АИГ страховая компания», полис №P21D00059M)</p>			
4.	<p><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	<p>Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	
	<p>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>		
4.1.	<p>Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 69. СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 14.02.2020)): п.4.1, п. 4.2; п. 4.3; п. 4.4. Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Торгового центра ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» с приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструктурой (письмо МЧС 23-311-9-2 от 11.03.2016, заключение</p>	<p>Выполняется</p>

		нормативно-технического совета (протокол №16 от 03.03.2016); раздел №2	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 1 ст. 62, ч.1 ст. 99. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п. 48. СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (Приказ МЧС России от 30.03.2020 N 225): п.4.1; п.4.2; п.4.3; п. 4.4; п. 5.2, п. 5.4. Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Торгового центра ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» с приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструктурой (письмо МЧС 23-311-9-2 от 11.03.2016, заключение нормативно-технического совета (протокол №16 от 03.03.2016); раздел 6.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч.6 ст. 63, ст. 90. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п. 48, 71, 72. СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на	Выполняется

		<p>объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 14.02.2020)): п. 8.1; п. 8.4, п. 8.6; п. 8.7, п. 8.8; п. 8.9. Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Торгового центра ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» с приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструктурой (письмо МЧС 23-311-9-2 от 11.03.2016, заключение нормативно-технического совета (протокол №16 от 03.03.2016); раздел №2.</p>	
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 1) ст. 52, ч.1 ст. 53, ч. 2 ст. 56, ст. 58. СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 14.02.2020)): п. 5.5.2. СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151): п. 5.1.1; п. 5.1.2; п. 5.1.3; п. 5.2.1; п. 5.2.2; п. 5.2.3; п. 5.2.4; п. 5.2.5; п. 5.2.7; п. 5.3.1; п. 5.3.2; п. 5.4.1; п. 5.4.2; п. 5.4.3; п. 5.4.4; п. 5.4.7; п. 5.4.20; п. 6.7.1; п. 6.7.2, табл.6.11. Специальные технические условия по</p>	Выполняется

		<p>обеспечению пожарной безопасности Торгового центра ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» с приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструктурой (письмо МЧС 23-311-9-2 от 11.03.2016, заключение нормативно-технического совета (протокол №16 от 03.03.2016); раздел №3, 4.</p>	
4.5.	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч.2) ст. 52, ст. 53, ст. 89. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п.5, 9. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194): п.4.2.1, п.4.2.3, п.4.2.4, п.4.2.7, п.4.2.9, п.4.2.10, п.4.2.12, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.21, п.4.2.22, п.4.2.24, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.3.7, п.4.3.12, п.4.4.1, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.6, п.4.4.7, п.4.4.11, п.7.1.1, п.7.1.3, п.7.6.2, п.7.6.3, п.7.6.4, п.7.6.5, п.7.6.8. Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Торгового центра ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» с приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструктурой (письмо МЧС 23-311-9-2 от 11.03.2016, заключение нормативно-технического совета (протокол №16 от 03.03.2016); раздел 5.</p>	<p>Выполняется</p>
4.6.	<p>Обеспечение безопасности</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от</p>	<p>Выполняется</p>

	<p>пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара</p>	<p>22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 90. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п. 17; п. 26; п. 48. СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 14.02.2020)): п. 7.1. Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Торгового центра ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» с приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструктурой (письмо МЧС 23-311-9-2 от 11.03.2016, заключение нормативно-технического совета (протокол №16 от 03.03.2016); раздел 12.</p>	
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 51, ст. 52, ст. 54, ч. 2, 3 ст. 81, ст. 83, ст. 84, ч. 1 ст. 85, ст. 86, ст. 91. СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 173): п.3.1; п. 3.2; п. 3.3; п. 3.4; п. 3.5; п. 4.1; п. 4.2; п. 4.4; п. 4.8; п. 5.1; п. 5.3; п. 5.4; п.</p>	Выполняется

5.5; табл. 1; табл. 2. "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175): п.5.1.1, п. 5.1.2; п. 5.1.3, п.5.1.7, п.5.1.9, п.5.1.10, п.5.1.12, п.5.1.13, п.5.1.14, п.5.1.19, п.5.2.1, п.5.2.17, п.5.2.18, п.5.2.20, п.5.2.21, п.5.2.22, п.5.2.24, п.5.2.25, п.5.2.26, п.5.2.27, п. 5.3.1; 5.3.1.1; п.5.3.2.1; п.12.2.1, п.12.2.2, п.12.3.1, п.12.3.5, п.12.3.6, п.12.3.7, п.12.4.1, п.12.4.2, п.12.4.3, п.12.4.4, п.12.4.5, п.12.4.6 п.13.1.1, п.13.1.6, п.13.1.10, п.13.1.11, п.13.2.1, п.13.2.2, п.13.3.1, п.13.3.2, п.13.3.3, п.13.3.4, п.13.3.6, п.13.3.7, п.13.3.8, п.13.3.10, п.13.3.12, п.13.3.14, п.13.3.15, п.13.3.18, п.13.4.1, табл.13.3, п.13.5.1, п.13.5.2, п.13.5.3, п.13.5.5, п.13.13.1, п.13.13.2, п.13.13.3, п.13.14.1, п.13.14.2, п.13.14.5, п.13.14.6, п.13.14.7, п.13.14.8, п.13.14.10, п.13.14.11, п.13.14.12, п.13.15.1, п.13.15.2, п.13.15.3, п.13.15.4, п.13.15.5, п.13.15.7, п.13.15.13, п.13.15.14, п.13.15.15, п.13.15.16, п.13.15.17, п.14.2, п.14.4, п.15.1, п.15.2, п.15.3, п.15.10, п.16.1, п.16.2, п.17.1, п.17.2, п.17.3, Прил. А: А.1, А.2, А.3, А.4, А.6, А.9, , табл. 5.4, А.1, А.3, Прил. М: Табл. М.1, Прил. Н: Табл. Н.1, Прил. П: Табл. П.1 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» (Приказ МЧС России от 21.02.2013 N 116 (ред. от 12.03.2020)): п. 5.1;

		<p>п. 6.1; п. 6.2; п. 6.3; п. 6.4; п. 6.5; п. 6.8; п. 6.9; п. 6.10; п. 6.11; п. 6.12; п. 6.14; п. 6.16; п. 6.17; п. 6.18; п. 6.22; п. 6.23; п. 6.24; п.7.1, п. 7.2, п. 7.20.</p> <p>СП 8.13130 «"Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (Приказ МЧС России от 30.03.2020 N 225): п.4.1; п.4.2, п.4.4, п.4.5. СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования" (Приказ МЧС России от 27.07.2020 N 559): п. 6.2.1; п. 6.2.3; п. 6.2.4, п.6.2.8.</p> <p>Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Торгового центра ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» с приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструктурой (письмо МЧС 23-311-9-2 от 11.03.2016, заключение нормативно-технического совета (протокол №16 от 03.03.2016); раздел 6, 7, 8.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.83, ст. 84; ст. 85.</p> <p>"СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175): 13.14.1; п. 13.14.2; п. 13.14.5; п. 13.14.6; п. 13.14.7; п. 13.14.9; п. 13.14.10; п. 13.15.1; п. 13.15.2; п.</p>	Выполняется

		<p>13.15.3; п. 13.15.4; п. 13.15.5; п. 13.15.6; п. 13.15.7; п. 13.15.13; п. 13.15.14; п. 13.15.15; п. 14.2; п. 14.5; п. 15.1; п. 15.10. Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Торгового центра ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» с приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструктурой (письмо МЧС 23-311-9-2 от 11.03.2016, заключение нормативно-технического совета (протокол №16 от 03.03.2016); раздел 6, 7, 8.</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 4, 5. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: пункты, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, п.п. б), д), е), ж), з), к), л) н) и о) п.16, 17, 18, п.п. г), п.22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 65, 67, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, п.п. а), в), г), д) п. 103, п.104, п.107, 108, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, раздел XVIII, раздел XIX, п. 443, 444, 445, 446, 447, Положение №1. Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Торгового центра ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» с приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструктурой (письмо МЧС 23-311-9-2 от 11.03.2016, заключение</p>	Выполняется

нормативно-технического совета (протокол №16 от 03.03.2016);
раздел 12. Изменения и дополнения в Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Торгового центра ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» с приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструктурой (письмо МЧС 689-9-2-14 от 27.04.2016, заключение нормативно-технического совета №51 от 05.05.2016 г.); Изменения и дополнения в Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Торгового центра ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» с приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструктурой (письмо МЧС ИВ-206-1752 от 11.03.2022, заключение нормативно-технического совета №30 от 09.03.2022 г.). Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности": пункты, 1, 2, 3, 5; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Приложения №1; 1, 2, 3, 4, 5
Приложения №2; а), в), г), е) п.1,

