Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«19» сентября 2022 г.
Регистрационный № 23-08-2022-013030

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Многоквартирный жилой дом
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество с Ограниченной Ответственностью «СЗ-М2 Девелопмент»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1182375071185 ИНН: 2312274547

Место нахождения объекта защиты:
353290, край Краснодарский, г Горячий Ключ, ул Ярославского, Дом 111

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
30.08.2022
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.3 Многоквартирные жилые дома
1.4.	Высота здания, м	28
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	412
1.6.	Объем здания, куб. м	56165
1.7.	Количество этажей	8
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система «Рубеж» АПС, СОУЭ. Система ДУ и ППА. Внутренний противопожарный водопровод (ПК). Два пожарных гидранта.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
200000 рублей	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Раздел 6 СП 4.13130.2013 - п.8.8; п.6.11.2; п.4.3 таблица1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 - п.4.4, п.п.5.2, 5.4 таблица2; п.: 5.1, таблица3; 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 6.3.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 - п.8.8; п.8.6; п.8.9; п.8.3; п.8.15; п.7.1; п.8.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные	СП 4.13130.2013 - п. 4.3, табл. 1, п.4.4, 4.11, 4.14, 4.17, 4.20, 5.1.1,	Выполняется

	решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.8, 5.6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.10, 7.11, 7.14, 7.16, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9.п.5.2.9, таблица 8, таблица 6.1, п.6.9.15, п.5.2 табл.1 СП 2.13130.2020 - п.: 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.7, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.10, 5.4.15, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.19, 5.4.20, 6.5.1, табл.6.9, 6.5.4, 6.71.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 - п.4.3.2; п.4.2.5; п.5.4.2; п.4.2.6; п.5.4.4; 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.7, 4.4.9, 4.4.12, 5.1.1, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.12, 5.4.18, 5.4.19, 7.3.2, табл.21, п. 5.4.20, 8.1.13, 8.1.21, 8.3.3, табл.24,26	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 11.13130.2009 - п.7.6, п.7.14, ст.76 ФЗ №123, п.3 ст.80 ФЗ №123 часть 2 ст.90 ФЗ№123ред.от 14.07.2022г., СП 4.13130.2013 – 7.16;	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 4.13130.2013 СП 10.13130.2009 (с изменением №1) - табл.1, табл.3, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.10, 4.2.13. СП 8.13130.2020 - п.: 5.1, 5.2 табл. 1, табл.2, 4.5, 5.4, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5. СП 3.13130.2009 - п.: 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл.2. Прил.А СП 5.13130.2009 Разд.7 СП 7 13130.2013	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	Приложение А СП 5.13130.2009 - согласно приложению жилое здание оборудуются АУП и АПС, СОУЭ согласно таблице2 СП 3.13130.2009 СП 7 13130.2013	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» ст.6 п.1(2) ФЗ №123 ред. От 14.07.2022г(117-ФЗ). Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"). с изменением от 31 декабря 2020 г., 21 мая 2021 г Правила противопожарного режима в Российской Федерации», вступающие в силу с 01.01.2021г. п. 2, 3, 4, 6, 7, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 81, 90, 91, 92, 93, 95, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 474, 475, 476, 478, 479, 480, 486.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.