Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«10» октября 2022 г.

Регистрационный № 23-08-2022-013884

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кавказская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Краснодарского края

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кавказская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Краснодарского края

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022303882171 ИНН: 2332001562

Место нахождения объекта защиты:

352150, край Краснодарский, р-н Кавказский, ст-ца Темижбекская, ул Расшеватская, Дом 100

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.12.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1712
1.6.	Объем здания, куб. м	7865
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС, СОУЭ с выводом сигнала на пульт пожарной охраны

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
100000 (сто тысяч) рублей	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	ст. 69 Федерального закона	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	расстояния между зданиями и сооружениями	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п.4.3, п 4.4, п. 5.2.2 СП 4.13130.2013;	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Не выполняется: ст. 62 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 5.12, п. 9.2, п.9.7 СП8.13130.2009. Выполняется: ст. 98 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 4.1 СП8.13130.2009.	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 7.1, п. 8.1, п.8.6, п.8.8, п.8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 32, ст. 57, ст. 87 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п.4.6 , п.5.2.4, п.5.2.7, п.5.3.5, п.6.7.1 СП 2.13130.2012; п.6.3.7 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п.п. 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.3.1, 5.3.3, СП 1.13130.2020; п.5.2.7 СП 2.13130.2012; п.п. 33, 36, 37 ППР в РФ; п.п. 3.4, 4.1, 6.1.4, 6.2.1 ГОСТ Р 12.4.026-2001.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 80 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п.п. 7.1, 7.3, 7.7 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 52, 54, 56 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; табл.1 СП 486.1311500.2020; ст. 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п.п. 3.1, 3.3, 5.1, 7 СП 3.13130.2009; п.п. 4.1, 6.24 СП 7.13130.2013; ст. 62 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п.п. 7.1, 6.2.1, 6.2.3 СП 10.13130.2020.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.п. 6.24, п.8.1 СП 7.13130.2013.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 5 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п.п. 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15, 18, 23, 26, 27, 30, 34, 35, 36, 37, 48, 50, 54, 56, 60, 116, 117, 118, 119, 392,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		397, 402, 403, 407, 409 ППР в РФ.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.