

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«15» декабря 2022 г.

Регистрационный № 23-08-2022-017595



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Нежилое здание. Общая площадь 781,1 кв.м. Этажность 4

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренных федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022302919429

ИНН: 2320022367

Место нахождения объекта защиты:

354065, край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. Центральный, ул. Гагарина

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

08.11.2013

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|----------|---|---|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов |
| 1.4. | Высота здания, м | 12 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 240 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 2555 |

| | | |
|-------|--|---|
| 1.7. | Количество этажей | 4 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | ДН пониженная пожаро-опасность |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | 1.Система автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС)-адресно- аналоговая система пожарной сигнализации и управления Болид С2000, дымовые пожарные извещатели типа ДИП 34А-31 шт., на стенах ручные пожарные извещатели типа ИПР - 4 шт. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре СОУЭ 3 типа на базе комплекса оповещения о пожаре "SONAR" и речевой оповещатель - 23 шт., световой указатель "Выход"- 4 шт. |
| <hr/> | | |
| 2. | <p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></p> <p>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> | |
| | нет | |
| 3. | <p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></p> <p>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> | |
| | нет | |
| 4. | <p><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> | |
| | Наименование противопожарного | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов |
| | | Сведения о выполнении |

| | мероприятия | по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | выполняется/не выполняется |
|------|--|---|----------------------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | СП 4.13130.2013: п.4.3, табл 1, п.4.19 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | true | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | СП 4.13130.2013: п.7.1, 7.2, 8.1.6, 8.1.8 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | СП 4.13130.2013: п. 5.2.6, 5.1.2 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | СП 113130.2009: п.4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.3, 4.4.1-4.4.11, 5.2.1-5.2.5 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | СП 4.13130.2013: п.7.1-7.3 Правила противопожарного режима РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390: п.24 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 3.13130.2009: п.3.3-3.5, 4.3, 5.1, 5.4 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие | ПУЭ, СП 31-110-2003 | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| | оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | | |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390: п.2-4, 6-9, 14, 20, 22, 23, 75, 77, 89, 90, раздел XIX Приказ МЧС от 12.12.2007 №645 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучении мерам пожарной безопасности работников организаций" | Выполняется |