

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«18» января 2023 г.

Регистрационный № 23-08-2023-000439



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Нежилое здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022302919429

ИНН: 2320022367

Место нахождения объекта защиты:

354065, край Краснодарский, г Сочи, р-н Центральный, ул Гагарина, Дом 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

08.11.2013

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	31
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	700
1.6.	Объем здания, куб. м	64280

1.7.	Количество этажей	11	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1.ПДУ (Дымоудаление из общего коридора с -1 по 9 этажи) 2.АУПС адресного типа (BOLID C2000M). 3.АУПТ (расположена -1 этаж, помещение №70 насосная,СУН П-УПП-5,5-3Э-2В) 4.СОУЭ 3 типа (SONAR) 5.ВПВ (124 ПК, станция повышения давления, расположена в водомерном узле -1 этажа «ПОТОК ЧЗЗ (5,5к) УХЛ4» «Роспромавтоматика») 6.НПВ (3 ПГ кольцевой, диаметр 150 мм)</p>	
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
0,24036*10-6			
3.	<p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
нет			
4.	<p><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.4.3 таблица 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 П 4.1 - 4.4	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.4.3 таблица 1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.1 ст. 57, ч.6,11 ст.87, табл 22, ч. 2,6,8,9,19 статьи 88, ч.5,6 ст.134, таблица 28,29, ч.2,4,5 ст.137 СП 1.13130.2009 п.4.3.3 СП 2.13130.2012 п 5.2.1, 5.2.2, 5.2.7, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.3, 5.4.16, 5.4.18 СП 4.13130.2009 п.5.1.9	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 п 4.1.7, 4.2.2 ,4.2.4, 4.2.5,4.2.6, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.21, 8.1.2 СП 2.13130.2012 п.5.4.16 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.1 ст. 53, ч.7,8,12,15 ст.89 СП 59.13330.2012 п.5.2.27 ГОСТ 12.1.004 СНиП 31-06-2009 п.5.12, 5.9	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 п.7.1, 7.2, 7.12, 7.14 СП 118.13330.2012 п.6.16 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.1 ст. 90	Выполняется
4.7.	Системы	СП 7.13130.2013 п.6.13, 7.1, 7.2,	Выполняется

	<p>противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>7.4, 7.10, 7.13, 7.19 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.1,2 ст. 138, ч.2,3 ст 88, ст.46, ч.1,2 ст 54, ч. 1-7,9 ст 83, ч.1,3,4,7,9,10,11 ст.84, ч.1, 6, 7, 8, 9,11 ст.85, ч.1,2 ст.86, ст. 103 СП 5.13130.2009 п.1.2 приложение А табл А1, табл А3, п.5, 13.1.10, 13.13.1, 13.2.2, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.6, 13.4.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.6, 13.14.8- 3.14.10, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.4, 13.15.12-13.15.14, 13.15.19, 14.1, 14.2, 16.1, 16.2, 38 ГОСТ Р 53296-2009 п.5.2.8 СП 3.13130.2009 п.3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4, 5.3- 5.5 СП 10.13130.2009 п.4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.12-4.1.14, 4.1.16, 4.2.7</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СП 5.13130.2009 п 4, 5, 7-10, 12-17 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") п.7, 36, 35, 55, 61</p>	<p>Выполняется</p>
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") п.2-4, 6-9, 12, 14, 20, 75, 77, 89, 90, раздел XIX Организация и проведение противопожарных инструктажей выполняется в соответствии с Приказом МЧС РФ</p>	<p>Выполняется</p>

	от 12 декабря 2007 года N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	
--	--	--