

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«14» февраля 2023 г.

Регистрационный № 23-08-2023-001833



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение "Успенский сельский дом культуры"
Успенского сельского поселения Успенского района

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное учреждение "Успенский сельский дом культуры"
Успенского сельского поселения Успенского района

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1072357000121

ИНН: 2357006442

Место нахождения объекта защиты:

352450, край Краснодарский, р-н Успенский, с Успенское, ул Ленина, Дом 108

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

02.02.1967

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях

1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	858
1.6.	Объем здания, куб. м	6094
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-СПС безадресная, исправна; - СОУЭ 2-го типа, исправна; - АУП не требуется; - Система противодымной вентиляции – отсутствует, отсутствие обосновано расчетом пожарного риска; - На территории имеются пожарные гидранты, ПГ исправны, соответствуют требованиям пожарной безопасности; - Здание обеспечено внутренним противопожарным водопроводом, ВПВ исправен, соответствует требованиям пожарной безопасности;
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Для объекта защиты - здание дома культуры села Успенского муниципального бюджетного учреждения «Успенский сельский дом культуры "Лира" Успенского сельского поселения Успенского района, расположенного по адресу: 352450, Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Ленина, 108, проведен расчет	

величины пожарного риска. Расчетная величина пожарного риска составляет : 1,139 · 10⁻⁷ год⁻¹, что меньше нормативного значения индивидуального пожарного риска равного 1*10⁻⁶ год⁻¹, установленного ст. 79 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска и подтверждающих выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, согласно ст.6 ч.1 п.2 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 1. В здании дома культуры села Успенского муниципального бюджетного учреждения «Успенский сельский дом культуры "Лира" Успенского сельского поселения Успенского района, расположенного по адресу: 352450, Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Ленина, 108 (далее - Объект) предусматривается система пожарной сигнализации (СПС). СПС должна быть работоспособна и соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 2. В здании Объекта предусматривается система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа (СОУЭ). СОУЭ должна быть работоспособна и соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 3. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. 4. Для обеспечения ликвидации первоначальных загораний и локализации пожара, лица ответственные за пожарную безопасность, а также лица участвующие в обеспечении эвакуации людей при пожаре, допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности по программам дополнительного профессионального образования.

3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
1 000 000 (один миллион) рублей			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 4.3 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 5.2 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90, ч.1 п.1 Федераль-ного закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; СП 4.13130.2013 раздел 8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 29, ст. 30, ст. 31, ст. 32, ст. 88, таблица 21, таблица 22 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; раздел 4, раздел 5.6 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 52, ст. 53, ст. 84, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч.2 ст. 90, п.3 ч.1 ст.80 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.;	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 54, ст. 62, ст.83, ст. 84, ст. 86, ст. 91 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; СП 486.1311500.2020 СП 484.1311500.2020 СП 3.13130.2009; СП 8.13130.2020; СП 10.13130.2020;	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	ст. 46, ч.4 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.;	Выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожар-ного режима в РФ, утвержденные постанов-лением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 3, п.4, п.5, п.10, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.20, п.23, п.33. п. 35, п.36, п.38, п.39, п.24, п.26, п.27, п.32, п.33, п.34, п.35, п.40, п. 48, п.50, п.54, п.55, п.60, п. 92, п.93, п.95,п.96, п.98, п. 102, п. 397, п.400, п.406;	Выполняется