Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«21» февраля 2023 г.
Регистрационный № 23-08-2023-002582

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Столовая с основной пристройкой «литер А, А1» базы отдыха «Романтик» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный технологический университет»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ФГБОУ ВО "Кубанский государственный технологический университет"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022301604610 ИНН: 2310018876

Место нахождения объекта защиты:
край Краснодарский, г Новороссийск, х Дюрсо

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
15.04.1982
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.2 Здания организаций общественного питания
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	803
1.6.	Объем здания, куб. м	3455
1.7.	Количество этажей	1

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противодымной защиты – система дымоудоления отсутствует, организована система естественного проветривания; Система пожарной сигнализации – пороговая охранно-пожарная сигнализация; Система передачи тревожных сообщений в подразделение пожарной охраны – по GSM каналам; Система оповещения и управления эвакуацией – III–го типа Источник наружного пожаротушения – природный водоем – 100м; - на территории БО «Романтик» расположено 19 ПК.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился на основании ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Исходя из собственной оценки сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 4 (ч. 4), 69 (ч.1). СНиП II-60-75** «Нормы проектирования Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов» пункт 5.23, таблица 10. Требования к объекту предъявляются исходя из даты ввода в эксплуатацию. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" ч. 7 ст. 3.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 4 (ч. 4), 62 (ч.1, 2). Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункт 48 (абзац 3). СНиП II-31-74 «Водоснабжение наружные сети и сооружения. Нормы проектирования», пункты 3.12. Требования к объекту предъявляются исходя из даты ввода в эксплуатацию. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" ч. 7 ст. 3.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 4 (ч. 4), 90 (ч. 1, п. 1). СНиП II-60-75** «Нормы проектирования Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов», пункт 9.9. 9.56* (абзац 2). Требования к объекту предъявляются исходя из даты ввода в эксплуатацию. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" ч. 7 ст. 3.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4 (ч. 4), 29; 30; 31; 35; 52 (ч. 2); 57; 58; 87 (ч. 1-3, 5-7); 88 (ч. 1-3, 6, 8, 9, 13); таблица 21. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункты 13; 15; 24; 25; 29. СНиП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений», пункты 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 3.9; 3.11. Требования к объекту предъявляются исходя из даты ввода в эксплуатацию. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" ч. 7 ст. 3.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 4 (ч. 4), 5; 53;	Выполняется

		81; 84(ч. 1 п. 1, 3, 7; ч. 2; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 11); 89 (ч. 1; 3; 7; 8; 11). СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" пункты 4.1.5; 4.2.18. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункты 14; 16 (п.п. б, г, д, е, ж, м); 23; 24; 26; 27; 28; 29. СНиП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений», пункты 4.1; 4.2 примечание 2; 4.4; 4.5 первый, второй абзац; 4.6. Требования к объекту предъявляются исходя из даты ввода в эксплуатацию. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" ч. 7 ст. 3.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4 (ч. 4), 83; 90 ч. 1, 3. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункт 17. СНиП II-60-75** «Нормы проектирования Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов», пункт 9.9. 9.56* (абзац 2). Требования к объекту предъявляются исходя из даты ввода в эксплуатацию. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных	Выполняется

		требованиях в Российской Федерации" ч. 7 ст. 3.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статьи 4 (ч. 4), 52 (ч. 3); 54; 83(ч 4, 5, 6, 7, 9); 84 (ч. 1 п. 1, 3, 5, 7, ч. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11); 91; 103 (ч. 1, 3, 4, 6). НПБ 110-03 пункты 1; 4; 5; 7; 12; 14. НПБ 88-2001 пункты 11.3*; 11.4; 12.1; 12.11; 12.16; 12.17; 12.18*; 12.19; 12.24; 12.28; 12.41; 12.42; 12.46; 12.48*; 12.49; 12.51; 12.52; 12.53; 12.54. НПБ 104-03 пункты 3.3; 3.9; 3.14; 3.15; 3.21; 3.23; 3.24; 3.25; 3.27. СНиП II-31-74 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Нормы проектирования», пункт 3.12; 3.13. СНиП II-30-76 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Нормы проектирования», пункты 3.6 (б); 3.10; 3.16; 4.2; 4.22; 4.23; 4.24. Требования к объекту предъявляются исходя из даты ввода в эксплуатацию. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" ч. 7 ст. 3	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 4 (ч. 4), 52 (ч. 3); 54; 83 (ч 4, 5, 6, 7, 9); 91; 103 (ч. 1). НПБ 110-03 пункты 4; 5; 7; 14. НПБ 88-2001 пункты 11.4; 12.16; 12.17; 12.18*; 12.19; 12.24; 12.41; 12.42; 12.49; 12.51; 12.52. НПБ 104-03 пункты 3.3; 3.21; 3.25. Требования к объекту	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	развития	предъявляются исходя из даты ввода в эксплуатацию. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" ч. 7 ст. 3	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 4 (ч. 4), 5; 17; 18. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункты: 2-6; 9-13; 15; 16 (п.п. б, г, д, е, ж, з); 17; 23; 25-28; 30-32; 35-36; 48-50; 54; 60; 65; 67; 71; 73; 84-86; 372; 393; 394; 395; 397; 398; 399; 400; 402; 403; 406; 407; 409; Приложение 1. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», пункт 4.1.1; 4.1.27; 4.1.32; 4.2.4 - 4.2.9; 4.2.11; 4.3.1 - 4.3.6; 4.3.9 - 4.3.12; 4.3.16; 4.4.1; 4.7.4 - 4.7.6. Требования к объекту предъявляются исходя из даты ввода в эксплуатацию. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" ч. 7 ст. 3	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.