Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«21» февраля 2023 г.

Регистрационный № 23-08-2023-002590

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Спальный корпус «Литер С2» базы отдыха «Романтик» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный технологический университет»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный технологический университет"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022301604610 ИНН: 2310018876

Место нахождения объекта защиты:

край Краснодарский, г Новороссийск, х Дюрсо

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

18.05.2002

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	187

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	1160
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противодымной защиты – система дымоудоления отсутствует, организована система естественного проветривания; Система пожарной сигнализации –пороговая охранно-пожарная сигнализация; Система оповещения и управления эвакуацией – III –го типа Система передачи тревожных сообщений в подразделение пожарной охраны – по GSM каналам; Внутренний противопожарные водопровод – не требуется; Наружный противопожарные водопровод – естественный водоем – 100 м; - на территории БО «Романтик» расположено 19 ПК.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился на основании ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

Исходя из собственной оценки сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 4 (ч. 4), 69 (ч. 1). СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приложение 1, п. 1, таблица 1. Требования к объекту предъявляются исходя из даты ввода в эксплуатацию. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" ч. 7 ст. 3.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 4 (ч. 4), 62 (ч.1, 2). СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», пункты 2.11. Требования к объекту предъявляются исходя из даты ввода в эксплуатацию. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" ч. 7 ст. 3.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

	пожарной техники	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 4 (ч. 4), 90 (ч. 1 п. 1). СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 6.19 (абзац 2). Требования к объекту предъявляются исходя из даты ввода в эксплуатацию. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" ч. 7 ст. 3.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4 (ч. 4), 29; 30; 31; 35; 52 (ч. 1); 57; 58; 87 (ч. 1-3, 5-7); 88 (ч. 1, 6). СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», пункты 1.4; 1.17. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2 третий абзац. Требования к объекту предъявляются исходя из даты ввода в эксплуатацию. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" ч. 7 ст. 3.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 4 (ч. 4), 5; 52 ч.2; 53; 81; 89 (ч. 1; 3; 7). СП 1.13130 "Системы	Выполняется

		противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" пункты 4.1.5; 4.2.18. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункты 16 (п.п. а, б, г, д, е, ж, к, м); 27; 28. СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», пункты 1.90; 1.96 четвертый абзац; 1.98; 1.105. Требования к объекту предъявляются исходя из даты ввода в эксплуатацию. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" ч. 7 ст. 3.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4 (ч. 4), 90 (ч. 1). СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 6.19 (абзац 2). Требования к объекту предъявляются исходя из даты ввода в эксплуатацию. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" ч. 7 ст. 3.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статьи 4 (ч. 4), 52 (ч. 3); 54; 83(ч 4, 5, 6, 7, 9); 84 (ч. 1 п. 1, 3, 5, 7, ч. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11); 91; 103 (ч. 1, 3, 4, 6). НПБ 110-03 пункты 1; 4; 5; 14. НПБ 88-2001	Выполняется

	наружный противопожарные водопроводы)	пункты 11.4; 12.1; 12.11; 12.17; 12.18*; 12.19; 12.24; 12.28; 12.41; 12.42; 12.46; 12.49; 12.51; 12.52. НПБ 104-03 пункты 3.3; 3.9; 3.14; 3.15; 3.21; 3.23; 3.24. Требования к объекту предъявляются исходя из даты ввода в эксплуатацию. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" ч. 7 ст. 3	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 4 (ч. 4), 52 (ч. 3); 54; 83 (ч 4, 5, 6, 7, 9); 91; 103 (ч. 1). НПБ 110-03 пункты 4; 5; 7; 14. НПБ 88-2001 пункты 11.4; 12.16; 12.17; 12.18*; 12.19; 12.24; 12.41; 12.42; 12.49; 12.51; 12.52. НПБ 104-03 пункты 3.3; 3.21; 3.25. Требования к объекту предъявляются исходя из даты ввода в эксплуатацию. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" ч. 7 ст. 3	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 4 (ч. 4), 5; 17; 18. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункты: 2-6; 9-13; 15; 16 (п.п. б, г, д, е, ж, з); 23; 25-28; 30-32; 35-36; 48-50; 54; 60; 65; 67; 71; 73; 84-86; 372; 393; 394; 395; 397; 398; 399; 400; 402; 403; 406; 407; 409; Приложение 1.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», пункт 4.1.1; 4.1.27; 4.1.32; 4.2.4 - 4.2.9; 4.2.11; 4.3.1 - 4.3.6; 4.3.9 - 4.3.12; 4.3.16; 4.4.1; 4.7.4 - 4.7.6. Требования к объекту предъявляются исходя из даты ввода в эксплуатацию. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" ч. 7 ст. 3	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.