

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» февраля 2023 г.

Регистрационный № 23-08-2023-002636



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Администрация Коноковского сельского поселения

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Администрация Коноковского сельского поселения

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1052331958326

ИНН: 2357005819

Место нахождения объекта защиты:

352464, край Краснодарский, р-н Успенский, с Коноково, ул Калинина, Дом 51

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.09.1972

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1938

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	3539
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-СПС безадресная, исправна; - СОУЭ 2-го типа, исправна; - АУП не требуется; - Система противодымной вентиляции – отсутствует, отсутствие обосновано расчетом пожарного риска; - На территории имеются пожарные гидранты, ПГ исправны, соответствуют требованиям пожарной безопасности; - Внутренний противопожарный водопровод отсутствует, ВПВ исправен, соответствует требованиям пожарной безопасности;
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Администрация Коноковского сельского поселения Успенского района, расположенной по адресу: 352464 Краснодарский край, Успенский район, село Коноково ул. Калинина д. 51, проведен расчет величины пожарного риска. Расчетная величина пожарного риска составляет: $8,28 \cdot 10^{-8}$ год⁻¹ и $4,8 \cdot 10^{-7}$ год⁻¹, что меньше нормативного значения индивидуального пожарного риска равного $1 \cdot 10^{-6}$ год⁻¹, установленного ст. 79 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.	

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска и подтверждающих выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, согласно ст.6 ч.1 п.1 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", и пунктов 63, 75, 76 приказа МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" 1. Изготовлен отчёт «Расчёт по оценке пожарного риска» на объекте: Здание, расположенное по адресу 3552464, Краснодарский край, Успенский район, село Коноково, ул. Калинина д. 51 (ИП Гончаров И.Н. рег.номер 200 от 18.07.2022 г.) Согласно которого, в результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска установлено: На объекте: Здание, расположенное по адресу 3552464, Краснодарский край, Успенский район, село Коноково, ул. Калинина д. 51 созданы условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленных ст. 6 ч.1 п. 1 Федерального закона от 22.07.2018 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Объект: Здание, расположенное по адресу 3552464, Краснодарский край, Успенский район, село Коноково, ул. Калинина д. 51, имеет такое объемно – планировочное и организационно – техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке, что соответствует требованиям ст. 79 Федерального закона от 22.07.2018 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска и подтверждающих выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, согласно ст.6 ч.1 п.2 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 1. В здании администрация Коноковского сельского поселения Успенского района, расположенного по адресу: 352464, Краснодарский край, Успенский район, с. Коноково, ул. Калинина д. 51 (далее - Объект) предусматривается система пожарной сигнализации (СПС). СПС должна быть работоспособна и соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 2. В здании Объекта предусматривается система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа (СОУЭ). СОУЭ должна быть работоспособна и соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 3. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. 4. Для обеспечения

ликвидации первоначальных загораний и локализации пожара, лица ответственные за пожарную безопасность, а также лица участвующие в обеспечении эвакуации людей при пожаре, допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности по программам дополнительного профессионального образования.			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
1 000 000 (один миллион) рублей			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 4.3 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 5.2 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90, ч.1 п.1 Федераль-ного закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; СП 4.13130.2013 раздел 8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 29, ст. 30, ст. 31, ст. 32, ст. 88, таблица 21, таблица 22 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; раздел 4, раздел 5.6 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 52, ст. 53, ст. 84, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	ч.2 ст. 90, п.3 ч.1 ст.80 Федерального закона № 123-ФЗ от	Выполняется

	подразделений при ликвидации пожара	22.07.2008г.;	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 54, ст. 62, ст.83, ст. 84, ст. 86, ст. 91 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; СП 486.1311500.2020 СП 484.1311500.2020 СП 3.13130.2009; СП 8.13130.2020; СП 10.13130.2020;	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 46, ч.4 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожар-ного режима в РФ, утвержденные постанов-лением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 3, п.4, п.5, п.10, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.20, п.23, п.33. п. 35, п.36, п.38, п.39, п.24, п.26, п.27, п.32, п.33, п.34, п.35, п.40, п. 48, п.50, п.54, п.55, п.60, п. 92, п.93, п.95,п.96, п.98, п. 102, п. 397, п.400, п.406;	Выполняется