

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«27» февраля 2023 г.

Регистрационный № 23-08-2023-002758



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского
края «Белореченский комплексный центр реабилитации инвалидов»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского
края «Белореченский комплексный центр реабилитации инвалидов»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1082303001472

ИНН: 2303029436

Место нахождения объекта защиты:

352630, край Краснодарский, р-н Белореченский, г Белореченск, ул Толстого, Дом
51

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

22.05.2018

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1657
1.6.	Объем здания, куб. м	2032
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система дымоудаления - радиальная среднего давления дымоудаления; Автоматическая система пожарной сигнализации: 1) в административном здании – радиоканальная (Стрелец), 2) в административном здании (пристройка Краевого центра комплексной медико-социальной реабилитации инвалидов) – проводная (Болид С-200); Система оповещения и управления эвакуации (СОУЭ) – 3 типа; Система мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения «01» (стрелец-мониторинг); Компактный трансляционный микшер-усилитель «Вектор» (модель ТУ-30М); Фотолюминесцентная эвакуационная система (ФЭС); Спринклерная автоматическая установка водяного пожаротушения; внутренний противопожарный водопровод,

		на котором установлено 8 пожарных кранов; Первичные средства пожаротуш	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Нормативное значение пожарного риска для здания не превышает установленного значения ст. 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и составляет 0,866.10-6 год-1 < 1.10-6год-1, тем самым выполняется условие безопасности.			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц в результате пожара составит 100 000 (сто тысяч) рублей			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Приказ МЧС России от 14.02.2020 г. «Об утверждении СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.» п. п. 4.3, 4.4, 4.13, табл. 1	Выполняется
4.2.	Наружное	Федеральный закон Российской	Выполняется

	противопожарное водоснабжение	Федерации от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 62; Приказ МЧС России от 30.03.2020 N 225 "Об утверждении свода правил СП 8.1313 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности"	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Приказ МЧС России от 14.02.2020 г. «Об утверждении СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.» п. п. 4.3, 4.4, 4.13, табл. 1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон Российской Федерации от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 57, ст. 58; Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон Российской Федерации от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53; Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".	Выполняется

		Раздел 4,радел 5 п.5.3.2 табл.2	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон Российской Федерации от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54, ст. 55, ст. 56, ст. 60, ст. 61, ст. 83, ст. 84, ст. 85, ст.86; Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Приказ МЧС России от 25.03.2009 N 175 (ред. от 01.06.2011) "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Система стандартов безопасности труда ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСТ12.1.004-91 Общие требования Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 "О противопожарном режиме"	Выполняется