Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«01» марта 2023 г.
Регистрационный № 23-08-2023-002941

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Спортивная школа «Путь к победе»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
АНО ДО "СШ "Пусть к Победе"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1222300060069 ИНН: 2311341399

Место нахождения объекта защиты:
350053, край Краснодарский, г Краснодар, п Колосистый, ул Звездная, Дом 15/7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
16.09.2022
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	20
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4578

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	52665
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (речевое оповещение). Система автоматического пожаротушения. Система противодымной вентиляции. Здание Объекта защиты оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Объект защиты обеспечен наружным противопожарным водопроводом
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	

На объекте защиты выполнялся расчет пожарного риска ООО «Бранд Проект». В результате проведенного расчета значение уровня пожарных рисков для посетителей и персонала объекта (индивидуальный пожарный риск) Qв = 0,6588 х 10-7 ≤ 10-6. Допустимое значение уровня пожарного риска в соответствии со ст.79 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» соответствует Qн ≤ 10-6. Уровень пожарного риска при существующих объемно-планировочных решениях объекта защиты соответствует нормативному значению. Комплекс выполняемых на объекте защиты инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска: 1. Здание Объекта предусмотреть не ниже II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СО. 2. Здание разделить на три пожарных отсека противопожарными преградами с пределом огнестойкости REI 150

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

(противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями первого типа), а именно: - 1-ый пожарный отсек - спортивный (в осях Д-Ф и 1-10; площадью 4578,23 м2); - 2-ой пожарный отсек - столовая с офисами (два этажа) (в осях АА (А)- Д и 3-10; площадью 921,38 м2); - 3-ий пожарный отсек - гостиница с техническими помещениями (пять этажей) (в осях АА-УУ и 10-15; площадью 3075,5 м2). Заполнение оконных проемом пожарных отсеков №1,2 выполнить с пределом огнестойкости не менее Е60, при заполнении оконных проемов с ненормируемым пределом огнестойкости предусмотреть дополнительную установку спринклерных оросителей на расстоянии не более 0,5 метра от оконного проема с шагом 1 метр. 3. Первый и второй пожарные отсеки предусматривается оборудовать автоматической установкой водяного спринклерного пожаротушения (за исключением помещений с мокрыми процессами (душевых, санузлов, помещений моек и т.п.) лестничных клеток, баскетбольных площадок). Параметры установки автоматического водяного пожаротушения принять по I -ой группе помещений согласно СП 5.13131.2009. 4. Расход воды на наружное пожаротушение предусматривается принять не менее 30 л/с. Представлен расчет, подтверждающий достаточность принятого количества воды для целей наружного пожаротушения объекта. 5. Все помещения здания Объекта предусматривается оборудовать адресной системой пожарной сигнализации (за исключением помещений с мокрыми процессами (душевых, санузлов, помещений моек и т.п.) лестничных клеток). 6. Пожарная сигнализация предусматривается с автоматическим дублированием сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре. 7. В здании Объекта предусматривается устройство системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре СОУЭ 3-го типа. 8. В здании объекта (3-й пожарный отсек) предусматривается лифт для транспортирования пожарных подразделений, выполненный в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 9. На втором этаже связь корпуса гостинцы со спортивным залом предусмотреть через тамбур шлюз 1 -го типа. 10. Для здания Объекта выполнен расчет величины пожарного риска по методике, утвержденной приказом МЧС РФ от 30.06.2009 № 382, в котором подтверждается не превышение допустимого значения, установленного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в том числе с учетом: в лестничных клетках типа Л1 допускается применение окон без возможности их открывания (п. 5.4.16 СП 2.13130.2020); допускается уменьшение нормативной ширины горизонтальных участков путей эвакуации с учетом открывания дверей в пространство коридоров (пп. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020); в эвакуационных коридорах и лестничных клетках типа Л1 допускается установка отопительного оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м (пп. 4.3.7, 4.4.9 СП 1.13130.2020); выходы из лестничных клеток типа Л1 в холл не предусмотрены через тамбур с конструкциями аналогичными тамбур-шлюзу 1-го типа (п. 4.4.11 СП 1.13130.2020); ширина лестничных маршей лестничной клетки типа Л1 в офисной части принята менее 1,2 м (п. 4.4.1 СП 1.13130.2020); допускается применение внутренней лестницы шириной более 1,5 м с одностороннем расположением поручней (п. 4.3.5 СП 1.13130.2020); расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерных оросителей до

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

плоскости перекрытия (покрытия) холла превышает нормативное (п. 6.2.11 СП 485.1311500.2020); расстановка дымоприемных устройств в здании Объекта не обеспечивает в полном объеме выполнение требований п. 7.8 СП 7.13130.2013 (коридор административных помещений первого этажа, коридор пищеблока первого этажа, коридор, примыкающий к тренажерному залу); расстановка пожарных кранов в здании Объекта не обеспечивает в полном объеме выполнение требований п. 6.2.2 СП 10.13130.2020 в части возможности орошения каждой точки помещения каждым из пожарных кранов (коридор административных помещений первого этажа и коридор пищеблока первого этажа); площадь первого пожарного отсека (спортивный) выполнена более 4000 м2 (п. 6.7.1 табл. 6.9 СП 2.13130.2020). 11. В здании объекта предусмотреть внутренний противопожарный водопровод, минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение принять: - для первого пожарного отсека - 3 струи по 2,5 л/с; - для второго и третьего пожарных отсеков - 1 струя по 2,5 л/с; 12. Здание объекта предусматривается оборудовать системой противодымной защиты. 13. Здание Объекта обеспечивается первичными средствами пожаротушения из расчета удвоенного запаса, по сравнению с требуемым Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479. 14. Достаточность принятых решений по проездам пожарных автомобилей предусматривается подтвердить в составе плана тушения пожара, а именно: - предусмотренные проезды для пожарных машин не в полном объеме соответствуют требованиям пожарной безопасности в части расстояния от внутреннего края проезда до стен здания Объекта (п. 8.8 СП 4.13130.2013). План тушения пожара предусматривается согласовать в пожарно-спасательном гарнизоне в течение 1 месяца со дня сдачи Объекта в эксплуатацию. 15. Для здания Объекта разрабатываются планы эвакуации людей в случае пожара, выполненные в соответствии с ГОСТ 34428-2018, дополненные инструкцией о мерах пожарной безопасности, отражающей специфику его эксплуатации и учитывающей пожарную опасность. 16. Объект расположен на расстоянии от пожарной части, обеспечивающем прибытие пожарных подразделений в пределах 10 мин. 17. Предусматривается разработка специальных правил пожарной безопасности, содержащих требования пожарной безопасности, порядок содержания территории, здания, помещений и устанавливающих правила поведения людей. 18. Предусматривается заключение договора на обслуживание систем противопожарной защиты с организацией имеющей лицензию МЧС России на право выполнения данных работ. 19. Отделка путей эвакуации предусматривается из негорючих материалов. 20. Эвакуационные пути Объекта, включая лестничные клетки типа Л1, предусматривается оборудовать элементами фотолюминесцентной эвакуационной системы (знаки безопасности; знаки маршрутов эвакуации или указатели направления) в соответствии с ГОСТ 34428-2018. 21. Лестничные клетки типа Л1 и коридоры (коридор административных помещений первого этажа, коридор пищеблока первого этажа, коридор, примыкающий к тренажерному залу) здания Объекта предусматривается оборудовать аварийным эвакуационным освещением. 22. На сети хозяйственно-питьевого водопровода в санузлах административных помещений первого этажа, пищеблока первого этажа

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

предусматриваются отдельные краны (ПКБ) для присоединения шлангов, оборудованных распылителем с возможностью орошения любой точки указанных помещений. 23. Допускается установка спринклерных оросителей с увеличением расстояния от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерных оросителей до плоскости перекрытия (покрытия) при применении соответствующих конструктивных решений или представлении соответствующих расчетов, подтверждающих, что при срабатывании спринклерного оросителя пожар не распространится за пределы площади его орошения при требуемой интенсивности орошения. 24. Предусматривается обучение персонала ответственного за пожарную безопасность (не менее 3-х человек персонала в каждом пожарном отсеке) по программам дополнительного профессионального образования в соответствующей образовательной организации, в том числе по использованию первичных средств пожаротушения и отдельных кранов (ПКБ). 25. Персонал ответственный за пожарную безопасность участвующий в эвакуации (не менее 3-х человек персонала в каждом пожарном отсеке) оснащается самоспасателями изолирующего действия защиты органов дыхания (типа СПИ-20 или другими с аналогичными характеристиками). 26. Отопительное оборудование, выступающее из плоскости стен и расположенное на высоте менее 2 метров на путях эвакуации, предусмотрено обозначить сигнальной (световозвращающей и фотолюминесцентной) разметкой по ГОСТ 12.4.026-2015.			
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Возможность ущерба для третьих лиц составляет 100 тыс. рублей.			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ст. 69. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения	Выполняется

		пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». П. 4.3 табл.1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479. П. 74. Специальные технические условия на обеспечение пожарной безопасности объекта: «Спортивный баскетбольный комплекс по адресу: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, 15/7», разработанные ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС-ЮГ», согласованные в установленном порядке на нормативно-техническом совете Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (письмо о согласовании от 14.09.2018 № 1019-9-2-14). Раздел 2.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ст. 62, 68. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». П. 4.1; П. 4.2; П. 4.3; П. 4.4; П. 5.16; П. 5.17; П. 5.18; П. 6.4; П. 8.5; П. 8.8; П. 8.9; П. 8.10; П. 8.13. Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства Российской	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Федерации от 16.09.2020г. № 1479. П. 75. Специальные технические условия на обеспечение пожарной безопасности объекта: «Спортивный баскетбольный комплекс по адресу: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, 15/7», разработанные ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС-ЮГ», согласованные в установленном порядке на нормативно-техническом совете Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (письмо о согласовании от 14.09.2018 № 1019-9-2-14). Разделы 1.3, 6.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ст. 90. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». П. 8.1; П. 8.4; П. 8.6; П. 8.9. Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479. П.75. Изменения и дополнения в специальные технические условия на обеспечение пожарной безопасности объекта: «Спортивный баскетбольный комплекс по адресу: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, 15/7», разработанные ООО	Выполняется

		«БрандПроект», согласованные в установленном порядке на нормативно-техническом совете Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (письмо о согласовании от 24.11.2022 № ГУ-ИСХ-52615). Разделы 2, п. 4; 8.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ст. 87, Ст. 88. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». П. 5.2.3; П 5.2.6; П 5.2.7; П. 5.4.4; П. 5.4.7, П. 5.4.8, П. 5.4.9, П. 5.4.10, П. 5.4.12, П. 5.4.16, П. 5.4.18, П. 5.4.20. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». П. 5.1.3; П. 5.6.4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479. Пункты П. 25. Специальные технические условия на обеспечение пожарной безопасности объекта: «Спортивный баскетбольный комплекс по адресу: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, 15/7», разработанные ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС-ЮГ»,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		согласованные в установленном порядке на нормативно-техническом совете Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (письмо о согласовании от 14.09.2018 № 1019-9-2-14). Разделы 1.3, 3.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ст. 89. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». П. 4.1.2; П. 4.1.4; П. 4.2.3; П. 4.2.5; П. 4.2.9; П. 4.2.13; П. 4.2.14; П. 4.2.15; П. 4.2.16; П. 4.2.17; П. 4.2.18; П. 4.2.20; П. 4.2.21; П. 4.2.22; П. 4.2.24; П. 4.3.1; П. 4.3.2; П. 4.3.3; П. 4.3.4; П. 4.3.5; П. 4.3.6; П. 4.3.7; П 4.3.11; П. 4.4.1; П. 4.4.2; П. 4.4.3; П. 4.4.4; П. 4.4.9; П. 4.4.11; П. 4.4.12; П. 4.4.15; П. 7.1.3; П. 7.1.4; П. 7.1.5; П. 7.1.6; П. 7.1.7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479. Пункты П. 23; П. 26; П. 27; П. 28. Изменения и дополнения в специальные технические условия на обеспечение пожарной безопасности объекта: «Спортивный баскетбольный комплекс по адресу: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, 15/7», разработанные ООО «БрандПроект», согласованные в установленном порядке на	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		нормативно-техническом совете Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (письмо о согласовании от 24.11.2022 № ГУ-ИСХ-52615).. Раздел 2, п. 2, 7, 9, 12.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ст. 90. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». П. 7.1; П. 7.14. Изменения и дополнения в специальные технические условия на обеспечение пожарной безопасности объекта: «Спортивный баскетбольный комплекс по адресу: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, 15/7», разработанные ООО «БрандПроект», согласованные в установленном порядке на нормативно-техническом совете Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (письмо о согласовании от 24.11.2022 № ГУ-ИСХ-52615). Раздел 2, п. 12.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	безопасности». Ст. 56, Ст. 61, Ст. 62, Ст. 83, Ст. 84, Ст. 85, Ст. 86. СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». П. 7.1; П. 7.2; П. 7.3; П. 7.4; П. 7.5; П. 7.6; П. 7.8; П. 7.11; П. 7.12; П. 7.14; П. 8.1; П. 8.8. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности». П. 4.1; П. 4.2; П. 4.3; П. 4.4; П. 4.5; табл. 3 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». П. 5.1; П. 5.2; П. 5.3; П. 5.4; П. 5.6; П. 5.7; П. 5.8; П. 5.9; П. 6.2.1. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». П. 5.1; П. 5.2; П. 5.3; П. 5.5; П. 5.6; П. 5.8; П. 5.11; П. 5.12; П. 5.13; П. 5.14; П. 5.15; П. 5.16; П. 5.18; П. 5.19; П. 5.20; П. 5.21; П. 6.1.1; П. 6.1.2; П. 6.1.3; П. 6.2.1; П. 6.3.1; П. 6.3.2; П. 6.4.1; П. 6.5.1. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		безопасности». П. 3.1; П. 3.2; П. 3.3; П. 3.4; П. 3.5; П.4.1; П.4.2; П.4.4; П. 4.6; П. 4.7; П. 4.8; П.5.1; П. 5.3; П. 5.4; П. 5.5; Табл. 1; Табл.2. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». П. 4.1; П. 4.2; П. 4.3; П. 4.4; П. 5.3; П. 6.3; П. 8.8; П. 8.9; П. 8.10. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». П. 4.1: П. 4.2; П. 4.5; П. 6.1.1; П. 6.1.2; П. 6.1.3; П. 6.1.4; П. 6.1.5; П. 6.1.7; П. 6.1.9; П. 6.1.13; П. 6.1.19; П. 6.1.20; П. 6.1.23; П. 6.2.1; П. 6.2.2; П. 6.2.3; П. 6.2.5; П. 6.2.6; табл. 7.2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479. П. 55. Специальные технические условия на обеспечение пожарной безопасности объекта: «Спортивный баскетбольный комплекс по адресу: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, 15/7», разработанные ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС-ЮГ», согласованные в установленном порядке на нормативно-техническом совете Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (письмо о согласовании от 14.09.2018 №		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		1019-9-2-14). Разделы 1.3, 6, 7, 10, 11. Изменения и дополнения в специальные технические условия на обеспечение пожарной безопасности объекта: «Спортивный баскетбольный комплекс по адресу: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, 15/7», разработанные ООО «БрандПроект», согласованные в установленном порядке на нормативно-техническом совете Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (письмо о согласовании от 24.11.2022 № ГУ-ИСХ-52615). Раздел 2, пп. 1, 7, 10, 11.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». П. 7.1.1; П. 7.1.2; П. 7.1.3; П. 7.1.4; П. 7.1.5; П. 7.1.6; П. 7.1.7; П. 7.1.8; П. 7.1.10; П. 7.1.13; П. 7.1.2; П. 7.2.2; П. 7.5.1; П. 7.5.2. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». П. 15.1; П 15.2. Специальные технические условия на обеспечение пожарной безопасности объекта: «Спортивный баскетбольный комплекс по адресу: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, 15/7», разработанные ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС-ЮГ», согласованные в установленном	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		порядке на нормативно-техническом совете Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (письмо о согласовании от 14.09.2018 № 1019-9-2-14). Разделы 1.3, 6, 7, 10, 11. Изменения и дополнения в специальные технические условия на обеспечение пожарной безопасности объекта: «Спортивный баскетбольный комплекс по адресу: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, 15/7», разработанные ООО «БрандПроект», согласованные в установленном порядке на нормативно-техническом совете Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (письмо о согласовании от 24.11.2022 № ГУ-ИСХ-52615). Раздел 2, пп. 1, 7, 10, 11.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ст. 5, 6, Ст. 64. Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. N 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		безопасности» Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479. Пункты: П. 2; П. 3; П. 4; П. 5; П. 9; П. 10; П. 12;П. 14; П. 16; П. 17; П. 18; П. 19, П. 22; П. 23; П. 24, П. 25; П. 26; П. 27; П. 28; П. 29; П. 30; П. 32; П. 35; П. 36; П. 37; П. 41; П. 43; П. 48 П. 49; П. 50; П. 51; П. 54; П. 55; П. 56; П. 60; П. 73; П. 103; П. 104; П. 107; П. 108; Прил. 1 и Прил. 2; П. 396; П. 397; П. 400; П. 402; П. 403; П. 406. Изменения и дополнения в специальные технические условия на обеспечение пожарной безопасности объекта: «Спортивный баскетбольный комплекс по адресу: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, 15/7», разработанные ООО «БрандПроект», согласованные в установленном порядке на нормативно-техническом совете Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (письмо о согласовании от 24.11.2022 № ГУ-ИСХ-52615). Раздел 12.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.