

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«06» марта 2023 г.

Регистрационный № 23-08-2023-003258



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "клинический
противотуберкулезный диспансер" Министерства здравоохранения Краснодарского
края

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022301429743

ИНН: 2309038980

Место нахождения объекта защиты:

край Краснодарский, р-н Приморско-Ахтарский, г Приморско-Ахтарск, ул
Космонавтов

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.02.1918

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы,

		спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	275
1.6.	Объем здания, куб. м	1210
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. Система пожарной сигнализации (АПС) строится на базе контрольно-приемного прибора "Гранит-16". В качестве датчиков пожарной сигнализации приняты:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дымовые извещатели "ИП 12-45" -ручные извещатели "ИПР - 513-10". <p>2. Система оповещения и управления эвакуацией принята 2-го типа в соответствии с требованиями НП 104-03. В качестве речевых оповещателей применяются звуковые оповещатели "Иволга". Для организации эвакуации применяются световые оповещатели типа НБО "Выход", "Молния-12". Смонтирована комплексная автоматизированная система обеспечения безопасности объекта ПАК "Стрелец-мониторинг".</p> <p>3. Объект обеспечен наружным пожаротушением (ст. 99 ФЗ №123 от 22.07.08 г., п.4.1 СП 8.13130) Качество воды</p>

		источников противопожарного водоснабжения соответствует условиям эксплуатации пожарного оборудования (п. 4.2 СП 8.13130) Наружное пожаротушение объекта осуществляется от пожарного водоема. Пожарный водоем расположен на территории, подъезд к водоему асфальтирован (ст. 68,91,98 ФЗ №123 от 22.07.08 г., п.8.6 СП 8.13130).	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Ввиду отсутствия в пределах противопожарных расстояний других объектов, ущерб имуществу третьих лиц от пожара отсутствует			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	Выполняется

		планировочным и конструктивным решениям" (в редакции Приказ МЧС России от 14.02.2020 г. №89) п.: 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6; с изм. №3 к СП 4.13130.2013).	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" п.: 5.1, табл. 1; п. 5.2, 5.11, 8.4, 8.6, 8.9, 8.10, 9.1, 10.1, 10.2, 10.4-10.7.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в редакции 14.07.2022) ч. 1 п.1, п.3 ст. 90. 2. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требованиям к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.: 4.3 Табл.1. 3. ППР "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (утвержденные постановлением правительства РФ "1479 от 16.09.2020) п.48, 49.71.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1. СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.: 5.2.3, 5.2.4, 5.2.7, 5.3.3, 6.7.19. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в редакции 14.07.2022) ст. 57, ст. 58.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	1. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.:	Выполняется

	пути и выходы	4.1.2-5.2.26. 2. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в редакции 14.07.2022) ст.52, ст. 53, ст. 54, ст. 55 п.3, ст.60, ст. 62.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 2. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в редакции 14.07.2022) ст. 90, ст. 91.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в редакции 14.07.2022) ст. 52, ст. 53, ст. 54, ст. 55 п.3, ст. 60, ст.62.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности".	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	1. "Пожарная безопасность. Общие требования. ГОСТ 12.1.004-91" (Утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991	Выполняется

защиты и противопожарный режим	г. №875) ст. 4 "Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим". 2. ППР "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" п. 2-6, 9, 12, 14, 16, 22, 23-24, 27, 32-37, 50, 55, 56, 60, 63, 65, 71, 73, 116-119, 392-395, 397, 400, 406, 407, 409, 411, 413,	
-----------------------------------	--	--