## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Краснодарскому

краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«15» марта 2023 г.

Регистрационный № 23-08-2023-003757



### ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Частное учреждение профессиональная образовательная организация «Армавирский колледж управления и социально-информационных технологий»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

# ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРМАВИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 2302049380

ОГРН/ОГРНИП: 1052300675932 Место нахождения объекта защиты:

352900, край. Краснодарский, г. Армавир, ул. Ефремова, д. 35

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.04.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания	
		общеобразовательных	
		организаций, организаций	
		дополнительного образования	
		детей, профессиональных	
		образовательных организаций	
1.4.	Высота здания, м	4	

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	406
	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	1269
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет
	опасности, категория зданий, сооружений по	
	пожарной и взрывопожарной опасности	
	(указывается для зданий производственного или	
	складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты	Система пожарной
	(системы противодымной защиты, пожарной	сигнализации (аналоговая).
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и	Система оповещения и
	управления эвакуацией, внутренний и наружный	управления эвакуацией людей
	противопожарные водопроводы)	при пожаре 3 типа. Система
		эвакуационного освещения.
		Автоматический вывод сигнала
		о пожаре на пульт
		подразделения пожарной
		охраны (Стрелец-мониторинг)

### 2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска установлено: Объект: Помещения ЧУ ПОО «АКУСИТ», по адресу г. Армавир ул. Ефремова, 35 литер А, имеют такое объемно-планировочное и организационнотехническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке. QB = 1,283·10-7 Комплекс мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска: 1. Оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 2. Оборудование помещений системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре не ниже второго типа в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 3. Устройство наружной эвакуационной лестницы для обеспечения второго эвакуационного выхода со второго этажа. 4. Оборудование дверей, выходящих из аудиторий и кабинетов в коридор второго этажа доводчиками. 5. Соблюдение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

#### 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 0 (ноль) рублей.

	, , , , ,			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной			
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте			
	<u>защиты</u>			
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о	
	противопожарного	актов и нормативных документов	выполнении	
	мероприятия	по пожарной безопасности,	выполняется/не	
		перечень статей (частей, пунктов),	выполняется	
		устанавливающих требования		
		пожарной безопасности к объекту		
		защиты		
4.1.	Противопожарные	Федеральный Закон N 123-ФЗ от	Выполняется	
	пасстояния межлу	22 07 2008 ст 69 цасть 1 СП		

		перечень статей (частей, пунктов),	выполняется
		устанавливающих требования	
		пожарной безопасности к объекту	
		защиты	
4.1.	Противопожарные	Федеральный Закон N 123-ФЗ от	Выполняется
	расстояния между	22.07.2008 ст. 69, часть 1. СП	
	зданиями и сооружениями	4.13130.2013 п. 4.3, 4.15	
		Постановление Правительства РФ	
		от 16.09.2020 N 1479 п. 65.	
4.2.	Наружное	Федеральный Закон N 123-ФЗ от	Выполняется
	противопожарное	22.07.2008 ст. 62, ст. 68. СП	
	водоснабжение	8.13130.2020 п. 5.2. Постановление	
		Правительства РФ от 16.09.2020 N	
		1479 п. 48, п. 49.	
4.3.	Проезды и подъезды для	Федеральный Закон N 123-ФЗ от	Выполняется
	пожарной техники	22.07.2008 ст. 63 ч. 6, ст. 90.	
		Постановление Правительства РФ	
		от 16.09.2020 N 1479 п. 71, п. 72.	
		СП 4.13130.2013 п. 8.1, п. 8.6, п.	
		8.8, п. 8.9.	
4.4.	Конструктивные и	Федеральный Закон N 123-ФЗ от	Выполняется
	объемно-планировочные	22.07.2008 ст. 57; ст. 58; ст. 87; ст.	
	решения, степень	88 ч. 1, 19; ст. 134 ч. 1, 2, 3, 5, 6; ст.	
	огнестойкости и класс	137. СП 2.13130.2020 п. 5.2.7, п.	
	конструктивной пожарной	5.4.5, п. 5.6.2, п. 6.7.15, СП	
	опасности	4.13130.2013 п. 5.2.7, п. 5.6.2,	
		п.5.6.4	
4.5.	Обеспечение безопасности	Федеральный Закон N 123-ФЗ от	Выполняется
	людей при возникновении	22.07.2008 ст. 53; ст. 59; ст. 89.	

	пожара, эвакуационные пути и выходы	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 16, п. 27, п. 28, п 30, п. 36, п. 37. СП 1.13130.2020 п. 4.1.2, п. 4.2.9, п. 4.2.10, п. 4.2.14, п. 4.2.16, п. 4.2.18, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.3.5, п. 4.3.7, п. 4.3.12, п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.6, п. 4.4.7, п. 4.4.9, п. 4.4.12, п. 7.12.3, п. 7.12.1, п. 7.12.3, п. 7.12.19,	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 90. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 48, п. 49. СП 4.13130.2013 п. 7.1, п. 7.14.	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 54; ст. 62, ст. 83 ч. 1, 4, 5, 6, 7, 9; ст. 84; ст. 91; ст. 103. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 10, п. 54, п. 55, п. 458. СП 5.13130.2009 п. 1.2, п. 13.1.11, п. 13.3.1., п. 13.3.4., п. 13.3.12., п. 13.13.1., п. 13.13.2., п. 13.15.7., п. 13.15.13., п. 13.15.3., п. 13.15.7., п. 13.15.13., п. 14.4, п. 15.1., п. 15.2. СП 3.13130.2009 п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3, п. 3.4., п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4, п. 4.8, п. 5.3, п. 6, п. 7. СП 6.13130.2013 п. 4.2, п. 4.4, п. 4.5, п. 4.7, п. 4.8, п. 4.9, п. 4.14. СП 7.13130.2013 п. 4.1, 4.3. СП 8.13130.2020 п. 5.2.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	22.07.2008 ст. 82. СП 7.13130.2013 п. 4.1, п. 5.1.	Выполняется

пс	вакуации людей, тушение ожара и ограничение его азвития		
те по бе за	ащиты и ротивопожарный режим	Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 60, ст. 105. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 2, п. 2_1, п. 3, п. 4, п. 5, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14, п. 15, п. 16, п. 17, п. 17_1, п. 21, п. 22, п. 23, п. 26, п. 32, п. 33, п. 35, п. 37, п. 60, п. 66, п. 73, п. 393, п. 394, п. 395, п. 397, п. 400, п. 402, п. 403, п. 404, п. 406, п. 407, п. 409, п. 413,. СП 7.13130.2013 п. 4.1, п. 5.1.	Выполняется