

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«30» марта 2023 г.

Регистрационный № 23-08-2023-004888



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение «Убеженский сельский дом культуры»
администрации Убеженского сельского поселения Успенского района

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное учреждение «Убеженский сельский дом культуры»
администрации Убеженского сельского поселения Успенского района

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1062357000364

ИНН: 2357006026

Место нахождения объекта защиты:

352476, край Краснодарский, р-н Успенский, ст-ца Убеженская, ул Почтовая, Дом 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

11.08.1959

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|--|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | IV |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C1 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях |

| | | |
|------|--|---|
| 1.4. | Высота здания, м | 5 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 344 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 1823 |
| 1.7. | Количество этажей | 1 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | -СПС Гранит-3 , исправна; -СОУЭ 2-го типа, исправна; -АУП не требуется; -Система противодымной вентиляции отсутствует; - На расстоянии 200 метров расположен пожарный гидрант, на стене здания имеется указатель ПВ; -Внутренний противопожарный водопровод отсутствует |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты Объект: Здание муниципального бюджетного учреждения «Убеженский сельский дом культуры» администрации Убеженского сельского поселения Успенского района. По адресу Краснодарский край, Успенский район, ст. Убеженская, ул. Почтовая,6, имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке, что соответствует требованиям ст. 79 Федерального закона от 22.07.2018г. Т 123-ФЗ Оценка пожарного риска проведена 22.03.2021. ИП. Гончаров И.Н.</p> | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> | |

100 000 (сто тысяч) рублей

| 4. | <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> | | |
|------|--|--|--|
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | ст. 69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 4.3 СП 4.13130.2013. | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | ст. 62 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 5.2 СП 8.13130.2009 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | ст. 90, ч.1 п.1 Федераль-ного закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; СП 4.13130.2013 раздел 8 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ст. 29, ст. 30, ст. 31, ст. 32, ст. 88, таблица 21, таблица 22 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; раздел 4, раздел 5.6 СП 4.13130.2013. | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | ст. 52, ст. 53, ст. 84, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | ч.2 ст. 90, п.3 ч.1 ст.80 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления | ст. 54, ст. 62, ст.83, ст. 84, ст. 86, ст. 91 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; СП 486.1311500.2020 СП 484.1311500.2020 СП 3.13130.2009; СП 8.13130.2020; СП 10.13130.2020; | Не выполняется |

| | | | |
|------|---|--|-------------|
| | эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | ст. 46, ч.4 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; СП 484.1311500.2020 раздел 7.1, раздел 7.2; | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Правила противопожар-ного режима в РФ, утвержденные постанов-лением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 3, п.4, п.5, п.10, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.20, п.23, п.33. п. 35, п.36, п.38, п.39, п.24, п.26, п.27, п.32, п.33, п.34, п.35, п.40, п. 48, п.50, п.54, п.55, п.60, п. 92,п. 397, п.400, п.406; | Выполняется |