

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Краснодарскому  
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«06» апреля 2023 г.

Регистрационный № 23-08-2023-005242



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:  
Муниципальный архив Управления архива муниципального образования город  
Новороссийск

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:  
Муниципальное казенное учреждение "Социально-производственное подразделение"  
администрации муниципального образования город Новороссийск

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1092315004990

ИНН: 2315155403

Место нахождения объекта защиты:

353901, край Краснодарский, г Новороссийск, ул Первомайская, Дом 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

17.06.1986

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                      |                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>      |                                                                                                                                                 |
|          | Наименование параметра                    | Значение параметра                                                                                                                              |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                     | I                                                                                                                                               |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности   | C0                                                                                                                                              |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности   | Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения |
| 1.4.     | Высота здания, м                          | 9                                                                                                                                               |
| 1.5.     | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 1246                                                                                                                                            |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                | здания, кв. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 1.6.           | Объем здания, куб. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11837                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| 1.7.           | Количество этажей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| 1.8.           | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)                                                                                                                                                                                                                                          | Не имеет                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| 1.9.           | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                                                                                                                                                                                              | Автоматическая пожарная сигнализация аналоговая, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, внутренний противопожарный водопровод – отсутствует, наружный противопожарный водопровод от 1 пожарного гидранта К-150. |                                                  |
| 2.             | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| Не проводилась |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 3.             | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| Не проводилась |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 4.             | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|                | Наименование противопожарного мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты                                                    | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |

|      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями                                                        | ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.3,4.11,4.12.табл.1                                | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение                                                                          | ч. 1, ч. 2, ст. 62; Федерального закона от 22.07.2008 Ж123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.4.4,5.2,5.17, 8.5,8.8, табл.2.                                             | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники                                                                         | . 1 ч. 1, ч. 3, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.8.3, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9.                 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | п. 1, п.2 ст. 61; ч. 2 ст. 10; ч. 2 ст. 28; ст. 29; ч. 1, ч. 2 ст. 30; ч. 1, ч. 2 ст. 31; ч. 4 п. а) ст. 32; ст. 35; ст. 36; ст. 37; ст. 38; ст. 39; п. 1, п.3, п.4, п. 5, п.9 ст. 52; ст. 57; ст. 58; п. 1, 2, 3, 5, 6 ст. 59; ч. 1. ст. 80; ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 11 ст. 87; ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 5, ч. 6 ст. 88; табл. 21; | Выполняется |

|      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                      | табл. 22; табл. 23; табл.24<br>Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.5.2.2,5.2.7. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.5.1.2,5.1.3,5.6.4.                                                                       |             |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | п. 1, п. 3, п.5,;И. 9, ст. 52,ч. 2 п. 2, ч. 2 п. 3, ч.3, ч,4 ст. 53<br>Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.18, 4.4.3, 4.2.9, 4.2.20. 4.4.11.                                                                                                                                                                                                               | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара    | п. 3 ч. 1 ст. 80; и. 3 ч. 1 ст. 83; ч,1 ч. 3 ст. 90; Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 «Системы проти-вожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.7.1,7.2, 7.3,7.14. Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 №116- ФЗ «О внесении изменений и дополнений в пожарные законодательства Российской Федерации в связи с | Выполняется |

|      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                             | совершенствованием государственного управления в области пожарной безопасности»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                  | ч. 3, ч. 4 ст. 51; п. 3, п. 10 ст. 52; ст. 54; ст. 56; ч. 6 ст. 59; ч. 3 ст. 81; ч. 2 ст. 82; ст. 83; ст. 84; ст. 85; ст. 86; ст. 106; ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6, п.7. СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, п. 16 табл.2. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | ч. 3, ч. 4 ст. 51; п. 3, п. 1, п. 3, и, 4, п. 5 ст. 52; ст. 54; ч. 1, ч. 2 п. 1 п.2 п.4 ст. 56; ч. 1, ч. 2, ч.3, ч.5 ст. 59; ч. 3 ст. 81; ч. 2 ст. 82; ч.1, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7 ч.9 ст. 83; ст. 84; ст. 85; ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; и. 6, п. 7. СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Выполняется |

|      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                                    | и правила проектирования;<br>п.5,п.6.СП6.13130.2021 Системы<br>противопожарной защиты.<br>Электроустановки низковольтные.<br>Требования пожарной<br>безопасности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 4.9. | Организационно-<br>технические мероприятия<br>по обеспечению пожарной<br>безопасности объекта<br>защиты и<br>противопожарный режим | Правила противопожарного<br>режима в Российской Федерации,<br>утвержденные постановлением<br>Правительства РФ от 16.09.2020 №<br>1479 «О противопожарном<br>режиме»<br>п.5,9,10,11,12,13,14,15,16(д, е, ж, з,<br>к, м, и, о), 22 (г), 23, 24, 25,26,27,<br>(а, б, в, г, д), 28,29,30, 32,35 (а, б, в,<br>г, д, е, ж, и), 36,37, 50, 54, 55, 56, 60<br>раздел XVIII Пункты: 392, 393,<br>394, раздел XIX Пункты: 395, 397<br>приложение 1, 2, Пункты 400, 406,<br>407, 409 Федеральный закон<br>Российской Федерации от<br>21.12.1994 № 69- ФЗ «О пожарной<br>безопасности». «Специальные<br>правила пожарной безопасности<br>государственных и муниципальных<br>архивов», утвержденных приказом<br>Министра культуры Российской<br>Федерации от 12.01.2009 № 3<br>(зарегистрирован Минюстом<br>России 04.05.2009,<br>регистрационный номер 13882).<br>СП 7.13130.2013 «Отопление,<br>вентиляция и кондиционирование.<br>Требования пожарной<br>безопасности». | Выполняется |