Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«21» апреля 2023 г.

Регистрационный № 23-08-2023-006451

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание стоматологической поликлиники

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника города-курорта Геленджик" министерства здравоохранения Краснодарского края

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022300773626 ИНН: 2304018437

Место нахождения объекта защиты:

353475, край Краснодарский, г Геленджик, ул Кирова, Дом 12

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

23.03.1992

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	18
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	691
1.6.	Объем здания, куб. м	12453
1.7.	Количество этажей	5

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС - адресного типа. СОУЭ - 2-го типа. ВПВ Д - 50 мм. (тупиковый) совмещенный с хозяйственно-питьевым водопроводом (9 ПК). НПВ Д - 150 мм. (тупиковый) совмещённый с хозяйственно-питьевым водопроводом. За территорией поликлиники установлен один пожарный гидрант (в 20-ти метрах от здания поликлиники).

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка пожарного риска не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц составляет 50 000 (пятьдесят) тыс. 00 коп.	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 ст. 69. Часть 1. СП 4.13130.2013 п 4.3 табл. 1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 ст. 63. СП 8.13130.2009 п. 4.1, 5.2, 6.3, 8.6, 8.7	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 ст. 90 (часть 1 п/п 1). СП 4.13130.2013 п. 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2012 п. 4.3, 4.7, 5.2.1-5.2.5, 5.2.7, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.4.1-5.4.4, 5.4.5, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6.7.7, 6.7.10, 6.7.11. СП 4.13130.2013 пункты 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 п. 4.1.3, 4.2.3-4.2.7, 4.3.1-4.3.3, 4.4.2-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.10, 5.1.1, 5.2.2, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.23.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 ст. 83 (ч.1 п/п 3), статья 90. СП 4.13130.2013 п. 7.1, 7.5, 7.8, 7.14, 7.16.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 ст.52 ч. 3, 54, 63, 83, 91, 103. СП 3.13130.2009 п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.4, 4.6 - 4.8, 5.3 - 5.5, Раздел 7 таблица 2. СП 5.13130.2009 пункты 13.1.1, 13.1.4, 13.1.6, 13.1.9, 13.1.10, 13.2.1, 13.2.2, 13.3, 13.4, 13.6, 13.13, 13.14, 13.15, Раздел 14,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	водопроводы)	15,16,17, Приложение А. СП 8.13130.2009 пункты 4.1, 5.2, 6.3, 8.6, 8.7.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 ст.52 ч. 3, 54, 63, 83, 91, 103. СП 3.13130.2009 п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.4, 4.6 - 4.8, 5.3 - 5.5, Раздел 7 таблица 2. СП 5.13130.2009 пункты 13.1.1, 13.1.4, 13.1.6, 13.1.9, 13.1.10, 13.2.1, 13.2.2, 13.3, 13.4, 13.6, 13.13, 13.14, 13.15, Раздел 14, 15,16,17, Приложение А.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ пункты: 2-5,8-18,21-32, 35-37, 41, 48, 49, 54-56, 60-65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 77, 91, 92, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 402, 403, 406, 407, 409, 412, 413. Раздел XVIII, XIX, Приложение №1 СП 9.13130.2009 пукты 4.1-4.5, 4.7, 5.8. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменениями) "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" пункты 1.1-1.9, 2.1-2.4, 3.1-3.5, 3.7, раздел 4, Приложение 2.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.