

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«28» апреля 2023 г.

Регистрационный № 23-08-2023-006850



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Дача-3 управления социальными объектами публичного акционерного общества
«Татнефть» имени В.Д. Шашина

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д.
ШАШИНА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021601623702

ИНН: 1644003838

Место нахождения объекта защиты:

354024, край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. Хостинский, пр-кт. Курортный, д. 120/1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1913

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	432

1.6.	Объем здания, куб. м	2080						
1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации аналогового типа с дублированием тревожных сигналов на пульт 6 ПСЧ; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа; внутренний противопожарный водопровод (2 ВПК); наружный противопожарный 1 ПГ, тупиковый						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчёт пожарного риска не проводился</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не проводилась</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.65 ППР в РФ; ст.69 ч.1 ФЗ №123 от 22.07.2008; п.п.4.3, 4.12, 4.13 СП 4.13130.2013; п.п.1,2 Приложения 1 к СНИП 2.07.01-89*	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.48 ППР в РФ; ст.62 ч.1, ч.2 ФЗ №123 от 22.07.2008; п.п.4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.2, 6.1, 6.3, 8.5, 8.8 СП 8.13130.2020; п.п.2.11, 2.13, 2.29, 2.30, 8.5, 8.16 СНИП 2.04.02.84.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п.71, 72 ППР в РФ; ст.90 ч.1, ч.2 ФЗ №123 от 22.07.2008; п.п.8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.14, 8.1.15 СП 4.13130.2013 п.8.1 СНИП 21-01-97*	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.п.13, 25 ППР в РФ; ст.4 ч.4, ст.80 ч.1, ст.87 ч.1, ч.2, ч.3, ч.5, ч.6, ч.7, ч.11 ФЗ №123 от 22.07.2008; п.п.6.6.1, 6.7.1, 6.7.24 СП 2.13130.2020; п.1.8, 2.14 СНИП 2.01-02-85*; п.4.1, 7.1, 7.28 СНИП 21-01-97*.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.п.23, 24, 26, 27, 31 ППР в РФ; ст.4 ч.4, ст.89 ч.1 ФЗ №123 от 22.07.2008; п.п. 4.2.5, 4.2.11, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8, 4.4.1, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11, 5.1.1-5.1.4, п.п.7.1.1-7.1.3, п.7.2.1 СП 1.13130.2020; п.п.4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.28 СНИП 2.01.02-85*.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.90 ч.1 ФЗ №123 от 22.07.2008; п.п. 7.1, 7.2 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	п.п.48, 49, 50, 54, 55 ППР в РФ; ст.4 ч.4, ст.62 ч.1, ч.2, ст.83 ч.4, ч.5, ч.6, ч.7, ч.9, ст.84 ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.7, ч.10, ч.11, ст.86 ч.1, ч.2 ФЗ №123 от 22.07.2008; СП 3.13130.2009 (свод правил в	Выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	целом); НПБ 88-2001 разделы 3, 12, 13, 14, 15; Постановление Правительства РФ №1464 от 01.09.2021 (в целом); п.п.4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.2, 6.1, 6.3, 8.5, 8.8 СП 8.13130.2020; п.п.2.11, 2.13, 2.29, 2.30, 8.5, 8.16 СНИП 2.04.02.84; п.п.6.1, 6.8, 6.16 СНИП 2.04.01-85.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст.4 ч.4, ст.83 ч.4, ч.5, ч.6, ч.7, ч.9, с.84, ч.1 ФЗ №123 от 22.07.2008.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст.ст.48, 49, 50, 51, 52, 53 ч.1, ч.2, ч.3, 54, 60, 62 ч.1, ч.2 ФЗ №123 от 22.07.2008; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (в целом).	Выполняется