


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«05» мая 2023 г.

Регистрационный № 23-08-2023-007198



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Хирургический корпус, Литер "Б"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ДЕТСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022301425629

ИНН: 2309039134

Место нахождения объекта защиты:

350063, край. Краснодарский, г. Краснодар, пл. Победы, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1993

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|--|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C1 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских |

| | | организаций | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 1.4. | Высота здания, м | 23 | | | | | | |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 8680 | | | | | | |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 36706 | | | | | | |
| 1.7. | Количество этажей | 7 | | | | | | |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет | | | | | | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Адресно-аналоговая пожарная сигнализация НВП "Bolid" с использованием прибора приемно-контрольного охранно-пожарного (ППКОП) С2000-М; ПАК "Стрелец-Мониторинг"; СОУЭ 3-го типа. | | | | | | |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p> | | | | | | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Сумма ущерба имущества третьих лиц от пожара составит 0 (ноль) рублей 00 копеек (исходя из собственной оценки, при немедленной эвакуации при пожаре будут оставлены без внимания материальные ценности пациентов, приборы и документация)</p> | | | | | | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | | | |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | |
|------|---|--|-------------|
| | | пожарной безопасности к объекту защиты | |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | 1) Федеральный закон № 123-ФЗ п. 36, ст. 2; п. 4, ч. 1, ст. 37. 2) СП 4.13130.2013 п. 4.3 табл. 1; п. 4.4; п. 4.12; п. 4.14 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | 1) Федеральный закон № 123-ФЗ ч. 1, 2 ст. 62; п. 2 ст. 63; ч. 1 ст. 68; п. 1 ч. 2 ст. 68; п. 3 ч. 1 ст. 90; 2) СП 4.13130.2013 п. 4.1; п. 4.2; п. 4.4; п. 5.2, табл. 2; п. 6.3; п. 8.6; п. 8.10; п. 9.11; 3) ППР в РФ п. 55 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | 1) Федеральный закон № 123-ФЗ п. 6 ст. 63; п. 1 ч. 1 ст. 90; 2) СП 1.13130.2009 п. 4.1.2; 3) СП 4.13130.2009 п. 6.11.3; п. 8.1; п. 8.3; п. 8.6 – 8.9; 4) ППР в РФ п. 74, п. 75, п. 77 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | 1) Федеральный закон № 123-ФЗ ч. 1 ст. 32; п. 1 ст. 49; п. 1, 2, 5 ст. 52; ч. 1, 2 ст. 53; ст. 57; ст. 58; ч. 1 ст. 80; ч. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 ст. 87, табл. 21, 22; ч. 1, 2, 3 ст. 88, табл. 28, 29; ч. 1, 2, 4, 6 ст. 137; 2) СП 1.13130.2009 п. 4.1.2 - 4.1.4; 3) СП 2.13130.2012 п. 4.1 - 4.3; п. 5.2.1 - 5.2.5; п. 5.3.2; п. 5.4.1 - 5.4.4; п. 5.4.16; п. 5.4.18; п. 6.6.1 табл. 6.9; 4) СП 4.13130.2013 п. 5.1.3; п. 5.2.6; 5) СП 7.13130.2013 п. 6.22; п. 6.23 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | 1) Федеральный закон № 123-ФЗ ч. 11 ст. 13 табл. 3; ст. 51; п. 1, 2, 3, 5, 9 ст. 52; ч. 1, 2 ст. 53; п. 1, 2 ч. 2 ст. 56; ч. 1 ст. 80; ч. 3 ст. 81; ч. 1, 3, 7, 8, 10 - 12 ст. 89; ч. 6, ст. 134 табл. 28, 29; 2) СП 1.13130.2009 п. 4.1.2 - 4.1.4; п. 4.2.5 - 4.2.7; п. 4.3.1; п. 4.3.3.; п. 4.3.4; п. 5.3.1 - 5.3.5; п. 5.3.11; п. 5.3.12; п. 5.3.14; п. 5.3.19; п. 5.3.21; 3) ППР в РФ п. 7, п. 35, п. 36 | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | 1) Федеральный закон № 123-ФЗ ч. 3 ст. 5; п. 1, 2, 3, 4 ст. 43; п. 11 ст. 52; ч. 1 ст. 76; п.2,3,4 ч. 1ст. 80; ч. 1ст. 90 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | 1) Федеральный закон № 123-ФЗ п. 23, 32, 33, 38 ст. 2; п. 3 ст. 52; ч. 1, 2 ст. 54; ч. 3 ст. 81; ч. 1, 2, 7, 8 ст. 82; ч. 1, 5, 6, 7, 9 ст. 83; ст. 91; ст. 103; 2) СП 5.13130.2009 п. 3.29; п. 3.86; п. 4.2; п. 13.1.1; п. 13.1.10; п. 13.1.11; п. 13.2.2; п. 13.3.1 - 13.3.4; п. 13.3.6 - 13.3.16; п. 13.4.1 табл. 13.3; п. 13.13; п. 13.14; п. 13.15.1 - 13.15.4; п.13.15.7; п.13.15.11 – 13.15.17; п. 14.2; п. 14.4; п. 17.1 - 17.3; п.А.1 приложение А; 3) СП 3.13130.2009 п. 3.1 - 3.5; п. 4.1; п. 4.2; п. 4.4; п. 4.7; п. 4.8; п. 5.1 - 5.5; раздел 6, табл. 1; раздел 7, табл.2. 4) СП 7.13130.2013 п. 6.4; п. 6.8 - 6.15; п. 6.22; п. 6.24; 5) ППР в РФ п.61; 6) ПУЭ, издание 7,8. | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | 1) Федеральный закон № 123-ФЗ ч. 1 - 5, 7, 8, 9 ст. 82; ст. 20; п. 1 ст. 21; п. 1.2 ч. 1 ст. 50; ч. 1, 7, 8 ст. 82; ч. 4 ст. 137; 2) СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; 3) СП 6.13130.2013 п. 4.1; п. 4.2; п. 4.7 - 4.9, п. 4.14; 4) ПУЭ, издание 7.8. | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | 1) Федеральный закон № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 4, 6, 8 ст. 63; 2) СП 2.13130.2012 п. 4.6; 3) ППР в РФ п. 2, п. 3, п. 4, п. 6, п. 7, п. 8, п. 12, раздел XIX; 4) ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ | Выполняется |