

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«10» мая 2023 г.

Регистрационный № 23-08-2023-007286



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Столовая и спальный корпус № 6

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДЕТСКИЙ
САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "РОДНИК"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1192375076233

ИНН: 2301100370

Место нахождения объекта защиты:

353407, край. Краснодарский, р-н. Анапский, с. Сукко, ул. Утришская, д. 50

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

23.03.2006

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	12						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	768						
1.6.	Объем здания, куб. м	2507						
1.7.	Количество этажей	4						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренние и наружные противопожарные водопроводы)	- автоматическая пожарная сигнализация аналогового типа; - система дублирования сигналов о возникновении пожара на пульте в подразделения пожарной охраны (Стрелец); - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">500000 (пятьсот тысяч) рублей</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст.69 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 СП 4.13130.2013 п.4.3 таблица 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ "Технический регламент от ТПБ" №123-ФЗ ст.62; СП 8.13130.2020 п.8.5, 8.8,8.9,8.10	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.7.1,8.1,8.6,8.7,8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ "Технический регламент о ТПБ" №123-ФЗ ст.87; СП 4.13130.2013 п.5.2.2,5.2.4 СП 2.13130.2020 п.5.2.3, 5.2.4, 5.2.7 СП 2.13130.2020 п.5.2.3 - не выполняются	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ "Технический регламент о ТПБ" №123-ФЗ ст.53; 89;134; СП 1.13130.2020 п.4.2.9, 4.2.17, 4.2.19, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.12,.9.1.1-9.3.9 СП 1.13130.2020 п. 4.2.19,4.4.1,.4.4.2,.4.4.3; п.6.2.7 ГОСТ Р12.2.143-2009 - не выполняются	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ "Технический регламент о ТПБ" №123-ФЗ ст.90; СП 4.13130.2013 п.7.2,7.3,7.5,7.7,.7.14	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ "Технический регламент о ТПБ" №123-ФЗ ст.52 п.п.4, ст.55 п.п.2, ст.56,83,84,85,86,107,138 СП 3.13130.2009 п.3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5 СП 484.1311500.2020 п.5.1,5.2,5.4,5.5,5.6,5.8,5.9,.5.21, 6.1.1-6.1.6, 6.2.1-6.2.3,.6.2.6,6.12.12,6.5.1,.6.5.2 СП 8.13130.2009 п.4.2,4.3,.4.4, 5.2, 8.4, 8.5	Выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ "Технический регламент о ТПБ" №123-ФЗ ст.83 84, 85 СП 484.1311500.2020 п.7.1.3, 7.1.4, 7.1.7, 7.1.13, 7.2.2	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	правила противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020 п.2,3,4,5, 9,10,11,12,13,14,16,17,21,22,23,24,26,27,30,32,35,36,37,48.54,55,56,60,392,393,394,395,396,397,400,407,409	Выполняется