

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«18» мая 2023 г.

Регистрационный № 23-08-2023-007813



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Цех производства ЭМК

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "ЭФКО Альтернативы масло какао"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1212300011285

ИНН: 2352057242

Место нахождения объекта защиты:

край Краснодарский, р-н Темрюкский, п Волна

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

03.04.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	29
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1260
1.6.	Объем здания, куб. м	36918

1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматического порошкового пожаротушения автоматическая пожарной сигнализации (адресного типа) и система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа, система внутреннего противопожарного водопровода (20 ПК); система наружного кольцевого противопожарного водоснабжения (5 ПГ), диаметр 110 мм.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Потенциальный риск, R_i, год-1: 1,064 10⁻⁵ Индивидуальный риск, R_m, год-1: 6 10⁻⁷ Индивидуальный пожарный риск на территории объекта: 6,145 10⁻⁷ год-1 Система автоматическое порошкового пожаротушения автоматическая пожарной сигнализации (адресного типа) и система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа, система внутреннего противопожарного водопровода (20 ПК); система наружного кольцевого противопожарного водоснабжения (5 ПГ), диаметр 110 мм.</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Договор страхования № 432-584-093641/22 от 2 сентября 2022 года заключенный с ПАО «Ингосстрах», страховая сумма 500 000 руб.</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 10.07.2012 N 117-ФЗ) ст. 66, ч.1, ст. 69 ч.1, ст. 100, ч. 1. -СП 4.13130.2013 п.п.6.1.1, 6.1.2, таблица № 3, п.6.1.3, 6.1.4, 6.1.5.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.62; ст.68 ч.1, ч.2, ч.3, ст. 90 ч.1, п.3, ст. 99, ч.2. - СП 8.13130.2020 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.3, табл. № 3, п.5.4, 5.10, 5.11, 5.17, 5.18, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12, 8.13, 8.14, 9.1-9.6.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный Закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, ст.90 ч.1 п.1., ст. 98. - СП 4.13130.2013 п.п.7.1, 8.4, 8.6-8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.34; ст.35; ст.36; ст.37 ст.39, ст.40, ст.52 п.1, п.5; ст.57; ст.58; ст.59, ст.80, ст.87 ч.1-ч.3, ч.5-ч.7; ст.88 ч.1-10, ч.14, ч.19; ст.134 ч.1-6; ст.137 ч.1, ч.2, ч.4-ч.7; таблицы 21, 22, 38, 29. - СП 4.13130.2020 п.п. 6.1.27, 6.1.36, 6.1.37, 6.1.38, 6.1.39, 6.1.40, 6.1.43, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.8, 6.2.10, 6.2.15, 6.5.44, 6.5.45, 6.5.46, 6.5.48. -СП 2.13130.2020 п.п.4.4, 4.6, 4.8, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.8, 5.3.1-5.3.4, 5.4.1-5.4.3, 6.1.1, табл. 6.1, 8.5.5. - СП	Выполняется

		1.13130.2020 п. 8.1.5 ВНТП 20-91 п. 9.2.4	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.6 ч.1, п.2; ст.52 п.2, ст.53, ст.55, ст.89 ч.1, ч.3, ч.3.1, ч.8, ч.10, ч.11, ч. 12, ч.14, табл. 28. -СП 1.13130.2020 п.п.4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.1-4.3.4, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.12, 4.4.15, 4.4.18, 4.4.22, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7 табл.15, 8.2.8, 8.2.11, табл. 17, 8.2.12, 8.5.5, 8.5.6, 8.5.10, 8.6.1-8.6.3, 8.6.6. -ВНТП 20-91 п. 9.2.4.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный Закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.76 п.1, ст.80, ч.3, ст.90 ч.1, 2, ст.98. -СП 4.13130.2013 п.п. 6.2.7, 6.2.8, 7.1, 7.2, 7.14, 7.16.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный Закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.52 п.3, 7, 8, 10, ст.55, ст.56, ст.62; ст.68 ч.1, ч.2, ч.3, ст.81. ч.3, ст. 82, ч.2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, ст.83, ст.84, ст.86, ст. 90 ч.1, п.3, ст.91 ч.1,ч.2; ст. 99, ч.2. ст.103 ч.2, ч. 3, ч. 4, ст. 104, ст. 112. -СП 3.13130.2009. п.п.3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблица 1, таблица 2. -СП 5.13130.2009 раздел № 9.1, п.п. 9.1.1-9.1.6, раздел № 9.2, п.п. 9.2.1-9.2.18, раздел №9.3 п.п. 9.3.1-9.3.4, раздел № 9.4, п.п. 9.4.1-9.4.3. раздел № 13 п.п.13.1.1, 13.1.4, 13.1.6, 13.1.9, 13.1.10, 13.1.11, 13.1.12, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.1-13.3.4, 13.3.6- 13.3.12, 13.3.15, 13.3.17, 13.4.1, табл. №13.3*, раздел № 13.9 п.п.13.9.1, табл. № 13.6, 13.9.2, 13.9.3, 13.9.4,	Выполняется

		<p>13.13.1-13.13.3, 13.15.1-13.15.7, 13.15.11-13.15.20, 15.1, 15.3-15.6, 15.9, 15.10, 16.1, 16.2, 16.3, 17.1-17.3, таб. 13.3, прил. А, прил. Д, прил. Е, прил. З, прил. И, прил. М, прил. О, прил. Р. -СП</p> <p>6.13130.2013 п.п.4.1-4.14. - СП</p> <p>10.13130.2009 раздел № 4.1, п.п.4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.11, 4.2.13. - СП 8.13130.2020 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.3, табл. № 3, п.5.4, 5.10, 5.11, 5.17, 5.18, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12, 8.13, 8.14, 9.1-9.6. - СП 7.13130.2013 раздел №7, п.п. 7.2 в), г).</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.83 ч.4, ст.103 ч.1, ч.3. СП 5.13130.2009 раздел 12.4, п.12.4.1, 12.4.2, 12.4.5, раздел № 13.14, п.п. 13.14.1-13.14.13, раздел № 14, п.п. 14.1-14.6, 17.2 а),г). раздел № 12.1, п.п. 12.1.1-12.1.2, раздел №12.2, 12.2.1-12.2.2, раздел №12.3, п.п. 12.3.1-12.3.7, раздел № 12.4, п.п. 12.4.1-12.4.6. - СП 10.13130.2020, п.п. 15.1, 15.2 - СП 8.13130.2020, п.п.11.1, 11.2,11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7.</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный Закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4 ч.1-ч.4; ст.6; ст.6.1, ст.43; ст.52 п.9; ст.60; ст.64; ст.78 ч.1; ст.79 ч.1,ч.2; ст.81 ч.2; ст.105 -СП 9.13130.2009 п.п. 4.1.1-4.1.3, 4.1.5-4.1.9, 4.1.11, 4.1.19, 4.1.22, 4.1.24,4.1.27-4.1.29, 4.1.32-4.1.36, 4.1.38, 4.2.1, 4.2.4-4.2.9, 4.2.8, 4.3.1-4.3.7, 4.3.9, 4.3.11-4.3.13, 4.3.16, 4.4.1,4.4.21, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.6.1,4.7.1-4.7.3, 4.7.5, 4.7.6, прил. «А», прил. «Б», прил. «Г».</p>	Выполняется

	<p>-Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.п. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 60, 77, 88-92, 337, 354, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 371, 372, раздел XVIII п.392-394, раздел XIX п.395-400, п.402-404, п.406-409, п.413, п.442, прил. №1. -ВНТП 20-91 п. 11.6, 11.7.</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--