

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«02» августа 2023 г.

Регистрационный № 23-08-2023-013003



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Перевалочный комплекс «Шесхарис», производственная площадка «Грушова»,
Группа ЖБР-10000 м³

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество "Черноморские магистральные нефтепроводы"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022302384136

ИНН: 2315072242

Место нахождения объекта защиты:

край Краснодарский, г Новороссийск, тер. Грушевая НБ

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.09.1973

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1384

1.6.	Объем здания, куб. м	10000						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1) Автоматическая система тушения пожара пеной низкой кратности; 2) Автоматическая пожарная сигнализация адресного типа; 3) Наружное противопожарное водоснабжение – 7 ПГ;85 ПГр; 4) Система оповещения и управление эвакуацией 3-го типа.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка пожарного риска не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						
4.1. Противопожарные	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется						

	расстояния между зданиями и сооружениями	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ): - п. 36 ст. 2; - п. 4 ч. 1 ст. 37; - ч. 1 ст. 66; - ч. 1 ст. 70, табл. 12; - ч. 7 ст. 70, табл. 14; - ч. 1, 3, 4, 10 ст. 100. СП 4.13130.2013: - п. 4.3; - п. 4.4; - п. 6.1.2, табл. 3 (в части противопожарных расстояний между производственными зданиями); - п. 6.1.6; - п. 6.1.7, табл. 4, подп. 6; - п. 6.1.33; - п. 6.4.2; - п. 6.4.5, табл. 14; - п. 6.4.6; - п. 6.4.9, табл. 15; - п. 6.4.14; - п. 6.4.17; - п. 6.4.24, табл. 17. СП 155.13130.2014: - п. 6.1 табл. 2; - п.6.2; - п.6.3; - п.6.4; - п.6.5; - п.6.7.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1) Федеральный закон № 123-ФЗ: - ч. 1, 2 ст. 62; - п. 3 ч. 1 ст. 90; - ч. 9 ст. 98; - ч. 1 ст. 99. 2) СП 8.13130.2020: - п. 4.1-4.5; - п. 5.3, табл. 3; - п. 5.5; - п. 5.8; - п. 5.9; - п. 5.18; - п. 6.1; - п. 6.3; - п. 7.1; - п. 8.4; - п. 8.6; - п. 9.1; - п. 9.3; - п. 9.7; - п. 9.9; - п. 9.10; - п. 9.17; - п. 10.1; - п. 10.3; - п. 10.4. 3) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ): - п. 48; - п. 49; - п. 51-52; - п. 226; - п. 228; - п. 232.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1) Федеральный закон № 123-ФЗ: - п. 6 ст. 63; - п. 1 ч. 1 ст. 90; - ч. 1, 4, 6, 7, 9, 11 ст. 98. 2) СП 4.13130.2013: - п. 8.6; - п. 8.7; - п. 8.8; - п. 8.9; - п. 8.13. 4) СП 8.13130.2020: - п. 8.8. 5) СП 18.13330.2019: - п. 5.37; - п. 5.38; - п. 5.39; - п. 5.40. 6) ППР в РФ: - п. 48; - п. 209; - п. 310;	Выполняется

4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1) Федеральный закон № 123-ФЗ: - подп. «а» п. 5 ч. 1 ст. 32; - п. 2, 4, 6 ч. 1 ст. 35; - п. 1 ч. 1 ст. 36; - п. 2 ч. 1 ст.37; - п. 9 ст. 49; - п. 1, 2, 5, 6 ст. 52; - ч. 1, 2, 3 ст. 53; - п. 1, 2 ч. 2 ст. 56; - ч. 1 ст. 57; - ч. 1 ст. 58; - п. 1 ст. 59; - ст. 80; - ч. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 ст. 87, табл. 21, 22; - ч. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14 ст. 88, табл. 23, 24; - ч. 4, 5 ст. 134; - ст. 136; - ч. 1, 2, 4, 5, 6, 7 ст. 137; - ч. 1 ст. 138. 2) СП 2.13130.2012: - п. 4.2; - п. 5.2.1; - п. 5.2.5; - п. 5.2.6; - п. 5.3.1-5.3.4; - п. 5.4.2; - п. 5.4.4; - п. 6.1.1, табл. 6.1. 4) СП 4.13130.2013: - п. 4.2; - п. 6.1.38; - п. 6.2.2; - п. 6.2.5; - п. 6.2.10. 5) СП 7.13130.2013: - п. 6.11; - п. 6.13; - п. 6.17; - п. 6.18; - п. 6.22; - п. 6.23; - п. 8.1; - прилож. В. 6) ППР в РФ: - п. 15-16; - п. 23; - п. 26; - п. 27; - п. 14; - п. 29;	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1) Федеральный закон № 123-ФЗ: - ч. 11 ст. 13, табл. 3; - ст. 51; - п. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ст. 52; - ч. 1, 2, 3 ст. 53; - ст. 54; - п. 1, 2 ч. 2 ст. 56; - п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 80; - ч. 3 ст. 81; - ч. 2, 9 ст. 82; - п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 84; - ч. 19 ст. 88; - ч. 1 ст. 89; - подп. «а», «б» п. 1 ч. 3 ст. 89; - п. 3 ч. 3 ст. 89; - ч. 7, 8, 10, 11 ст. 89; - ч. 2 ст. 103; - ст. 123; - ч. 5, 6, 15 ст. 134, табл. 28, 29. 2) СП 1.13130.2020: - п. 4.1.2-4.1.4; - п. 4.2.5-4.2.8; - п. 4.3.1-4.3.4; 3) ППР в РФ: - п. 2 - п. 16, подп. «е», «ж»; - п. 23; - п. 26-27; - п. 52-56;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1) Федеральный закон № 123-ФЗ: - п. 1, 3, 4 ст. 43; - п. 11 ст. 52; - п. 6 ст. 63; - п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 80; - п. 1, 3 ч. 1 ст. 90; - ч. 1, 4, 6, 7, 9, 11 ст. 98. 2) СП 1.13130.2020: - п. 4.1.2. 3) СП 4.13130.2013: - п. 7.1; - п. 7.16;	Выполняется

		- п. 8.2; - п. 8.6; - п. 8.9; - п. 8.13. 4) ППР в РФ: - п. 48; - п. 49; - п. 60; - п. 2; - п. 310; - п. 393	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1) Федеральный закон № 123-ФЗ: - ст. 54; - ст. 62; - ст. 66; - ст. 68; - ч. 1, 3 ст. 81; - ч. 1, 2, 7, 8, 10 ст. 82. - ч. 4, 5, 6, 7, 9 ст. 83; - п. 1 ч. 1 ст. 84; - ч. 3, 4, 7, 9, 10, 11 ст. 84; - ст. 86; - ст. 91; - ст. 103. 2) СП 3.13130.2009: - п. 3.1; - п. 3.3-3.5; - п. 4.1-4.2; - п. 4.3-4.4; - п. 4.8; - п. 5.3; - разд. 6, табл. 1; - разд. 7, табл. 2; - разд. 7, прим.7 к табл.2; 3) СП 484.1311500.2020: - п. 4.1 – 4.5; - п. 5.7 – 5.10; - п.6.1 – 6.3; - п. 8.1 – 8.16 - п. 9; - п. 13.1.1-13.1.4; - п. 13.1.10-13.1.11; - п. 13.2.1; - п. 13.3.1; - п. 13.3.4; - п. 13.3.6-13.3.8, табл. 13.3; - п. 13.3.12; - п. 13.4.1, табл. 13.3; - п. 13.6.2; - п. 13.8.1-13.8.4; - п. 13.13.1-13.13.3; - п. 13.14.1-13.14.6; - п. 13.15.1-13.15.4; - п. 13.15.7; - п. 13.15.10-13.15.18; - п. 15.1-15.3; - п. 15.9-15.10; - п. 16.1-16.3. - п. 14.1; - п. 14.0-14.4; - п. 15.1-15.3; - п. 15.4; - п. 16.2; - п. 17.1; - подп. «а», «б», «г» п. 17.2; - п. 17.3-17.4; - прил. А, М, Н, П. 4) СП 485.1311500.2020. - п. 5.1-5.11; - п. 6.1.1- 6.1.5; - 6.1.6, приложение А; - п. 6.2.1-6.1.6; - п. 6.3.4; - п. 6.5; - п. 6.6; - п. 7.1; - п. 7.2; - п. 7.5; - п. 7.6. 5) ГОСТ Р 53315-2009. 6) СП 6.13130.2013. 7) ГОСТ Р 50800-95: - п. 5.3.6. 8) ПУЭ, издание 7: - разд.1.7. 9) СП 7.13130.2013: - п. 4.1; - п. 4.2; - п. 4.3; - п. 6.1; - п. 6.4; - п. 6.5. 10) СП 10.13130.2020: - п. 8.5. 11) ППР в РФ: - п. 16 е); - п. 36; - п. 42; - п. 53; - п. 54; - п. 55; - п. 405.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	Федеральный закон № 123-ФЗ: - ст.	Выполняется

	<p>взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>82 - ст. 123; - п. 1 ч. 1 ст. 50; - ст. 51; - п. 3 ст. 52; - п. 3 ч. 2 ст. 53; - ч. 1, 2 ст. 54; - ч. 1, 3 ст. 81; - ч. 1, 2, 7, 8, 9 ст. 82; - п. 3 ч. 1 ст. 83; - ч. 4 ст. 83; - п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 84; - ч. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ст. 84; - ч. 1, 2 ст. 91. СП 3.13130.2009: - п. 3.1 -3.5; - п. 4.1 - 4.8; - п. 5.1 -5.5; - разд. 6, табл. 1; - разд.7, прим.7 к табл.2</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Перечень организационных мероприятий предусматривается в соответствии с требованиями статей (частей, пунктов): 1) Федеральный закон № 123-ФЗ: - п. 1 ч. 2 ст. 1. 2) СП 2.13130.2020: - раздел 4. 3) СП 4.13130.2013: - п. 6.4.7; - п. 6.4.23. 4) ГОСТ 12.1.004-91: - разд. 4. 5) ГОСТ 12.2.143-2009: - п. 4.5.1; - п. 4.5.2; - п. 6.2.1-6.2.10. 6) ППР в РФ: - разд. I; - разд. IX; - разд. XV; - разд. XVI; - разд. XVIII; - разд. XIX.</p>	<p>Выполняется</p>