


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Краснодарскому  
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«02» августа 2023 г.

Регистрационный № 23-08-2023-013004



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание административно-бытового корпуса цеха технологического транспорта и  
специальной техники (ЦТТ и СТ)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество "Черноморские магистральные нефтепроводы"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022302384136

ИНН: 2315072242

Место нахождения объекта защиты:

край Краснодарский, г Новороссийск, тер. Грушевая НБ

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.12.2018

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	14

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	308						
1.6.	Объем здания, куб. м	5013						
1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1) Автоматическая пожарная сигнализация адресного типа; 2) Внутренние пожарные краны-6 шт. 3) Наружное противопожарное водоснабжение – 2 ПГр; 4) Система оповещения и управление эвакуацией 2-го типа.						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка пожарного риска не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ): - ст. 69; - ст.70; - ст.72; - ст.74. 2) СП 4.13130.2013: - п. 6.1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1) Федеральный закон № 123-ФЗ: - ст. 99. 2) СП 8.13130.2020: - п. 1.3; - п. 5.3; - п. 5.5; - п. 5.6; - п. 5.9; - п. 5.10; - п. 5.11; - п. 5.12; - п. 6.3; - примеч.3 к п. 6.4; - п. 7.7; - п. 7.9; - п. 7.10; - п. 8.2; - п. 8.3; - п. 8.4; - п. 8.5; - п. 8.6; - п. 8.7; - п. 8.9; - п. 8.10; - п. 9.1; - п. 9.2; - п. 9.3; - п. 9.4; - п. 9.7; - п. 9.8; - п. 9.9; - п. 9.10; - п. 9.11; - п. 9.17; - п. 10.1; - п. 10.2; - п. 10.3; - п. 10.4; - п. 10.5; - п. 10.6; - п. 10.7; - п. 10.8; - п. 10.9; - п. 11.8; - п. 11.9.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1) Федеральный закон № 123-ФЗ - п. 2 ст. 67; - п. 3 ст. 67; - п. 6 ст. 67; - п. 9 ст. 67; - ст. 98. 2) СП 4.13130.2013: - п. 8.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1) Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 88. 2) СП 2.13130.2009: - п. 5.5; - п. 6.1; - п. 6.2; - п. 6.3; - п. 6.6; - п. 6.7. 4) СП 4.13130.2013: - п. 6.2; - п. 6.4; - п. 6.5; - п. 6.6; - п. 6.10.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1) Федеральный закон № 123-ФЗ: - ст. 52; - ст. 53; - ст. 89. 2) СП 1.13130.2020: - п. 4.2; - п. 4.3; - п. 4.4; - п.7.1; - п. 8.1; - п.8.3; - п. 8.4; - п. 8.6; - п. 92.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1) Федеральный закон № 123-ФЗ: - ст. 90. 2) СП 4.13130.2013: - п. 7.	Выполняется
4.7.	Системы	1) Федеральный закон № 123-ФЗ: -	Выполняется

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 54; - ст. 56; - ст. 83; - ст. 84; - ст. 85; - ст. 86. 2) СП 3.13130.2009: - п. 3; - п. 4.1; - п. 4.2; - п. 4.3; - п. 4.4; - п. 4.5; - п. 4.6; - п. 4.7; - п. 4.8; - п. 5.1; - п. 5.3; - п. 5.5. 3) СП 484.1311500.2020: - п. 6. 4) СП 485.1311500.2020. - п. 6.1. - п. 6.7; - п. 6.8; - п. 6.9; - п. 6.10; - п. 6.6; - п. 9. 5) СП 7.13130.2013: - п. 4. - п. 6; - п. 7. 6) СП 10.13130.2020: - п. 6.1; - п. 6.2; - п. 7.2; - п. 7.3; - п. 7.4; - п. 7.5; - п. 7.6; - п. 7.7; - п. 7.8; - п. 7.14; - п. 7.15; - п. 14.1; - п. 14.2; - п. 14.4.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1) СП 484.1311500.2020: - п. 5; - п. 6.1; - п. 6.2; - п. 6.3; - п. 6.4; - п. 6.5; - п. 6.6; - п. 7.1; - п. 7.2; - п. 7.5. 2) СП 485.1311500.2020: - п. 6.1; - п. 6.7; - п. 6.8; - п. 6.9; - п. 6.10; - п. 7.1; - п. 7.3; - п. 8.2; - п. 9.1; - п. 9.2; - п. 9.3; - п. 9.4; - п. 9.5; - п. 9.6; - п. 9.7; - п. 9.8; - п. 9.6; - п. 9.11; - п. 9.12; - п. 9.13; - п. 9.14; - п. 9.15; - п. 9.16; - п. 10.1; - п. 10.2; - п. 10.3; - п. 10.4. - приложение А, Б, Д, И	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1) Федеральный закон № 123-ФЗ: - п. 1 ч. 2 ст. 1; - п. 1 ч. 2 ст. 5; - ч. 1, 5, 6, 7 ст. 6; - ст. 17; - п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 18; - п. 1, 2, 3, ч. 1 ст. 19; - ст. 21; - ст. 22, табл. 4, 5; - ст. 23; - ст. 24 – 27; - ст. 32; - ст. 33; - ст. 35; - ст. 36; - ст. 37; - ст. 39; - ст. 40; - ст.42; - ст. 43; - ст. 45; - ст.46; - ст.47; - ст. 48; - п. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 ст. 49; - п. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ч. 1 ст. 50; - ст. 51; - ст. 52; - ч. 1, 2, 3 ст. 53; - ст. 54 – 56; - ч. 1 ст. 57; - ст. 58; - п. 1, 2, 5, 6 ст. 59; - ст. 60; - ч. 2, 3 ст. 61; - ст. 62; - п. 6,7,9 ст. 63; - ст. 64; - ч. 1 ст. 66; - ч. 2 ст. 69; - ч. 1, 2, 5, 6, 7 ст. 70, табл. 12, 13, 14; -	Выполняется

ст. 74; - ст. 77; - п. 2 ст. 78; - ст. 79;  
- ч. 1, 2, 3 ст. 80; - ч. 3 ст. 81; - ч.  
1,2,8,7,9,10 ст. 82; - ч. 1, 2, 3, 4, 5,  
6,7,9 ст. 83; - п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст.  
84; - ч. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ст. 84; -  
ст. 85; - ст. 86; - ч. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,  
9, 10, 13, 14, 15, 19 ст. 88, табл. 23,  
24, 25; - ч. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 ст.  
87, табл. 22; - ч. 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12  
ст. 89; - п. 5 ч. 5 ст. 89; - ст. 90; - ст.  
91; - ст. 93; - ст. 97; - ч. 1, 4, 7, 9, 11  
ст. 98; - ч. 1 ст. 99; - ч. 1, 2, 3, 4, 5,  
6, 7, 8, 10, 11 ст. 100; - ст. 101- 108;  
- 110- 112; - п. 1. ст. 117; -ст. 123; ч.  
1 ст. 134; - табл. 27, 28,29; ст. 136;  
ч. 1, 2, 4, 5, 6, 7 ст. 137; ст. 138. ст.  
142; ч. 1,3,4 ст. 143 2) Правила  
противопожарного режима в  
Российской Федерации, утв.  
постановлением Правительства РФ  
от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР  
в РФ): - п. 1-13; - п. 15-24; - п.  
26-29; - п. 31-36; - п.43-72; - п.  
81-86; - п. 89-91; - п. 141-157; - п.  
186-191; - п. 247-249; - п. 289-291; -  
п. 310-314; - п. 339-354; -  
приложение 1,2,3.