

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«06» сентября 2023 г.

Регистрационный № 23-08-2023-014696



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детская
школа искусств им. Г.Ф. Пономаренко станицы Выселки муниципального
образования Выселковский район

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детская
школа искусств им. Г.Ф. Пономаренко станицы Выселки муниципального
образования Выселковский район

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022303554338

ИНН: 2328009400

Место нахождения объекта защиты:

353100, край Краснодарский, р-н Выселковский, ст-ца Выселки, ул Ленина, Дом 57

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

23.09.1998

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций

1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	775
1.6.	Объем здания, куб. м	13613
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Установлена автоматическая пожарная сигнализация (адресная, охранно-пожарная) с точечными дымовыми пожарными извещателями; Установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа; Имеется в радиусе 200 метров, наружный кольцевой противопожарный водопровод с возможностью забора воды для нужд пожаротушения, не менее чем из 2-х пожарных гидрантов.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>асчеты по оценке пожарного риска, проведены. Нормативное значение пожарного риска соответствует ст. 79 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и составляет $Q_{B,i} = 7,2 \cdot 10^{-7}$ (установлена автоматическая пожарная сигнализация (адресная, охранно-пожарная) с точечными дымовыми пожарными извещателями и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа)</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась.

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	<p>ч.4 ст.4, ч.1 ст.69 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",; прил.1*, п.1*, табл.1* СНИП 2.07.01-89*</p> <p>Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; п.4.3, п.4.11 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; п.65, Постановления Правительства от 16.09.2020 года N 1479 Об утверждении правил противопожарного режима в РФ</p>	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>ч.4 ст.4, ст. 62 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.2.11, п. 2.13, п. 8.5, п. 8.16 СНИП 2.04.02-84*</p> <p>Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; п. 4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.5.2, табл.2, п.8.5, п.8.8, п.8.9 СП8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное</p>	Выполняется

		водоснабжение. Требования пожарной безопасности; п.48,п.49, Постановления Правительства от 16.09.2020 года N 1479 Об утверждении правил противопожарного режима в РФ	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.4 ст.4, ст. 90 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; прил.1*, п.2*, СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; п.71 Постановления Правительства от 16.09.2020 года N 1479 Об утверждении правил противопожарного режима в РФ	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.4 ст.4, п/п2 ч.1 ст. 6, ст. 57, ст. 58, ст. 79, ч1,ч.2,ч.3,ч.5,ч.6,ч.7,ч.9,ч.10,ч.11 ст.87, ч.1,ч.2,ч.19, ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. п. 4.1-п.4.5,п. 5.1, п.5.2, п. 5.3-5.8, п. 5.9-5.11, п. 5.12-5.16, п. 5.17-5.21, п.6.4, п.6.5, п.6.8, п.7.1, п.7.3, п.7.4,п.7.5, п.7.12*,п.7.13, п.7.14, п.7.15, п.7.27 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; п. 1.23*, табл.6* СНиП 2.08.02.-89* Общественные здания и сооружения; п.5.1.1, п.5.1.2, п.5.6.2,	Выполняется

		<p>п.5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; п.5.2.2-5.2.7, п.5.3.3, п.5.3.5, п.5.4.3-5.4.6, п.5.4.9, п.5.4.16, п.5.4.18, п.5.4.20</p> <p>СП2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>ч.4 ст.4, п/п2 ч.1 ст.6, ст. 79, ч.9ст.82, ч.1, ч.3, ч.5, ч.7, ч.8, ч.10, ч.11, ч.12, ч.14 ст.89 ч.1, ч.4, ст.134 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.5, п.6.4, п.6.5, п.6.8, п.6.9*-п.6.18, п.6.22-п.6.28*, п.6.29-п.6.31* СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; п.4.2.1, п.4.2.2, п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.4, п.4.4.6, п.4.4.7, п.4.4.10, п.7.1.1, п.7.1.2, п.7.1.4, п.7.1.5, п.7.1.6, п.7.12.1, п.7.12.10</p> <p>СП1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 23-п.28, п.36 Постановления Правительства от 16.09.2020 года N 1479 Об утверждении правил противопожарного режима в РФ</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>ч.4 ст.4, ст. 90 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; прил.1*, п.2*, СНИП 2.07.01-89*</p>	Выполняется

		<p>Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; п. 7.1, п.7.3, п.7.11 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; п.26, Постановления Правительства от 16.09.2020 года N 1479 Об утверждении правил противопожарного режима в РФ</p>	
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>ч.4 ст.4, п/п2 ч.1 ст.6, ст. 79, ч.1, ч.2 ст.62, ч.2 ст. 82, ч.1,ч.4,ч.5,ч.6,ч.7,ч.9,ч.10 ст.83, ч.1-11 ст.84, ст.86, Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.13.1.1, п.13.1.10, п.13.1.11,, п.13.2.1, п.13.2.2, п.13.2.3, п.13.3.1,п. 13.3.2, п.13.3.4, п. 13.3.5,п. 13.3.6, п. 13.3.7, п.13.3.8, п. 13.3.9,п. 13.3.10,п. 13.3.12, п. 13.4.1, п.13.7.2, п. 13.13.1, п. 13.13.2, п.13.13.3, п.13.14.1, п.13.14.2, п.13.14.3, п.13.14.4, п.13.14.5,13.14.6, п.13.14.9, п.13.14.12, п.13.14.13, п.13.15.1-п.13.15.21, п.15.10 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; п.3.1-п.3.5, п.4.1-п.4.8, п.5.2-п.5.5, разд.6, табл.2 п.14 разд.7 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной</p>	Выполняется

		<p>безопасности; п.2.11, п. 2.13, п. 8.5, п. 8.16 СНИП 2.04.02-84*</p> <p>Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; п. 4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.5.2, табл.2, п.8.5, п.8.8, п.8.9 СП8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности; п.6.1*, табл.1, п.6.13, п.6.14, п.6.16, п.12.1., п.12.3, п.12.4, п.12.15, п.12.21 СНИП 2.04.01-85*</p> <p>Внутренний водопровод и канализация зданий</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>ч.4 ст.4, п/п2 ч.1 ст.6, ст. 79, ч.1,ч.4,ч.5,ч.6,ч.7,ч.9,ч.10 ст.83, ч.1-11 ст.84, Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.14.1., п.14.2, п.14.3, п.14.4 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; п.3.3, п.3.5 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ч.4 ст.4, ст.5, ст.64, Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 2(1),п.3, п.4, п.5, п.9, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17(1),п.21, п.22, п.23-п.30, п.32, п.34, п.35, п.36,</p>	Выполняется

	<p>п.37,п.43, п.48, п.49, п.50, п.52, п.54, п.55, п.56, п.60, п.65, п.67, п.71, п.73, п.75, п.91, п.92</p> <p>Постановления Правительства от 16.09.2020 года N 1479 Об утверждении правил противопожарного режима в РФ</p>	
--	--	--