

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«07» сентября 2023 г.

Регистрационный № 23-08-2023-014938



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное Автономное Образовательное Учреждение Средняя
Общеобразовательная Школа № 35 Муниципального Образования город-курорт
Анапа имени генерал-майора, наказного атамана Черноморского Казачьего войска
Алексея Даниловича Безкровного

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное Автономное Образовательное Учреждение Средняя
Общеобразовательная Школа № 35 Муниципального Образования город-курорт
Анапа имени генерал-майора, наказного атамана Черноморского Казачьего войска
Алексея Даниловича Безкровного

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1232300020347

ИНН: 2301108932

Место нахождения объекта защиты:

353445, край Краснодарский, р-н Анапский, г Анапа, ул Спортивная, Дом 35

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

28.11.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования

		детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	7310
1.6.	Объем здания, куб. м	85534
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС «Болид», ПКП-С2000-КДЛ, С-2000БКИ, пульт-С2000М, пожарные извещатели ИПР 513-ЗАМ, ДИП-34А-01-03. СКУД, СОУЭ-речевое оповещение РЕЧОР-М, световое табло «ПОЖАР», «Направление движения», система дымоудаления «Гермик-ДУ» и КЭБ-4, система передачи сообщений «Стелец-Мониторинг»
2.	<p align="center">Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчет произведен в соответствии с методикой, утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009г. № 382(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 августа 2009г. регистрационный № 14486) с учетом изменений, внесенных в соответствии с приказом МЧС России от 12.10.2011г. № 749 0,045x10⁻⁶ < 1x10⁻⁶ / 0,0496x10⁻⁶ < 1x10⁻⁶ индивидуальный пожарный риск (пожарный риск) отвечает требуемому, условие выполняется. Значение расчетной величины индивидуального пожарного риска не превышает требуемой, Н В Q В Q ? . Выполнение требований технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» обеспечивается. Расчетное значение индивидуального пожарного риска для помещений здания общеобразовательной школы не превышает</p>	

нормативное значение одной миллионной в год, установленного ст.79. №123-ФЗ от 22.07.2008 года.

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Так как на объекте в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные Федеральными законами о технических регламентах и требований нормативных документов по пожарной безопасности, то возможность нанесения ущерба третьим лицам в случае пожара на декларируемом объекте исключается. Страхование не проводилось. Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек.

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013г. П.4.3. с изменениями 14 февраля 2020 г. ,17 декабря 2021 г., 15 июня 2022 г. Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст.69 П.1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, ст.68 п.1,2,3 СП 8.13130.2020 П.4.1,5.2,8.6	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ,ст.90,П.1, СП 4.13130.2013 (в редакции от 14.02.2020)П.8.1,8.6,8.7,8.8,8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, ст.57,58,59,87 П.1,2,3,5,6,7,8,11;Ст.88 П.1, СП 2.13130,2012П4.6, СП 4.13130.2013 в редакции от 15.06.2022г. П.51.1.,5.2.2,5.2.4,5.2.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	Федеральный Закон от 22.07.2008г.	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№ 123-ФЗ Ст.53,Ст.89 П.1,3,5,11; СП 1.13130.2009 П.4.1.3,4.2.3,4.2.5, 4.2.6,4.2.7,4.3.2,4.3.3,4.3.4,5.1.1,5.2. 2,5.2.3,5.2.12,5.2.13,5.2.14,5.2.15	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст.90	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ Ст.54,Ст.83.П.1,П.4,П.5, П.6,П.7,П.9,Ст.84 П.1,П.2,П.3,П.4, П.7,П.10,П.11,Ст.86,Ст.91,Ст.103,С т.127, Ст.128 СП 3,13130.2009 П.3. 2,П.3.3,П.3.4,П.3.5,П.4.1,П.4.2,П.4. 3,П.4.4,П.4.6,П.4.7,П.4.8,П.5.3, СП 5.13130.2009 П.13.1.1,П.13.1.11,П.1 3.2.1,П.13.3.1,П.13.3.2,П.13.3.4,П.1 3.3.6,П.13.3.12,П.13.4.1,П.13.13.1,П .13.13.2,П.13.14.1,П.13.14.3,П.13.14 .4,П.13.14.5,П.13.14.6,П.13.14.7,П.1 3.14.8,П.13.14.9,П.13.14.10,П13.15. 2,П.13.15.4,П.13.14.7,П.13.15.12, П. 13.15.13,П.13.15.14,П.113.15.15,П.1 5.3,П.15.10, СП 10.131.2009 П.4.1.1, П.4.1.13,П.4.1.14,П.4.1.116	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ Ст. 138,П.1, СП 7.13130. 2013 П.6.1,П.6.4	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	Федеральный Закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ,Ст.49,Ст.50,Ст.60,Ст.105, Правила противопожарного режима в Российской Федерации П	Выполняется

противопожарный режим	.3,4,6,7,14,20,21,23,24,25,30,31,32,35,36,40,42,48,55,57,61,62,63,70,71,89,90,91,460,461,462,463,464,465,467,468,470,474,475,476,478,480,486
-----------------------	--