

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«22» сентября 2023 г.

Регистрационный № 23-08-2023-015748



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №25 ИМЕНИ Е.А.
ЖИГУЛЕНКО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ
РАЙОН**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №25 ИМЕНИ Е.А.
ЖИГУЛЕНКО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ
РАЙОН**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022304970830

ИНН: 2356033549

Место нахождения объекта защиты:

352320, край Краснодарский, р-н Усть-Лабинский, ст-ца Ладожская, ул Школьная,
Дом 17

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1910

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|--|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | IV |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C1 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций |

| | | |
|------|--|---|
| | | дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций |
| 1.4. | Высота здания, м | 4 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 778 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 3580 |
| 1.7. | Количество этажей | 1 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | АПС, СОУЭ. НПВ. Объект оборудован системой автоматической пожарной сигнализации, системой дублирования сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, и наружным противопожарным водоснабжением от городской КОЛЬЦ |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">расчетная величина индивидуального пожарного риска 5,011 · 10⁻⁸</p> | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">В виду отсутствия арендных помещений и соблюдения противопожарных расстояний возможность ущерба имуществу третьим лицам отсутствует</p> | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u></p> | |

| безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте | | |
|--|---|--------------------------------------|
| <u>защиты</u> | | |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении/не выполняется |
| 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | -Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.37 ч.1, ч.3; ст.69 ч.1,ч.2. - СП 4.13130.2013 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.6.2, 5.6.4, таблица 1 | Выполняется |
| 4.2. Наружное противопожарное водоснабжение | -ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.62. -СП 8.13130.2020. п.п. 4.1, 4.2, 5.2, 8.5, 8.8, 8.9, 8.10, 8.13, 8.14, таблица 2. | Выполняется |
| 4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники | -ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.90 ч.1. -СП 4.13130.2013 п.п. 4.1, 7.1, 8.1, 8.8. | Выполняется |
| 4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | -ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 6.1; ст. 29; ст. 30; ст. 32 ч. 1; ст.52; ст.57 ч.1, ч.2; ст. 58 ч.1, ч.2; ст.59; ст.80 ч.1, ч.3; ст.87 ч.1-3, ч.5-7, ч. 9-11; ст.88 ч.1-3, ч.9, ч.13. - СП 2.13130.2020 п.п. 4.5, 4.6, 5.2.2, 5.2.4, 5.3.5, 6.7.1, таблица 6.9. - СП 4.13130.2013 п.п. 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.6.2, 5.6.4. | Выполняется |
| 4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | -ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.5; ст.6 ч.1; ст.51; ст.53; ст.55; ст.89 ч.1. - СП 1.13130.2020 п.п. 1.3, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.15, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1-4.3.7, 4.3.12, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5. | Выполняется |
| 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | - ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 80 ч.1; ст. 82 ч. 2; ст.90 ч.1. - СП 4.13130.2013 п.7.1. | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | -ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.52; ст. 53 ч.2; ст.54 ч.1, ч.2; ст. 62 ч.1,ч.2; ст.83; ст. 82 ч.2; ст.84 ч.1-4, ч.7-11, ст. 91 ч.1, ч.2. СП 3.13130.2009 п.п. 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1-5.5 раздел 7 таблица 2. - СП 5.13130.2009 п.п. 12.2.1, 13.1.10, 13.1.11, Таблица А1. - СП 6.13130 п.п.4.1-4.14. | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | - ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 52; ст. 53 ч.2; ст. 54 ч.1; ст. 82 ч.2; ст.83; ст.84 ч.1-4, ч.7-11; ст.62 ч.1, ч. 2. - СП 3.13130.2009 п.п. 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1, 5.3-5.5 раздел 7 таблица 2. - СП 5.13130.2009 п.п. 13.1.11, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.12, 13.6.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.7, 13.14.9-13.14.13, 13.15.1-13.15.8, 13.15.10-13.15.17, 13.15.20, 14.1-14.4, 15.1, 15.2, 15.3, 15.9, 15.10, 16.1, 16.2, 17.1-17.4; Приложение А, Таблица А1. - СП 6.13130.2013 п.п.4.1-4.14. | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | -ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4 ч1-ч.4; ст.6 ч.1,п.1, ч.5; ст.43; ст.52 п.9; ст.60; ст.64; ст.78 ч.1; ст.80 ч.3; ст.81 ч.1, ч.2; ст.105. - СП 9.13130.2009 п.п. 4.1- 4.5, 4.7, 5.8 -Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме в Российской Федерации» п.п.2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23-29, 32, 34-37, 41-43, 45, 48, 49, 54, 56, 59, 60, 339-362, 392-394, 395- 413, 449-458, приложение №1 приложение №6 приложение №7. Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, | Выполняется |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» Приложения №1, №2, №3.</p> | |
|--|--|---|--|