

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«02» октября 2023 г.

Регистрационный № 23-08-2023-016208



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №4 имени В.А. Казбанова

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №4 имени В.А. Казбанова

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022304519379

ИНН: 2347007415

Место нахождения объекта защиты:

353885, край Краснодарский, р-н Приморско-Ахтарский, ст-ца Ольгинская, ул
Ленина, Дом 100

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.02.1983

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	13

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3309
1.6.	Объем здания, куб. м	49700
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>На объекте защиты МБОУ СОШ №4 смонтирована автоматическая пожарная сигнализация. Количество автоматических пожарных извещателей определено необходимостью обнаружения загорания на контролируемой площади помещений или зон помещений, а количество извещателей пламени по контролируемой площади оборудования. В каждом защищаемом помещении установлено не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ". Расстояния между извещателями, а также между стеной и извещателями, соответствуют таб. 13.3 и 13.5 СП 5.13130. Установка пожарных извещателей произведена в соответствии с требованиями технической документации заводом изготовителем на данный вид извещателя. На объекте защиты смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (звуковые оповещатели, световое табло</p>

				выход)
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>			
На объекте проведен пожарный риск, предельные значения не превышены.				
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>			
Имущество от возможного ущерба третьих лиц не застраховано.				
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 1 статьи 69 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.3 СП 4.13130	Выполняется	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 1 статья 62 Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 8.13130 таблица 2. п. 49 Постановление Правительства РФ №1479 от 16.08.2020 года.	Выполняется	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ст. 90 Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 4.13130 п. 8.1.	Выполняется	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные	Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о	Выполняется	

	решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	требованиях пожарной безопасности"; Ст. 80, ст. 31, ст. 87, табл. 22 приложение к ФЗ-123-С1. СП. 2.13130 "Обеспечение огнестойкости объекта защиты" раздел 5.4.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 16 (г,ж), п. 23, п. 25, п. 27 (а, б), п. 28, п. 31, п. 36 Постановления Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 года "Правила Противопожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. 90 Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 7.7, п. 7.10, 7.13, 7.14, 7.16 СП 4.13130 "Ограничение распространения пожара на объектах захиты"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст. 46, 52 Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" приложение М СП 5.13130. СП 5.13130	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	ч. 2 ст.82, ст. 83, Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 3.13130.2009 СП 6.13130 "Электрооборудование. Требования пожарной безопасности"	Выполняется

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Ст. 2 Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется