

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«06» октября 2023 г.

Регистрационный № 23-08-2023-016495



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Группа ЖБР-10000 м³ перевалочного комплекса «Шесхарис», производственной
площадки «Шесхарис»,

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество "Черноморские магистральные нефтепроводы"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022302384136

ИНН: 2315072242

Место нахождения объекта защиты:

край Краснодарский, г Новороссийск, ш Сухумское

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.12.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1384

1.6.	Объем здания, куб. м	10000						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1) Автоматическая система тушения пожара пеной низкой кратности; 2) Автоматическая пожарная сигнализация адресного типа; 3) Наружное противопожарное водоснабжение – 6 ПГ;64ПГр; 4) Система оповещения и управление эвакуацией 3-го типа.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка пожарного риска не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные</td> <td>ФЗ РФ № 123-ФЗ: - п. 36 ст. 2; - п.</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные	ФЗ РФ № 123-ФЗ: - п. 36 ст. 2; - п.	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						
4.1. Противопожарные	ФЗ РФ № 123-ФЗ: - п. 36 ст. 2; - п.	Выполняется						

	расстояния между зданиями и сооружениями	4 ч. 1 ст. 37; - ч. 1 ст. 66; - ч. 1 ст. 70, табл. 12; - ч. 7 ст. 70, табл. 14; - ч. 1, 3, 4, 10 ст. 100. СП 4.13130.2013: - п. 4.3; - п. 4.4; - п. 6.1.2, табл. 3 (в части противопожарных расстояний между производственными зданиями); - п. 6.1.6; - п. 6.1.7, табл. 4, подп. 6; - п. 6.1.33; - п. 6.4.2; - п. 6.4.5, табл. 14; - п. 6.4.6; - п. 6.4.9, табл. 15; - п. 6.4.14; - п. 6.4.17; - п. 6.4.24, табл. 17. СП 155.13130.2014: - п. 6.1 табл. 2; - п.6.2; - п.6.3; - п.6.4; - п.6.5; - п.6.7.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1) Федерального закона № 123-ФЗ: - ч. 1, 2 ст. 62; - п. 3 ч. 1 ст. 90; - ч. 9 ст. 98; - ч. 1 ст. 99. 2) СП 8.13130.2020: - п. 4.1-4.5; - п. 5.3, табл. 3; - п. 5.5; - п. 5.8; - п. 5.9; - п. 5.18; - п. 6.1; - п. 6.3; - п. 7.1; - п. 8.4; - п. 8.6; - п. 9.1; - п. 9.3; - п. 9.7; - п. 9.9; - п. 9.10; - п. 9.17; - п. 10.1; - п. 10.3; - п. 10.4. 3) Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР РФ): - п. 48; - п. 49; - п. 51-52; - п. 226; - п. 228; - п. 232.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1) Федерального закона № 123-ФЗ: - п. 6 ст. 63; - п. 1 ч. 1 ст. 90; - ч. 1, 4, 6, 7, 9, 11 ст. 98. 2) СП 4.13130.2013: - п. 8.6; - п. 8.7; - п. 8.8; - п. 8.9; - п. 8.13. 4) СП 8.13130.2020: - п. 8.8. 5) СП 18.13330.2019: - п. 5.37; - п. 5.38; - п. 5.39; - п. 5.40. 6) Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР РФ): - п. 48; - п. 209; - п. 310;	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс	1) Федерального закона № 123-ФЗ: - подп. «а» п. 5 ч. 1 ст. 32; - п. 2, 4, 6 ч. 1 ст. 35; - п. 1 ч. 1 ст. 36; - п. 2 ч. 1 ст.37; - п. 9 ст. 49; - п. 1, 2, 5, 6	Выполняется

	конструктивной пожарной опасности	ст. 52; - ч. 1, 2, 3 ст. 53; - п. 1, 2 ч. 2 ст. 56; - ч. 1 ст. 57; - ч. 1 ст. 58; - п. 1 ст. 59; - ст. 80; - ч. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 ст. 87, табл. 21, 22; - ч. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14 ст. 88, табл. 23, 24; - ч. 4, 5 ст. 134; - ст. 136; - ч. 1, 2, 4, 5, 6, 7 ст. 137; - ч. 1 ст. 138. 2) СП 2.13130.2012: - п. 4.2; - п. 5.2.1; - п. 5.2.5; - п. 5.2.6; - п. 5.3.1-5.3.4; - п. 5.4.2; - п. 5.4.4; - п. 6.1.1, табл. 6.1. 4) СП 4.13130.2013: - п. 4.2; - п. 6.1.38; - п. 6.2.2; - п. 6.2.5; - п. 6.2.10. 5) СП 7.13130.2013: - п. 6.11; - п. 6.13; - п. 6.17; - п. 6.18; - п. 6.22; - п. 6.23; - п. 8.1; - прилож. В. 6) ППР РФ: - п. 15-16; - п. 23; - п. 26; - п. 27; - п. 14; - п. 29;	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1) Федерального закона № 123-ФЗ: - ч. 11 ст. 13, табл. 3; - ст. 51; - п. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ст. 52; - ч. 1, 2, 3 ст. 53; - ст. 54; - п. 1, 2 ч. 2 ст. 56; - п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 80; - ч. 3 ст. 81; - ч. 2, 9 ст. 82; - п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 84; - ч. 19 ст. 88; - ч. 1 ст. 89; - подп. «а», «б» п. 1 ч. 3 ст. 89; - п. 3 ч. 3 ст. 89; - ч. 7, 8, 10, 11 ст. 89; - ч. 2 ст. 103; - ст. 123; - ч. 5, 6, 15 ст. 134, табл. 28, 29. 2) СП 1.13130.2020: - п. 4.1.2-4.1.4; - п. 4.2.5-4.2.8; - п. 4.3.1-4.3.4; 3) ППР РФ: - п. 2 - п. 16, подп. «е», «ж»; - п. 23; - п. 26-27; - п. 52-56;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1) Федерального закона № 123-ФЗ: - п. 1, 3, 4 ст. 43; - п. 11 ст. 52; - п. 6 ст. 63; - п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 80; - п. 1, 3 ч. 1 ст. 90; - ч. 1, 4, 6, 7, 9, 11 ст. 98. 2) СП 1.13130.2020: - п. 4.1.2. 3) СП 4.13130.2013: - п. 7.1; - п. 7.16; - п. 8.2; - п. 8.6; - п. 8.9; - п. 8.13. 4) ППР РФ: - п. 48; - п. 49; - п. 60; - п. 2; - п. 310; - п. 393	Выполняется
4.7.	Системы	1) Федерального закона № 123-ФЗ:	Выполняется

	<p>противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>- ст. 54; - ст. 62; - ст. 66; - ст. 68; - ч. 1, 3 ст. 81; - ч. 1, 2, 7, 8, 10 ст. 82. - ч. 4, 5, 6, 7, 9 ст. 83; - п. 1 ч. 1 ст. 84; - ч. 3, 4, 7, 9, 10, 11 ст. 84; - ст. 86; - ст. 91; - ст. 103. 2) СП 3.13130.2009: - п. 3.1; - п. 3.3-3.5; - п. 4.1-4.2; - п. 4.3-4.4; - п. 4.8; - п. 5.3; - разд. 6, табл. 1; - разд. 7, табл. 2; - разд. 7, прим.7 к табл.2; 3) СП 484.1311500.2020: - п. 4.1 – 4.5; - п. 5.7 – 5.10; - п.6.1 – 6.3; - п. 8.1 – 8.16 - п. 9; - п. 13.1.1-13.1.4; - п. 13.1.10-13.1.11; - п. 13.2.1; - п. 13.3.1; - п. 13.3.4; - п. 13.3.6-13.3.8, табл. 13.3; - п. 13.3.12; - п. 13.4.1, табл. 13.3; - п. 13.6.2; - п. 13.8.1-13.8.4; - п. 13.13.1-13.13.3; - п. 13.14.1-13.14.6; - п. 13.15.1-13.15.4; - п. 13.15.7; - п. 13.15.10-13.15.18; - п. 15.1-15.3; - п. 15.9-15.10; - п. 16.1-16.3. - п. 14.1; - п. 14.0-14.4; - п. 15.1-15.3; - п. 15.4; - п. 16.2; - п. 17.1; - подп. «а», «б», «г» п. 17.2; - п. 17.3-17.4; - прил. А, М, Н, П. 4) СП 485.1311500.2020. - п. 5.1-5.11; - п. 6.1.1- 6.1.5; - 6.1.6, приложение А; - п. 6.2.1-6.1.6; - п. 6.3.4; - п. 6.5; - п. 6.6; - п. 7.1; - п. 7.2; - п. 7.5; - п. 7.6. 5) ГОСТ Р 53315-2009. 6) СП 6.13130.2013. 7) ГОСТ Р 50800-95: - п. 5.3.6. 8) ПУЭ, издание 7: - разд.1.7. 9) СП 7.13130.2013: - п. 4.1; - п. 4.2; - п. 4.3; - п. 6.1; - п. 6.4; - п. 6.5. 10) СП 10.13130.2020: - п. 8.5. 11) ППР РФ: - п. 16 е); - п. 36; - п. 42; - п. 53; - п. 54; - п. 55; - п. 405.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,</p>	<p>ФЗ РФ № 123-ФЗ: - ст. 82 - ст. 123; - п. 1 ч. 1 ст. 50; - ст. 51; - п. 3 ст. 52; - п. 3 ч. 2 ст. 53; - ч. 1, 2 ст. 54; - ч. 1, 3 ст. 81; - ч. 1, 2, 7, 8, 9 ст. 82; - п. 3 ч. 1 ст. 83; - ч. 4 ст. 83; - п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 84; - ч. 2, 3, 4, 7, 8, 9,</p>	<p>Выполняется</p>

	<p>работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>10, 11 ст. 84; - ч. 1, 2 ст. 91. СП 3.13130.2009: - п. 3.1 -3.5; - п. 4.1 - 4.8; - п. 5.1 -5.5; - разд. 6, табл. 1; - разд.7, прим.7 к табл.2</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Перечень организационных мероприятий предусматривается в соответствии с требованиями статей (частей, пунктов): 1) Федерального закона № 123-ФЗ: - п. 1 ч. 2 ст. 1. 2) СП 2.13130.2020: - раздел 4. 3) СП 4.13130.2013: - п. 6.4.7; - п. 6.4.23. 4) ГОСТ 12.1.004-91: - разд. 4. 5) ГОСТ 12.2.143-2009: - п. 4.5.1; - п. 4.5.2; - п. 6.2.1-6.2.10. 6) ППР РФ: - разд. I; - разд. IX; - разд. XV; - разд. XVI; - разд. XVIII; - разд. XIX.</p>	<p>Выполняется</p>