Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«07» ноября 2023 г.

Регистрационный № 23-08-2023-018553

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №14 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Сурена Смбатовича Аракеляна

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №14 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Сурена Смбатовича Аракеляна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022300516006 ИНН: 2301036974

Место нахождения объекта защиты:

353433, край Краснодарский, р-н Анапский, с Гай-Кодзор, ул Дружбы, Дом 50

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.11.1972

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций

1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1732
1.6.	Объем здания, куб. м	18156
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС, СОУЭ 3 типа, наружный противопожарный водопровод

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчет произведен в соответствии с Методикой, утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 августа 2009 г., регистрационный № 14486) с учетом с учетом изменений, внесенных в соответствии с приказом МЧС России от 12.12.2011 г. №749. Нормативная величина пожарного риска для объекта согласно ст. 79 ФЗ №123 от 22.07.08 г. Qвн = 10-6. В соответствии с расчетом, максимальная величина расчетного пожарного риска для объекта составляет Qв = 0,07517*10-6. Вероятность предотвращения воздействия ОФП на людей в зданиях составляет: Рв = 0,999999. Допустимый уровень опасности для людей не превысит вероятности 10-6 воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения в год, на одного человека.

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

500 000 рублей

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Ст.69 П.1; СП 4.13130.2013 П.4.3	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Ст.68 П.1, 2, 3, Ст.127; СП 8.13130.2020 П.4.1,4.2, 5.2, 8.5, 8.8	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Ст.90; СП 4.13130.2013 П.8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Ст.57, Ст.58, Ст.59, Ст.80, Ст.87 П.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11; Ст.88 П.1, Ст.134,Ст.137; СП 2.13130.2012 П.4.2, 4.7, 5.2.4, 5.3.4,СП 4.13130.2013 П.5.1.1, 5.1.2, 5.6.2,5.6.4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Ст.53, Ст.89 П.1, 3, 5, 11, Ст.123; СП 1.13130.2020 П.4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22,4.3.2, 4.3.3, 4.3.7,4.4.3, 4.4.4, 7.1.1, 7.12.2, 7.12.3	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Ст.90	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Ст.54, Ст.83 П.1, П.4, П.5, П.6, П.7, П.9, Ст.84 П.1, П.2, П.3, П.4, П.7, П.10, П.11, Ст.86, Ст.91, Ст.103, Ст.106, Ст.107, Ст.127, Ст.128; СП 3.13130.2009 П.3.1, П.3.2, П.3.3, П.3.4, П.3.5,	Выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	П.4.1, П.4.2, П.4.3, П.4.4, П.4.6, П.4.7, П.4.8, П.5.1, П.5.3 П.5.4, П.5.5; СП 5.13130.2009 П.13.1.1, П.13.1.11, П.13.2.2, П.13.3.1, П.13.3.3, П.13.3.4, П.13.3.6, П.13.3.11, П.13.3.12, П.13.3.13, П.13.4.1, П.13.13.1, П.13.13.2, П.13.14.1, П13.14.2, П13.14.3, П.13.14.5,П.13.14.6, П.13.14.7, П.13.14.8, П.13.14.9, П.13.14.10, П.13.14.11, П.13.14.12, П.13.14.13, П.13.15.1, П.13.15.2, П.13.15.4, П.13.15.7, П.13.15.12, П.13.15.13, П.13.15.14, П.13.15.15, П.15.1, П.15.2, П.15.3, П.15.10	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Ст.82, Ст.138 П.1; СП 7.13130.2013 П.6.1, П.6.4	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Ст.49, Ст.50, Ст.52, Ст.53, Ст.60, Ст.79, Ст.81, Ст.105; Правила противопожарного режима в Российской Федерации П.3, 4, 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 35, 36, 40, 42, 48, 55, 57, 61,62, 63, 70, 71, 89, 90, 91, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467,468, 470, 474, 475, 476, 478,479, 480, 486	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.