

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«24» ноября 2023 г.

Регистрационный № 23-08-2023-020760



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Режимный корпус №2

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Федеральное казенное учреждение "Следственный изолятор №3 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022302388613

ИНН: 2315061138

Место нахождения объекта защиты:

353905, край Краснодарский, г Новороссийск, ул Пархоменко, Дом 33

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1945

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, moteлей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	5049

1.6.	Объем здания, куб. м	5049
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре АПС и СОУЭ с типом ППКОП «Болид» в количестве 1 штука; система противодымной защиты, пожаротушения отсутствует; количество пожарных водоёмов 5, общей ёмкостью 118,0 куб.м.; количество внутренних пожарных кранов 3.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка пожарного риска не проводилась		
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Возможность ущерба для третьих лиц составляет 50 тысяч рублей.		
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования
		Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст.69 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ; п.2.8,2.9,2.11,2.15 Приказа ФСИН России № 214 от 30.03.2005 года «Об утверждении правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов ФСИН».	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.68 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ; гл.13 Приказа ФСИН России № 214 от 30.03.2005 года «Об утверждении правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов ФСИН».	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.67, 90 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ; п.2.1.3. Приказа ФСИН России № 214 от 30.03.2005 года «Об утверждении правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов ФСИН».	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.29,52,53,58,87,137, Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ; п.3.1.3 Приказа ФСИН России № 214 от 30.03.2005 года «Об утверждении правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов ФСИН»; п. 5.4.1,5.4.2,5.4.3,6.8.13 СП 2.13.130-2009; п.4.1, П.5.18*, п.5.19,5.21,6.4,7.1, СНиП 21-01-97; гл.18 СП 247.1325800.2016.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ; гл.13 Приказа МЮ РФ №214 от 30.03.2005г; п.4.2.1-5.2.23 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы».	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	ст.83,90 Федерального закона от 22	Выполняется

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	июля 2008г. №123-ФЗ; п.7.1,7.8,7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.52,54,63,83,84,91,103 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ; п.3.1,3.3,3.4,3.5,4.1-4.8,5.3-5.5 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.13.1.1,-13.1.6,13.9 -13.1.11,13.2.1-13.2.2,13.3,13.4,13.6 ,13.13,13.14,13.15 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.5.1-5.10, 6.7.1.1-6.7.1.46, 6.7.2, 6.7.3,6.7.4, 6.10, 10.4.1, 10.4.2 СП 485.1311500.2020 п.1.2, 4.1-4.12, СП 486.1311500.2020 п.4-8,12 Приказа ФСИН РФ от 31.03.2005 N 222 «Об утверждении Перечня зданий, сооружений, помещений и оборудования в учреждениях и органах Федеральной службы исполнения наказаний, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной	ст.4.1.19,4.1.20,4.1.23-4.1.29,4.1.32-4.1.36,4.1.38,4.1.40,4.2.1,4.2.4,4.2.5, 4.2.7,4.2.8,4.2.9,4.3.1-4.3.7,4.3.9,	Выполняется

безопасности объекта защиты и противопожарный режим	4.3.11,4.3.13,4.3.16,4.4.1,4.5.1,4.5.2, 4.5.4,4.7.2 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» Ст.29,49,50,52,53,57,58,59,60,67,69, 82,90,105,106,107,137,143 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ; п.2,3,4,5,6,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17, 18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43, 44,45,48,49,50,54,55,59,60,63,64,65, 69,73,75,77,84,85,86,87,119,120,308 , 310,337,338,354,356,362,363,364,3 66,367,371,372,392,393,394,395,396 ,397,398,399,400,401,402,403,404,4 06,407,409,410,411,412,413, приложения №1,2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года; п.1.2,1.4,1.5-1.11,2 .1-2.4,2.7-2.12,2.14-2.16,2.18-2.21,2. 24-2.28,3.1.1-1.20, 3.1.21,4.1.1-4.1.11,4.1.14,4.2.1, 4.2.2 ,4.2.4,4.2.5,4.2.6,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3 .5, 4.3.6, 4.3.7,5.1.15.1.2,5.1.3,5.1.4, 6.1.1-6.1.11,6.2.17,6.4.2,6.4.3-6.4.11 , 6.5.1,6.5.8,10.1.1-10.1.23,11.1.1-11 .1.5, 11.2.1-11.2.3,11.2.7-11.2.11,12. 1-2.11, 13.1,13.2,13.12,13.17,13.23,13.25, 13.27-13.37, 14.1-14.5 Приказа ФСИН России № 214 от 30.03.2005 года «Об утверждении правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов ФСИН»; п.2,4-14,15-19,21-36,39-46,49-55 Приказа МЧС России от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение
--	--

		мерам пожарной безопасности работников организаций»; п.1.2,1.3, 7.1-7.6,8.1-8.269.1-9.9,9.25-9.28,10.1-10.8,11.1-13.10,14.1-14.7,14.9-14.12,14.14-14.15,18.2,18.4,19.1-19.13, 19.22-19.33,20.15,22.1-22.13,СП 247.1325800.2016 "Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования"; п.10,14-19,21,66-79,81,82,98-107,116,117,119,131-151,156-164 Приказа МЮ РФ № 177 от 03.09.2007 года «Об утверждении Наставления по организации деятельности ведомственной пожарной охраны учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы»	
--	--	---	--