

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«08» декабря 2023 г.

Регистрационный № 23-08-2023-022852



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Многотопливный автомобильный заправочный комплекс (МАЗК) № 97 т
Акционерного Общества «Нефтяная Компания «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ" - КУБАНЬНЕФТЕПРОДУКТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022301424408

ИНН: 2309003018

Место нахождения объекта защиты:

352845, край. Краснодарский, р-н. Туапсинский, с. Дефановка, доп. тер. Ф/Д М-4
«ДОН» 1429+200м (справа)

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

02.04.2013

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	217

1.6.	Объем здания, куб. м	238			
1.7.	Количество этажей	1			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. 3. Система наружного противопожарного водопровода. 4. Система порошкового пожаротушения МПП «Буран»			
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Для объекта МАЗК № 97, адрес: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Дефановка, федеральная дорога М4 "Дон", км. 1429+200 м (справа), проведен расчет значения индивидуального пожарного риска. Расчетное значение индивидуального пожарного риска составляет $6309 \cdot 10^{-6}$ год⁻¹, допустимы значения уровня пожарного риска $1 \cdot 10^{-6}$ год⁻¹. Индивидуальный пожарный риск соответствует требованиям ст. 79 123-ФЗ. Вывод справедлив для исходных архитектурных данных, представленных в расчете. При изменении исходных данных расчет пожарного риска должен быть проведен повторно.				
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Страховой полис № GAZX12327620702000 от 01.04.2023				
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> <table> <tr> <td>Наименование</td><td>Реквизиты нормативных правовых</td><td>Сведения о</td></tr> </table>		Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о
Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о			

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Приложение 6* таблица № П.6.2 НПБ 111-98*; Раздел II пункт 13*	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Пункт 22; 23 НПБ 111-98*	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Статья 98 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Раздел III пункт 21*; 22* НПБ 111-98*	Не выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статья 53; 54 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ СП 1.13130	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130: п. п. 7.1 - 7.3, 7.6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Статья 56 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ СП 484.1311500.2020 СП 485.1311500.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	Статья 59;60;61 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ	Не выполняется

	оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Статья 57;58 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ Пункт 26; 27 НПБ 111-98*	Выполняется