Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«29» декабря 2023 г.
Регистрационный № 23-08-2023-024823

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Дом культуры
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГАЙКОДЗОРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА'
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1042300000621 ИНН: 2301049500

Место нахождения объекта защиты:
353437, край Краснодарский, р-н Анапский, х Заря, ул Дружбы, Дом 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1976
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	496
1.6.	Объем здания, куб. м	2598
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ, НПВ. Объект оборудован системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, наружным противопожарным водоснабжением от городской кольцевой сети с существующими ПГ.
2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
расчетная величина индивидуального пожарного риска 4,471 · 10-8		
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
В виду отсутствия арендных помещений и соблюдения противопожарных расстояний возможность ущерба имуществу третьим лицам отсутствует		
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**	

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	-Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ) ст.37 ч.1, п.4; ст.69 ч.1. -Приказ МЧС России от 24.04.2013 №288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130.2013) п.п.4.3, 4.4, 4.11, таблица 1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.62; ст.68 ч.2, п.1. -СП 8.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.п.4.1, 4.2, 5.2, 5.11, 8.8, 8.9, 8.10.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.90 ч.1. -СП 4.13130.2013 п.п.7.1,8.1,8.6-8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 6.1 п. 2; ст. 29; ст. 30; ст. 32 ч. 2; ст.52 ч. 1-5, ч. 9, ч. 10; ст. 53; ст. 55 ч.2; ст.56 ч.2 п.1; ст.57; ст. 58; ст.59 ч.1,ч.2; ст.80 ч.1, ч.3; ст.87 ч.1-3, ч.5-7, ч. 9-11; ст.88 ч.1-3, ч.9, ч.13, ч. 15; ч.16, ч.19. - СП 2.13130.2020 п.п. 4.5, 4.6, 4.7, 5.2.4, 5.2.6. 5.2.7, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.7, 5.4.20, 6.7.1, 6.7.7, 6.7.11,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		6.7.18, таблица 6.9, таблица 6.15. - СП 4.13130.2013 п.п.4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.4.2, 5.4.4-5.4.7, 5.4.9, 5.4.11, 5.4.12.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.5; ст.6 ч.1; ст.51; ст.53; ст.55; ст. 56 ч.1; ст. 84; ст.89. -СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020) п.п.1.3, 4.2.1, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.1-4.3.7, 4.3.12, 4.4.1-4.4.4, 4.4.7, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, таблица 5, таблица 6.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 80 ч.1; ст. 82 ч. 2; ст.90. - СП 4.13130.2013 п.п.7.1, 7.3, 7.6, 7.7, 7.10, 7.13.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.52 п.3; ст. 53 ч.2, п.3; ст.54; ст.82 ч.ч. 2, 4, 5, 7-10, 12, 13; ст.83 ч.1, ч.4, ст.84 ч.1-4, ч.7-11; ст. 62 ч.2. -СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173) (далее - СП 3.13130.2009) п.п.3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1-5.5 раздел 7 таблица 2. -СП 4.13130.2013 п.7.1. -СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом	Выполняется

		МЧС России от 25.03.2009 №175) (далее - СП 5.13130.2009) п.п.13.1.1, 13.1.4, 13.1.9, 13.1.10, 13.2.1, 13.3.1, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.9, 13.3.10, 13.3.11, 13.3.12, 13.3.13, 13.3.17, 13.4.1, 13.5.1, 13.5.2, 13.5.4, 13.5.5, 13.6.1, 13.6.2, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.6, 13.14.8-13.14.13, 13.15.1-13.15.8, 13.15.10-13.15.17, 13.15.20, 14.1-14.4, 15.2, 15.3, 15.9, 15.10, 16.1, 16.2, 17.1-17.4; Приложение А1. -Приказ МЧС России от 21.02.2013 №115 «Об утверждении свода правил СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (вместе с «СП 6.13130.2013. Свод правил...») (далее - СП 6.13130) п.п.4.1-4.14. -СП 8.13130.2020 п.п.4.1, 5.2, 5.11, 6.3, 8.4, 8.6, 8.7, таблица 2.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 52 п.3; ст. 53 ч.2 п.3; ст. 54; ст.82 ч.ч. 2, 4, 5, 7-10, 12, 13; ст.83 ч.1, ч.4, ч.5; ч.6, ч.7, ч.9; ст.84 ч.1-4, ч.7-11; ст.62 ч. 2; ст. 1 п.2. - СП 3.13130.2009 п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5; Раздел 7 таблица 2 -СП 5.13130.2009 п.п.13.1.1, 13.1.4, 13.1.9, 13.1.10, 13.2.1, 13.3.1, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.9, 13.3.10, 13.3.11, 13.3.12, 13.3.13, 13.3.17, 13.4.1, 13.5.1, 13.5.2, 13.5.4, 13.5.5, 13.6.1, 13.6.2, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.6, 13.14.8-13.14.13, 13.15.1-13.15.8, 13.15.10-13.15.17, 13.15.20, 14.1-14.4, 15.2, 15.3, 15.9, 15.10, 16.1, 16.2, 17.1-17.4; Приложение А1. - СП 8.13130.2020 п.п.4.1, 5.2,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		5.11, 6.3, 8.4, 8.6, 8.7, таблица 2.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	-СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179) (далее – СП 9.13130.2009) ст.ст. 4.1- 4.5, 4.7, 5.8 -Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме в Российской Федерации» п.п.2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21-32, 34-38, 41-43, 48-52, 54-56, 59, 60, 65-73, 93-102, 392- 394, 395-413, 449-458, приложение №1 приложение №6 приложение №7. Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» Приложения №1, №2, №3.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.