

		наличием интерната и детских организаций	
1.4.	Высота здания, м	8	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2172	
1.6.	Объем здания, куб. м	14865	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации-адресная; Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - III типа; ВПВ - есть	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
На основе собственной оценки, ущерб имуществу третьих лиц оценивается в 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п. 4.3 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 73	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123 - ФЗ от 22.07.2008 ст. 68 СП 8.13130.2020 п. 5.2 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 48, п. 410, п. 411, п. 413	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123 - ФЗ от 22.07.2008 ст. 63 п.6, ст. 90 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 71	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123 - ФЗ от 22.07.2008 ст. 57, ст. 58, ст. 87, ст. 88 ч. 1, 19, ст. 134 ч. 1-8, 12, ст. 136, ст. 137 СП 2.13130.2020 п. 6.7.10 СП 4.13130.2013 пп.5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123 - ФЗ от 22.07.2008 ст. 54, ст. 53, ст. 89 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 16, п. 23, п. 27, п. 28, п. 30, п. 31, п. 36 СП 1.13130.2009 п. 4.1.3, п. 4.2.1, п. 4.2.3, п. 4.2.4, п. 4.2.5, п. 4.2.6., п. 4.2.7, п. 4.2.8, п. 4.3.1, п.4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.3, п. 4.4.6, п. 5.2.1, п. 5.2.2, п. 5.2.3, 5.2.4, п. 5.2.5, п. 5.2.10, п. 5.2.12, п. 5.2.13, п. 5.2.14, п. 5.2.15, п. 5.2.16, п. 5.2.17, п. 5.2.19, п.5.2.20, п. 5.2.21, п. 5.2.23, п. 5.2.27	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123 - ФЗ от 22.07.2008 ст. 90 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 17, п. 49	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	Федеральный закон № 123 - ФЗ от 22.07.2008 ст. 54, ст. 84, ст. 91, ст. 103 Постановление правительства	Выполняется

	защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	РФ от 16.09.2020 № 1479 п.54, п. 55 СП 5. 13130,2009 п. 1.2, п. 13.1.11, п. 13.3.1, п. 13.3.4, п. 13.3.12, п. 13.13.1, п. 13.13.2, п. 13.13.3, п. 13.14.5, п. 13.15.3, 13.15.7, п. 13.15.13, 15.1, п. 15.2	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон № 123 - ФЗ от 22.07.2008 ст.82 СП 7.13130.2013 п. 6.24	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон № 123 - ФЗ от 22.07.2008 ст. 60, ст. 105 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п.9, п. 32, п. 33, п. 35, п.56, п. 60, п. 393, п.394, п. 400, п. 402, п. 403, п. 406, п. 407, п. 409 СП 7. 13130.2013 п. 4.1, п. 5.1	Выполняется