


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«11» марта 2024 г.

Регистрационный № 23-08-2024-003429



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

административно-бытовое здание нижней производственной площадки

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Новороснефтесервис"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1052309114000

ИНН: 2315117260

Место нахождения объекта защиты:

край Краснодарский, г Новороссийск, с Кирилловка

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.04.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	589

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	4066
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1) Автоматическая пожарная сигнализация адресного типа; 2) Система противодымной защиты -не требуется. 3) Внутреннее пожарное водоснабжение-не требуется. 4) Наружное противопожарное водоснабжение – 2 ПГ; 5) Система оповещения и управление эвакуацией 3-го типа.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Максимальная расчетная величина индивидуального пожарного риска составляет $1,577 \cdot 10^{-7}$, что не превышает одну миллионную в год. На объекте защиты имеются следующие системы противопожарной защиты: 1) Автоматическая пожарная сигнализация адресного типа; 2) Система противодымной защиты -не требуется. 3) Внутреннее пожарное водоснабжение-не требуется. 4) Наружное противопожарное водоснабжение – 2 ПГ; 5) Система оповещения и управление эвакуацией 3-го типа.</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">1000000 руб. Договор страхования № 0422 GL 0067/ННС-22/17000/00058/Р от 13.09.2022 г.</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ): ст. 69; ст.70; ст.74. 2. СП 4.13130.2013: п. 4.3.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1. Федеральный закон № 123-ФЗ: ст. 62; ст. 68; ст. 99. 2. СП 8.13130.2009: п. 1.2; п. 5.2; п. 5.11; п. 5.18; п. 6.1; п. 6.3; п. 6.4; п. 7.1; п. 7.2; п. 7.3; п. 7.4; п. 7.5; п. 7.7; п. 7.8; п. 7.9; п. 8.1; п. 8.3; п. 8.4; п. 8.6; п. 8.7; п. 8.8; п. 8.9; п. 8.3; п. 9.1; п. 9.2; п. 9.3; п. 9.4; п. 9.7; п. 9.8; п. 9.9; п. 9.10; п. 9.11; п. 9.17; п. 10.1; п. 10.2; п. 10.3; п. 10.4; п. 10.5; п. 10.6; п. 10.7; п. 10.8; п. 10.9.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1. Федеральный закон № 123-ФЗ: ст. 98. 2. СП 4.13130.2013: п. 8.3; п. 8.6; п. 8.7; п. 8.8; п. 8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1. Федеральный закон № 123-ФЗ: ст. 88. 2. СП 2.13130.2012: п. 5.2.1-5.2.7; 5.3.1-5.3.4; 5.4.1-5.4.20.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1. Федеральный закон № 123-ФЗ: ст. 52; ст. 53; ст. 89. 2. СП 1.13130.2009: п. 4.2.5; п. 4.2.6; п. 4.2.7; п.4.3.2; п. 4.3.3; п. 4.3.4; п. 4.4.1; п. 4.4.2; п. 4.4.3; п. 4.4.4; п. 4.4.6; п. 8.1.1; п. 8.1.2; п. 8.1.3; п.	Выполняется

		8.1.4; п. 8.1.5; п. 8.1.10; п. 8.1.11; п. 8.1.15; п. 8.3.2; п. 8.3.3; п. 8.3.5.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1. Федеральный закон № 123-ФЗ: ст. 90. 2. СП 4.13130.2013: - п. 7.1; п. 7.3; п. 7.4; п. 7.5; п. 7.6; п. 7.7; п. 7.14.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Федеральный закон № 123-ФЗ: ст. 54; ст. 56; ст. 83; ст. 84; ст. 85. 2. СП 3.13130.2009: - п. 3.1; п. 3.2; п. 3.3; п. 3.4; п. 3.5; п. 4.1; п. 4.2; п. 4.3; п. 4.4; п. 4.5; п. 4.6; п. 4.7; п. 4.8; п. 5.1; п. 5.3. 3. СП 5.13130.2009: п. 13.1.1; п. 13.1.9; п. 13.1.10; п. 13.1.11; п. 13.1.12; п. 13.2.2; п. 13.3.1; п. 13.3.2; п. 13.3.3; п. 13.3.4; п. 13.3.6; п. 13.3.7; п. 13.3.8; п. 13.3.12; п. 13.3.17; п. 13.4.1; п.13.13.1; п. 13.13.2; п. 13.13.3; п. 13.15.1; п. 13.15.2; п. 13.15.3; п. 13.15.4; п. 13.15.7; п. 13.15.11; п. 13.15.12; п. 13.15.14; п. 13.15.15, п. 15.1; п. 15.2; п. 15.10;	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1. СП 5.13130.2009: п. 13.14.1; п. 13.14.2; п. 13.14.3; п. 13.14.5; п. 13.14.6; п. 13.14.7; п. 13.14.8; п. 13.14.9; п. 13.14.10; п. 13.14.11; п. 13.14.12; п. 13.14.13; п. 14.1; п. 14.4;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ): п. 1-17(1); п. 19; п. 23; п. 25-28; п. 31-37; п. 48-49; п. 54-56; п. 60; п. 63; п. 65; п. 67; п. 71-72; п. 392-413; Приложение	Выполняется

1,2,3.