

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«13» марта 2024 г.

Регистрационный № 23-08-2024-003641



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская
художественная школа" муниципального образования город Армавир

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1032300669983

ИНН: 2302000346

Место нахождения объекта защиты:

352901, край. Краснодарский, г. Армавир, ул. Полины Осипенко, д. 93

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1981

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	889
1.6.	Объем здания, куб. м	2863
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. Приемно-контрольные приборы сигнально-пусковые устройства: - пульт контроля и управления охранно-пожарный "Сириус" - блок контроля индикации "С2000-БКИ" 2. Пожарные извещатели: - извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 - извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-04 - извещатель пожарный тепловой С2000 ИП-03 - извещатели пожарные ручные ИПР 513-3АМ исп. 01</p> <p>3. Пожарные оповещатели: - оповещатель охранно-пожарный речевой "СОНАТА-М" - оповещатель охранно-пожарный речевой "СОНАТА-У" - оповещатель световой "МОЛНИЯ-24" - оповещатель световой "МОЛНИЯ-24 ULTRA" 4. Система передачи извещений о пожаре: - "стрелец-Мониторинг" 5. Тип системы пожарной сигнализации: - адресная 6. Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре: - III типа</p>

2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
2 880 000.00			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п. 4.3 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п. 73	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 68 СП 8.13130.2020 п. 5.2 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.48, п.410, п. 411, п.413	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 63 п.6, ст. 90 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.71	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.57, ст.58, ст.87, ст.88 ч.1,19, ст. 134 ч.1-8, 12, ст.136, ст.137	Выполняется

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.53, ст.54, ст.89 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.16, п.23, п.27, п.28, п.30, п.31, п.36 СП 1.13130.2009 п.4.1.3, п.4.2.1, п.4.2.3, п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.2.8, п.4.2.9, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.6, п.5.3.1, п.5.3.1, п.5.3.3, п.5.3.8	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 90 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.17, п.49	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.54, ст.84, ст.91, ст.103 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.54, п. 55 СП 486.1311500.2020 п.4.4, п.4,10 СП 484.1311500.2020 п.5.8, п.5.13, п.6.1.6, п.6.2.1, п.6.6.1, п.6.6.15, п.6.6.16, п.6.6.27, п.7.2.2, п.7.5.1 СП 6.13130.2013 п.4.2, п.4.4, п.4.5, п.4.7, п.4.8, п.4.9, п.4.14	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.82 СП 7.13130.2013 п.6.24	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.60, ст.105 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 от №1479 п.2, п.3,	Выполняется

защиты и противопожарный режим	п.5, п.9, п.32, п.33, п.35, п.56, п.60, п.393, п.394, п.400, п.402, п.403, п.406, п.407, п.409 СП 7.13130.2013 п.4.1, п.5.1, п.5.2
-----------------------------------	---