


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«13» марта 2024 г.

Регистрационный № 23-08-2024-003672



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административно- лабораторного здания Сочинского ПЧО ФКУЗ «Ставропольского
противочумного института Роспотребнадзора»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"СТАВРОПОЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОТИВОЧУМНЫЙ
ИНСТИТУТ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022601949930

ИНН: 2636000641

Место нахождения объекта защиты:

354000, край Краснодарский, г Сочи, р-н Центральный, ул Тоннельная, Дом 19

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

24.10.2013

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных

		организаций, банков, контор, офисов						
1.4.	Высота здания, м	15						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	696						
1.6.	Объем здания, куб. м	15566						
1.7.	Количество этажей	4						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа, система внутреннего противопожарного водоснабжения, система наружного противопожарного водоснабжения						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Индивидуальный пожарный риск $Q_v=1,5678*10^{-8}$</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара отсутствует</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении/не выполняется						

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.37 ч.1, ч.3; ст.69 ч.1,ч.2. - СП 4.13130.2013 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, таблица 1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.62. -СП 8.13130.2020 п.п. 4.1, 4.2, 5.2, 8.5, 8.8, 8.9, 8.10, 8.13, 8.14, таблица 2.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.90 ч.1. -СП 4.13130.2013 п.п. 4.1, 7.1, 8.1, 8.3, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9,8.10, 8.13.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 6.1; ст. 29; ст. 30; ст. 32 ч. 1; ст.52; ст.57 ч.1, ч.2; ст. 58 ч.1, ч.2; ст.59; ст.80 ч.1, ч.3; ст.87 ч.1-3, ч.5-7, ч. 9-11; ст.88 ч.1-3, ч.9, ч.13. - СП 2.13130.2020 п.п. 4.5, 4.6, 4.7, 5.2.2, 5.2.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.3, 5.4.16, 5.4.17, 5.4.20, 6.6.1, таблица 6.9. - СП 4.13130.2013 п.п. 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.6.4.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.5; ст.6 ч.1; ст.51; ст.53; ст.55; ст.89 ч.1. - СП 1.13130.2020 п.п. 1.3, 4.1.2, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1-4.3.7, 4.3.12, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.22, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 80 ч.1; ст. 82 ч. 2; ст.90 ч.1. - СП 4.13130.2013 п.п.7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.10, 7.14.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.52; ст. 53 ч.2; ст.54 ч.1, ч.2; ст. 62 ч.1-3;	Выполняется

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.83; ст. 82 ч.2; ст.84 ч.1-4, ч.7-11, ст. 86, ст. 91 ч.1, ч.2. СП 3.13130.2009 п.п. 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1-5.5 раздел 7 таблица 2. - СП 5.13130.2009 п.п. 12.2.1, 13.1.10, 13.1.11, Таблица А1. - СП 6.13130 п.п.4.1-4.14. - СП 10.13130.2020 п. 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, приложение А -СП 8.13130.2020 п.п. 4.1, 4.2, 5.2, таблица 2	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 52; ст. 53 ч.2; ст. 54 ч.1; ст. 82 ч.2; ст.83; ст.84 ч.1-4, ч.7-11; ст.62 ч.1, ч. 2; ст. 86. - СП 3.13130.2009 п.п. 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1, 5.3-5.5 раздел 7 таблица 2. - СП 5.13130.2009 п.п. 13.1.11, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.12, 13.6.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.7, 13.14.9-13.14.13, 13.15.1-13.15.8, 13.15.10-13.15.17, 13.15.20, 14.1-14.4, 15.1, 15.2, 15.3, 15.9, 15.10, 16.1, 16.2, 17.1-17.4; Приложение А, Таблица А1. - СП 6.13130.2013 п.п.4.1-4.14. - СП 10.13130.2020 п. 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.13, 6.1.18, 6.1.20, 6.1.23, 6.1.24, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.11, 12.1, 12.10, 12.11, 12.13, 12.14, 12.15, 13.1, 14.1.1. -СП 8.13130.2020 п.п 8.5, 8.8, 8.9, 8.10, 8.13, 8.14.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4 ч1-ч.4; ст.6 ч.1,п.1, ч.5; ст.43; ст.52 п.9; ст.60; ст.64; ст.78 ч.1; ст.80 ч.3; ст.81 ч.1, ч.2; ст.105. -СП 2.13130.2012 п.п. 4.3, 4.5, 4.8, 4.9. -СП 4.13130.2013 п.п.4.2, п.5.1.2, п.5.1.3. -СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (далее – СП 9.13130.2009) п.п. 4.1.1-4.1.3,	Выполняется

4.1.5-4.1.9, 4.1.11, 4.1.19,
4.1.22,4.1.24,4.1.27-4.1.29,
4.1.32-4.1.36, 4.1.38, 4.2.1,
4.2.4-4.2.9, 4.2.8, 4.3.1-4.3.7, 4.3.9,
4.3.11-4.3.13, 4.3.16, 4.4.1,4.4.21,
4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.6.1,4.7.1-4.7.3,
4.7.5, 4.7.6, приложение «А»,
приложение «Б», приложение «Г».

-Правила противопожарного
режима в Российской Федерации,
утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 16.09.2020
№1479 «Об утверждении Правил
противопожарного режима в
Российской Федерации»п.п.2,3,4,5,
9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,2
4,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,4
1,42,43,48,49,50,54,55,56,60,89,337,
354, 362,363,364,365,366,367,369,3
70,371,372, раздел XVIII п.392-394,
раздел XIX п.395-400, п.402-404,
п.406-409, п.413, п.442,
приложение №1. Приказ МЧС
России от 18.11.2021 № 806 «Об
определении Порядка, видов,
сроков обучения лиц,
осуществляющих трудовую или
служебную деятельность в
организациях, по программам
противопожарного инструктажа,
требований к содержанию
указанных программ и категорий
лиц, проходящих обучение по
дополнительным
профессиональным программам в
области пожарной безопасности»
Приложения №1, №2, №3.