Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«11» апреля 2024 г.
Регистрационный № 23-08-2024-005872

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание поликлиники ИП Дьяченко Руслан Алексеевич
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Дьяченко Руслан Алексеевич
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 317237500295648 ИНН: 231103567133

Место нахождения объекта защиты:
350002, край Краснодарский, г Краснодар, ул Северная, Дом 418

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.2024
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	19
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1120
1.6.	Объем здания, куб. м	27017
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией адресного типа, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа. Предусмотрена приточно-вытяжная противодымная вентиляция. Предусмотрен наружный противопожарный водопровод.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составляет 100 000 рублей.	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	-Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ от	Выполняется

		22.07.2008 №123-ФЗ) ст.4, ч.4; ст.37 ч.1, п.4; ст.69 ч.1, ч.2. -СП 4.13130.2013 п.4.3, таблица 1, п.6.1.2, таблица 3.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. ст.4 ч.4; ст.62 ч.1, ч.2, ч.3; ст.68 ч.1, ч.2 п.1, ч.3, ч.4; ст.90 ч.1, п.3. -СП 4.13130.2013 п.7.1. -СП8.13130.2020 п.5.2 табл.2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.90 -СП 4.13130.2013 п.п.7.1, 8.1.2, п.8.1.3, 8.1.4-8.1.7, 8.1.14.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4, ч.4; ст. 6 ч.1 п.1 ст.34; ст.35; ст.36; ст.37 ч.1 п.1-п.3, ч.2, ч.3; ст.49 п.1,п.4; ст.50 ч.1 п.4; ст.52 п.1,п.5; ст.55 ч.1,ч.2; ст.57; ст.58; ст.59 п.1-2,п.5; ст.80 ч.1,ч.3; ст.82 ч.7; ст.87 ч.1-3, ч.5-7, ч.9-11; ст.88 ч.1-9, ч.14-16, ч.19; ст.137 ч.1, ч.2, ч.4-ч.6; ст.140; таблицы 21 и 22. - СП 2.13130.2020 п.4.5, 4.7, п.5.1.3, п.5.2.4, п.5.2.5, п.5.2.6, п.5.2.7, п.5.3.6, п.5.4.3, п.6.7.1 табл.6.9, п.6.7.19 - СП4.13130.2013 п.4.1, п.4.2	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4, ч.4; ст.5; ст.6 ч.1, п.1; ст.39; ст.40 ч.1,п.1,ч.2; ст.48; ст.49 п.1-п.6, п.9; ст.50 ч.1 п.1-п.8, п.10, ч.2; ст.51; ст.52 п.1,п.2,п.4,п.6; ст.53ч.1-3; ст.55 ч.1; ст.80 ч.1,ч.3; ст.81 ч.2; ст.82 ч.1, ч.4, ч.5, ч.8, ч.9; ст.89; ст.134 ч.1-3, ч.5-6; таблицы 28 и 29. -СП 1.13130.2020 п.4.1.2, п.4.1.5, п.4.2.3, п.4.2.5, п.4.2.7, п.4.2.9, п.4.2.11, п.4.2.13-4.2.22, п.4.3.2-4.3.7, п.4.4.1-4.4.4, п.4.4.6, п.4.4.9, п.4.4.11, п.4.4.15, п.7.1.3.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	- ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4, ч.4; ст.39 ч.2; ст.89 ч.15; ст.90 ч.1, ч.2. - СП 4.13130.2013 п.7.1, п.7.2,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	ликвидации пожара	п.7.3, п.7.6, п.7.10, п. п. 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4-8.1.7, 8.1.10, п.8.1.14. - СП12.13130.2009 п.п.4.2, 4.3, 5.1,5.2.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4, ч.4; ст.51; ст.52 п.3,п.4; ст.54; ст.55 ч.1, ч.2; ст.56 ч.1 ч.2; ст.81 ч.1,ч.3,ч.4; ст.82 ч.2; ст.83 ч.4-6, ч.9, ч.10; ст.84 ч.1-11; ст.85 ч.1, ч.3, ч.6, ч.7-9, ч.11; ст.90 ч.1 п.3; ст.91 ч.1,ч.2; ст.103 ч.2-4. -СП 3.13130.2009 п.п.3.1-3.5, 4.1-4.4, 4.6-4.8, 5.1-5.5, таблица 1, таблица 2. СП 484.1311500.2020 п.5.3, п.5.4, п.5.8, п.5.12, п.5.15 п.6.17, п.6.1.1, п.6.2.1, п.6.5.1-п.6.5.4 СП 486.1311500.2020 п.4.3, п.4.8, п.4.9 таблица №1,3; -СП 6.13130.2013 п.п.4.1-4.14. -СП 7.13130.2013 п.4.2, п.6.1, п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.8.8. -СП8.13130.2020 п.5.2 табл.2. СП10.13130.2020 п.7.6, табл.7.1	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4, ч.4; ст.83 ч.4; ст.85 ч.9; ст.103 ч.3. СП 484.1511500 п.5.4, п.5.12-5.21, п.6.1 -СП 7.13130.2013 п.6.24, п.7.20.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4 ч1-ч.4; ст.6 ч.1 п.1; ст.52 п.9; ст.60; ст.64; ст.78 ч.1; ст.81 ч.1. -СП 4.13130.2013 п.4.2. - СП 9.13130.2009 п.п. 4.1.1-4.1.3, 4.1.32-4.1.36, 4.1.38, 4.2.1, 4.2.4-4.2.9, 4.3.1-4.3.7, 4.3.11-4.3.13, 4.3.16, 4.4.1, 4.4.21,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.6.1, 4.7.1-4.7.3, 4.7.6. -Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.п.2,3,4, 5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,2 324,25,26,27,29,32,33,35,36,37,41,4 2,43,47,48, 49,50,54,55,56,60,65,66, 69,71,72,73,77,116,117,118,119,392, 393,394,395,397,406,407,409.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.