

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«22» апреля 2024 г.

Регистрационный № 23-08-2024-006458



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 11 муниципального образования город Новороссийск

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022302395610

ИНН: 2315080109

Место нахождения объекта защиты:

353924, край. Краснодарский, г. Новороссийск, ул. Мурата Ахеджака, д. 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.12.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	12

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3484
1.6.	Объем здания, куб. м	90586
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Объект оборудован системой автоматической пожарной сигнализации, системой дублирования сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, системой приточно-вытяжной противодымной вентиляцией и наружным противопожарным водоснабжением от городской кольцевой сети с 4 существующими ПГ.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара, исходя из собственной оценки, составляет 217000000</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	-Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.37 ч.1, ч.3; ст.69 ч.1,ч.2. - СП 4.13130.2013 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.6.2, 5.6.4, 6.11.2, таблица 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.62.-СП 8.13130.2009 п.п. 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 8.4, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, таблица 2.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.90 ч.1.-СП 4.13130.2013 п.п. 4.1, 7.1, 8.1, 8.8.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 6.1; ст. 29; ст. 30; ст. 32 ч. 1; ст.52; ст.57 ч.1, ч.2; ст. 58 ч.1, ч.2; ст.59; ст.80 ч.1, ч.3; ст.87 ч.1-3, ч.5-7, ч. 9-11; ст.88 ч.1-3, ч.9, ч.13. - СП 2.13130.2012 п.п. 5.2.7, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.10, 5.4.14, 5.4.16, 5.4.18, 6.6.1, 6.7.15, таблица 6.13. - СП 4.13130.2013 п.п. 4.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 7.6.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.5; ст.6 ч.1; ст.51; ст.53; ст.55; ст.89 ч.1.- СП 1.13130.2009 п.п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.5, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 6.1.24, 6.1.28, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.9, 8.1.11, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.15, 8.1.19, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.29, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6,	Выполняется

		8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, таблица 26, таблица 27.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 80 ч.1; ст. 82 ч. 2; ст.90 ч.1.- СП 4.13130.2013 п.п. 7.1, 7.3, 7.6, 7.10, 7.11	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.52; ст. 53 ч.2; ст.54 ч.1, ч.2; ст. 56 ч.1, ст. 62 ч.1,ч.2; ст.83; ст. 82 ч.2; ст.84 ч.1-4, ч.7-11, ст. 91 ч.1, ч.2.СП 3.13130.2009 п.п. 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1-5.5 раздел 7 таблица 1, таблица 2. - СП 5.13130.2009 п.п. 12.2.1, 13.1.10, 13.1.11, Таблица А1, таблица А3, таблица А4. - СП 6.13130 п.п.4.1-4.14. - СП 7.13130.2013 п.п. 7.2	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 52; ст. 53 ч.2; ст. 54 ч.1; ст. 56 ч.1, ст. 82 ч.2; ст.83; ст.84 ч.1-4, ч.7-11; ст.62 ч.1, ч. 2.- СП 3.13130.2009 п.п. 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1, 5.3-5.5 раздел 7 таблица 2. - СП 5.13130.2009 п.п. 13.1.11, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.12, 13.6.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.7, 13.14.9-13.14.13, 13.15.1-13.15.8, 13.15.10-13.15.17, 13.15.20, 14.1-14.4, 15.1, 15.2, 15.3, 15.9, 15.10, 16.1, 16.2, 17.1-17.4; Приложение А, Таблица А1, таблица А3, таблица А4. - СП 6.13130.2013 п.п.4.1-4.14.- СП 7.13130.2013 п.п. 7.2, 7.4, 7.8, 7.11, 7.12, 7.14, 7.15, 7.17, 7.20, 7.22, приложение В.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4 ч1-ч.4; ст.6 ч.1,п.1, ч.5; ст.43; ст.52 п.9; ст.60; ст.64; ст.78 ч.1; ст.80 ч.3; ст.81 ч.1, ч.2; ст.105. - СП 9.13130.2009 п.п. 4.1- 4.5, 4.7, 5.8	Выполняется

противопожарный режим	<p>-Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме в Российской Федерации» п.п.2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23-29, 32, 34-37, 41-43, 45, 48, 49, 54, 56, 59, 60, 339-362, 392-394, 395- 413, 449-458, приложение №1 приложение №6 приложение №7.Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» Приложения №1, №2, №3.</p>
-----------------------	--