


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«28» мая 2024 г.

Регистрационный № 23-08-2024-008564



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Интернат для проживания детей корпус 11

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЛИЦЕЙ "СИРИУС"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1192375073660

ИНН: 2366017000

Место нахождения объекта защиты:

354375, край Краснодарский, пгт. Сириус, ул Рекордов, Дом 15

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.10.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	15						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3830						
1.6.	Объем здания, куб. м	23927						
1.7.	Количество этажей	6						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации; 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа; 3. Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции; 4. Система внутреннего противопожарного водопровода; 5. Система наружного противопожарного водопровода						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Проведенным расчетом определено, что величина индивидуального пожарного риска в здании составляет $2,495 \cdot 10^{-9}$</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара отсутствует</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов</th> <th>Сведения о выполнении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении			
Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении						

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123): ч. 1 ст. 69; Специальные технические условия на обеспечение пожарной безопасности Объекта: «Реконструкция здания гостиницы «Сигма Сириус» под интернат для проживания детей (корпус 11), по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Рекордов, 15, №12-06/21-СТУ (далее – СТУ): п. 9.2.1; СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123: ст. 62, ч. 1 – ч. 3 ст. 68; СТУ: п. 9.2.5; СП 8.13130.2020: п. п. 4.1, 5.2, 5.17, 6.3, 8.5, 8.8, 8.9, 8.12, 8.13, 8.14	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123: п. 1 ч. 1 ст. 90; СТУ: п. 9.2.4; СП 4.13130.2013 (в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89): п. п. 7.1, 8.1, 8.6, 8.8, 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123: ст. 29 – ст. 32, ст. 35 – ст. 37, ст. 52, ст. 57, ст. 58, ст. 59, ст. 87, ст. 88 СТУ: п.п. 9.3.1 – 9.3.6 СП 2.13130.2020: п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.7, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.21; СП 4.13130.2013: п.п. 5.1.1 – 5.1.4, 5.2.2, 5.2.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123: ст. 39, ст. 40, ст. 52, ст. 53, ст. 55, ст. 89; СТУ: п.п. 9.4.1 – 9.4.3; СП 1.13130.2020: п. п. 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.11, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.1,	Выполняется

		4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.12, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.13, 4.4.15, 5.1.2, 9.2.4, 9.3.1 – 9.3.4, 9.3.6, 9.3.8	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123: ст. 90; СТУ: п.п. 9.2.1 – 9.2.4; СП 4.13130.2013 (в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89): п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.10, 7.14, 7.15, 7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-123: ст. 54, ст. 56, ст. 62, ст. 83, ст. 84, ст. 85, ст. 86 СТУ: п.п. 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.5, 9.5.1, 9.5.2; СП 3.13130.2009: п.п. 3.3- 3.5, 4.1 – 4.4., 4.6 – 4.8, 5.1 – 5.5, табл. 1; СП 484.1311500.2020: п.п 5.4, 5.5, 5.8, 5.11 - 5.15, 5.16 – 5.22, разделы 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. 6.5; СП 7.13130.2020: п.п. 7.1, 7.2, 7.4, 7.5. 7.6, 7.8, 7.11, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 7.20, 8.5, 8.8. 8.9; СП 10.13130.2020: п.п. 5.1 – 5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.16, 6.1.18 -6.1.20, 6.1.23, 6.1.24, 6.1.25, 6.1.26, 6.1.27, 6.1.28, 6.2.1 – 6.2.5, 6.2.14, 6.2.16, 6.2.17, 6.2.20, 7.1 – 7.8, 7.15, 7.16, 12.3 – 12.5, 12.9, 12.10 – 12.16, 12.17 – 12.18, 12.23, 12-26 – 12.37, 13.1 – 13.2, 13.8, 13.9, 13.12-13.15, 14.114.2, 14.4; СП 8.13130.2020: п. п. 4.1, 5.2, 5.17, 6.3, 8.5, 8.8, 8.9, 8.12, 8.13, 8.14	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	ФЗ-123: ст. 83, ст. 85, СП 3.13130.2009: п.п. 3.3, 3.5; СП 484.1311500.2020: разделы, 6.6, 7.1, 7.2, 7.5, 7.7; СП 10.13130.2020: п.п. 15.1, 15.2; СП 7.13130.2020: п.п. 7.12, 7.17, 7.20	Выполняется

	пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п.п. 2-6, 8-20, 23, 25-28, 30, 32, 33, 35-37, 41-43, 47-52, 54-56, 60, 65, 67, 71, 73, 84-86, 286, 288, 372, 392-409, 413	Выполняется