Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«13» августа 2024 г.
Регистрационный № 23-08-2024-013737

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
База отдыха в составе Туристического комплекса зданий Шале-2 с сопутствующей и инженерной инфраструктурой
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАЛЕ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1197746683716 ИНН: 9704006140

Место нахождения объекта защиты:
354392, край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. Адлерский, ул. Пихтовая аллея, д. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
27.12.2023
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	805

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	17380
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация; Система оповещения и управления эвакуацией, СОУЭ 3-го типа; Система противодымной вентиляции; Система автоматического пожаротушения модульного типа; Внутренний противопожарный водопровод (пожарные краны, размещаемые в пожарных шкафах. Пожарные шкафы укомплектованы пожарными стволами и пожарными рукавами)
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Опасные факторы пожара не угрожают жизни людей при существующих объёмно-планировочных и конструктивных решениях. Вероятность эвакуации людей составляет э = 0,999; Индивидуальный пожарный риск не превышает значения, установленного №123-ФЗ (= 10 6): = 0,52 10 6 - для помещения гаража; = 0,36 10 6 - для помещений базы отдыха.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц не производилась.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u>**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункты 4.3, 6.11.2)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования противопожарной безопасности» (п.5.2, примечание 2 п.5.2, п. 5.4, п. 6.3, п.8.6)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункты 8.3, п.8.6, п.8.9)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст.32, ч.11 ст.87, ч.6, ч.7, ч.8, ч.13, ч.14, ч.19 ст.88, ч.6 ст.138) СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п.5.2.2, п.5.2.3, п.5.3.2, п.5.3.3, п.5.3.4, п.5.4.3, п.5.4.7, п.5.4.8, п.5.4.16, п.5.4.17, п.5.4.18, п.5.4.5)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п.6.11.7, п.6.9.6, п.5.2.6) СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (п.4.2.2) Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты объекта "Здание базы отдыха в составе Туристического комплекса зданий "Шале-2" с сопутствующей и инженерной инфраструктурой" (п.4.6, п.4.11, п.5.7, пп.2 табл.2 п.2, пп.1 табл.2 п.2, п.4.8, п.4.7, п.4.6, п.4.5, пп.1 табл.2 п.2, п.4.10, п.4.9, пп.1 табл.2 п.2, п.4.12, п.4.4, п.4.3)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ч.4, ч.7, ч.8, ч.11 ст.89, ч.12 ст.134) СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.4.2.2, п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.3.1, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.6, п.4.4.7, п.4.4.8, п.5.3.1, п.5.3.2, п.5.3.3, п.5.3.4, п.5.3.6, п.5.3.13) СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (п.5.1.4) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 6.9.18) СП 113.13330.2012 Свод правил "СНиП 21-02-99*. Стоянки автомобилей" (п.5.1.43, п.6.4.5) Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты объекта "Здание базы отдыха в составе Туристического комплекса зданий "Шале-2" с сопутствующей и инженерной инфраструктурой" (п.4.13, п.5.1, п.5.2, п.5.3, п.5.4, п.5.5, п.5.6, п.5.8)	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ч.1 ст. 76, ст.80, ст.90) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 7.14, п. 7.16) Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты объекта "Здание базы отдыха в составе Туристического комплекса зданий "Шале-2" с сопутствующей и инженерной инфраструктурой" (п.3.2, п.3.3)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ч.1, ч.2 ст. 138) СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (пп.17 табл.2 п.7) СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (Приложение А, п. 5.9.29, п.4.8, п. 6.2) Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты объекта "Здание базы отдыха в составе Туристического комплекса зданий "Шале-2" с сопутствующей и инженерной инфраструктурой" (п.2 табл. 2, п.4.8, п. 6.2, п. 7.1, п. 8.2, п. 9.1) СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (п. 7.2, п. 7.11, п. 7.14) СП 10.13130 "Свод правил Внутренний противопожарный водопровод" (Табл. 1, Табл. 2, п. 4.1.1, п. 4.1.8, п. 4.1.10, п. 4.1.12, п. 4.1.13, п. 4.1.14, п. 4.1.17, п. 4.2.2)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ч.4 ст. 83) СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (п.4.8, п. 6.2) СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (п. 7.11, п. 7.14)	Выполняется
4.9.	Организационно-	Правила противопожарного	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.