


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«14» августа 2024 г.

Регистрационный № 23-08-2024-013795



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр
детского творчества" МО г. Новороссийск

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022302398634

ИНН: 2315029399

Место нахождения объекта защиты:

353905, край. Краснодарский, г. Новороссийск, ул. Энгельса, д. 76

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.12.2010

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	3

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	347							
1.6.	Объем здания, куб. м	1116							
1.7.	Количество этажей	1							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ Автоматическая пожарная сигнализация адресного типа, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка пожарного риска не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ч. 4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 (ред. от 30.04.2021) «Технический</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 (ред. от 30.04.2021) «Технический	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 (ред. от 30.04.2021) «Технический	Выполняется							

		<p>регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";</p> <p>Изменение №1, утвержденное и введенное в действие приказом МЧС России от 14.02.2020 г. №89 с 14.08.2020 СП 4.13130.2013 (п. 4.3 табл. 1) "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденному приказом России от 24.04.2013г. №288</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>ч. 4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.48,49,75</p> <p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" п.п. 4.1, 5.2, 8.8</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>ч. 4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.71,72,74</p> <p>Постановление Правительства РФ</p>	Выполняется

		от 16.09.2020 №1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Изменение №1, утвержденное и введенное в действие приказом МЧС России от 14.02.2020 г. №89 с 14.08.2020 СП 4.13130.2013 п.п. 7.1, 8.1 "Системы противопожарной защиты. Ограничение Распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч. 4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Изменение №1, утвержденное и введенное в действие приказом МЧС России от 14.02.2020 г. №89 с 14.08.2020 СП 4.13130.2013 п. 5.2.6 "Системы противопожарной защиты. Ограничение Распространения пожара на объектах защиты. Требования К объемно-планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре СП 1.13130.2009 «Системы	Выполняется

		<p>противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.10, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.21, 5.2.23, 5.2.27.</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>ч. 4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.26 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Изменение №1, утвержденное и введенное в действие приказом МЧС России от 14.02.2020 г. №89 с 14.08.2020 СП 4.13130.2013 п.п. 7.1-7.3, 7.5, 7.6 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>ч. 4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Изменение №1, утвержденное и введенное в действие приказом</p>	Выполняется

		<p>МЧС России от 14.02.2020 г. №89 с 14.08.2020 СП 3.13130.2013 п.п. 3.3-3.5, 4.3, 5.1, 5.4, 6, 7 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; Изменение №1, утвержденное и введенное в действие Приказом МЧС России от 01.06.2011 №274 с 20.06.2011 СП 5.13130.2009 п.п. 12.2.1, 12.2.2, 13.13.2, 13.14.2 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»; Изменение №1, утвержденное и введенное в действие приказом МЧС России от 27.02.2020 №119 с 27.08.2020; Изменение №2, утвержденное и введенное в действие приказом МЧС России от 12.03.2020 №152 с 12.09.2020 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 8.5</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>ч. 4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 - нормативный документ, регулирующий проектирование автоматической установок пожарной сигнализации и пожаротушения п.4.1, 4.2, 4.3; Изменение №1, утвержденное и введенное в действие приказом МЧС России от 14.02.2020 г. №89 с 14.08.2020 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и</p>	Выполняется

		управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.п.3.3, 3.5	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ч. 4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ПРИКАЗ от 18 декабря 2021 г. №806. гл. II, III, IV об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.п. 2-4, 5-12, 15-17, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 43, 48, 52, 54-56, 60, 65, 73, 392-394, 397, 403, 407, 408, 409.	Выполняется