

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«25» сентября 2024 г.

Регистрационный № 23-08-2024-016345



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского
края «Новокубанский комплексный центр реабилитации инвалидов» сокращенное
наименование: ГКУ СО КК «Новокубанский КЦРИ»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "НОВОКУБАНСКИЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1062343006164

ИНН: 2343018494

Место нахождения объекта защиты:

352241, край. Краснодарский, р-н. Новокубанский, г. Новокубанск, пер. Заводской,
д. 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.06.1965

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.5 Помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для

		посетителей			
1.4.	Высота здания, м	3			
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	453			
1.6.	Объем здания, куб. м	1608			
1.7.	Количество этажей	1			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС - адресного типа; СОУЭ-3 типа; внутренний и наружный противопожарные водопроводы - имеется (1ПГ)			
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Допустимые значения уровня пожарного риска в здании государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Новокубанский комплексный центр реабилитации инвалидов», находящемся в оперативном управлении, расположенное по адресу: 352241, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, пер. Заводской, д. 3, соответствует требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:</p> $Q_{в,1} = 0,4 * (1 - 0,9) * 0,3333333333333333 * (1 - 0,999) * (1 - 0,8704) = 1,728 * 10^{-7}$				
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>На основе собственной оценки, ущерб имуществу третьих лиц оценивается в 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.</p>				
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Реквизиты нормативных правовых</th> <th>Сведения о</th> </tr> </thead> </table>		Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о
Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о			

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п. 4.3. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п.73	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 68 СП 8.13130.2020 п. 5.2 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 48, п. 410, п. 411, п. 413.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 63 п. 6, ст. 90 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 71	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 2-ФЗ от 22.07.2008 ст. 57, ст. 58, ст. 87, ст. 88 ч. 1, 19, ст. 134 ч. 1-8, 12, ст. 136 ,ст. 137. СП 2.13130.2020 п. 6.7.10. СП 4.131.2013 пп. 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.6, 5.5.7.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 54, ст. 53, ст. 89. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п. 16 ,п. 23, п. 27, пю 28, п. 30, п. 31, п. 36 СП 1.13130.2020 п. 4.1.3, п. 4.2.1, п. 4.2.3, п. 4.2.4, п. 4.2.5, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.2.8, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.4.6, п. 5.2.1, п. 5.2.2, п. 5.2.3, п. 5.2.4, п. 5.2.5, п. 5.2.10, п. 5.2.12, п. 5.2.13, п. 5.2.14, п. 5.2.15, п. 5.2.16, п. 5.2.17, п. 5.2.19, п. 5.2.20, п. 5.2.21, п. 5.2.23, п. 5.2.27.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 90. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №	Выполняется

	ликвидации пожара	1479 п. 17, п. 49.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст 54, ст. 84, ст. 91, ст. 103. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 54, п. 55. СП 484.1311500.2020 СП 485.1311500.2020 СП 486.1311500.2020 СП 3.13130.2009 СП 6.13130.2013 п. 4.2, п. 4.4, п.4.5, п. 4.7, п. 4.8, п. 4.9, п. 4.14	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст 82. СП 7.13130.2013 п. 6.24	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 60, ст. 105. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 2, п.3, п. 4, п. 5, п. 9, п. 32, п. 33, п. 35, п. 56, п. 60, п. 393, п. 394, п. 400, п. 402, п. 403, п. 406, п. 407, п. 409. СП 7.13130.2013 п. 4.1, п. 5.1	Выполняется