


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Краснодарскому  
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«08» октября 2024 г.

Регистрационный № 23-08-2024-017084



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Армавирская табачная фабрика"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Армавирская табачная фабрика"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1032300675945

ИНН: 2302045805

Место нахождения объекта защиты:

352905, край Краснодарский, г Армавир, ул Карла Маркса, Дом 94

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.04.1953

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	57
1.6.	Объем здания, куб. м	143

1.7.	Количество этажей	1							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации-аналоговая; Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре- II типа; Внутренний противопожарный водопровод не предусмотрен.							
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">На основе собственной оценки, ущерб имуществу третьих лиц оценивается в 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.</p>								
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>СП 4.13130.2013 п. 4.3. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 73</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п. 4.3. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 73	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п. 4.3. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 73	Выполняется							

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 68 СП 8.13130.2020 п. 5.2 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 48, п. 410, п. 411, п.413	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 63 п. 6, ст. 90 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 71	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 57, ст. 58, ст. 87, ст. 88 ч. 1, 19, ст. 134 ч. 1-8, 12, ст. 136, ст. 137. СП 2.13130.2020 п. 6.7.10. СП 4.13130.2013 пп. 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 54, ст. 53, ст. 89. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 16, п. 23, п. 27, п. 28, п. 30, п. 31, п. 36 СП 1.13130.2009 п. 4.1.3, п. 4.2.1, п. 4.2.3, п. 4.2.4, п. 4.2.5, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.2.8, п. 4.2.8, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.3, п. 4.4.6, п. 5.2.1, п. 5.2.2, п. 5.2.3, п. 5.2.4, п. 5.2.5, п. 5.2.10, п. 5.2.12, п. 5.2.13, п. 5.2.14, п. 5.2.15, п. 5.2.16, п. 5.2.17, п. 5.2.19, п. 5.2.20, п. 5.2.21, п. 5.2.23, п. 5.2.27	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 90. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 17, п. 49	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 54, ст. 84, ст. 91, ст. 103. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 54, п. 55. СП 5.13130.2009 п.1.2, п. 13.1.11, п. 13.3.1, п. 13.3.4, п. 13.3.12, п. 13.13.1, п. 13.13.2, п.	Выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	13.13.3, п. 13.14.5, п. 13.15.3, п. 13.15.7, п. 13.15.13, п. 15.1, п. 15.2. СП 6.13130.2013 п. 4.2, п. 4.4, п. 4.5, п. 4.7, п. 4.8, п. 4.9, п. 4.14	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 82. СП 7.13130.2013 п. 6.24	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 60, ст. 105. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 9, п. 32, п. 33, п. 35, п. 56, п. 60, п. 393 п. 394, п. 400, п. 402, п. 403, п. 406, п. 407, п. 409. СП 7.13130.2013 п. 4.1, п. 5.1	Выполняется