

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«07» ноября 2024 г.

Регистрационный № 23-08-2024-018949



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание штаб-казармы, строение № 1, военный городок № 1Г Филиал «Андреевский»
войсковая часть 81818

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Федеральное казенное учреждение "Войсковая часть 40911"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1096165005144

ИНН: 6165158671

Место нахождения объекта защиты:

край Краснодарский, м.р-н Динской, с.п. Нововеличковское

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.05.1970

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	3

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	261	
1.6.	Объем здания, куб. м	827	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Отсутствует	
2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Страхование ущерба третьими лицами от пожара не проводилось			
4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.1 ст.69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.3 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное	ст. 62, ч. ч. 1-3 ст.68 Федерального	Не выполняется

	противопожарное водоснабжение	закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 4.4, п. 5.2, п. 5.16, п. 5.18, п.6.1, п. 6.3, п. 8.4, п. 8.6, п. 8.8, п. 8.9, п. 8.11, п. 8.12 СП 8.13130.2020.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.1 п.1 ст. 90, Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 8.1, п. 8.6, п. 8.8, п. 8.9, СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 29, ст. 30, ст. 31, ст. 32, ч. 1 ст. 57, ч.1, ч. 5, ч. 6 ст. 87, ч. 2, ч.7, ч.8, ч.11, ч. 15, ч. 16, ч. 17, ч.19 ст. 88, ч.5, ч.6 ст.134, ч. 1, ч. 2, ч.5 ст. 137, ч. 1 ст. 140 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 5.1,3, п. 5.2.1, п. 5.2.7, п. 5.3 2, п. 5.3.3, п. 5.4.3, п. 5.4.18, п. 6, п. 6.7.1, п. 6.7.2 СП 2.13130.2020; п. 5.5 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч. 1 ст. 53, ст. 84, ч. 3, ч. 12 ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 4.2.5, п. 4.2.9, п. 4.3.2, п. 4.3.4, раздел 4 п.4.3.4., п.7.6 СП 1.13130.2020;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.3 ч.1 ст.80, ч.2 ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 4.1.2, п. 4.2.9. СП 1.13130.2020	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 54, ст. 62, ч.11 ст. 85, ч. 3 ст. 86 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п.4. СП 486.1311500.2020; п.6. СП 484.1311500.2020; СП 3.13130.2009;	Не выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	ст. 46, ч.4, ч. 6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п.6. СП 484.1311500.2020.	Не выполняется

	с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 2, п.3, п.4, п. 5, п.10, п.13, п.14, п. 15, п.16, п.17, п.23, п.24, п.25, п.26, п.27, п.28, п.29, п.31, п.32, п.33, п.35, п.36, п.37, п.41, п.42, п.43, п.46, п.48, п.49, п.54, п.55, п.56, п.60, п.65, раздел VII, п.337, п.340, п.341, п.342, п.354, п.362, п.364, п.365, п.366, п.367, п.368, п.369, п.370, п.372.	Выполняется