## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Краснодарскому

краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«13» января 2025 г.

Регистрационный № 23-08-2025-000145



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 муниципального образования Темрюкский район

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 муниципального образования Темрюкский район

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 2352028770

ОГРН/ОГРНИП: <u>1022304749422</u>

Место нахождения объекта защиты:

353528, край Краснодарский, р-н Темрюкский, п Соленый, ул Центральная, Дом 57

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.07.1996

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	III	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных	
		образовательных организаций,	
		специализированных домов	
		престарелых и инвалидов	
		(неквартирные), больницы,	
		спальные корпуса	
		образовательных организаций с	
		наличием интерната и детских	

			орга	анизаций		
1.4.	Высота здания, м		•	4		
1.5.	Площадь этажа в пределах по здания, кв. м	ожарного отсека		360		
1.6.	Объем здания, куб. м			1498		
1.7.	Количество этажей			1		
1.8.	Категория наружных установ опасности, категория зданий, пожарной и взрывопожарной (указывается для зданий просскладского назначения)	сооружений по опасности	Н	е имеет		
1.9.	Перечень и тип систем проти (системы противодымной зап сигнализации, пожаротушени управления эвакуацией, внут противопожарные водопрово	циты, пожарной ия, оповещения и ренний и наружный	сигнализа 2.СОУЭ –II пожарног СПМ_2 мониторинг»	ческая пожарная ция – адресная І типа 3. Система о мониторинга 23 «Стрелец 4. ПГ (наружный) нтрального входа)		
200 Pacc	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)  Индивидуальный пожарный риск на объекте составляет 0,06278*10(-6), что ответствует требуемым величинам, установленным Федеральным законом от 22 июля 008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиям пожарной безопасности». Ссчитанное значение не превышает нормативное значение 1*10 (-6), таким образом, условие безопасности выполнятся. 1.Автоматическая пожарная сигнализация —					
ад	ресная 2.СОУЭ –III типа 3. Ст мониторинг» 4. ПГ (на	истема пожарного мон аружный) - 10 м. (до п	ниторинга СП центрального	M_23 «Стрелец входа)		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)					
Сум	на ущерба имуществу третьих		вит 00 (ноль)	рублей 00 копеек		
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте					
	защиты_					
Ī	Наименование Р	еквизиты нормативні	ых правовых	Сведения о		
1	1			1		

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п. 4.3 – 4.13.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п. 8.8	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п. 7.1 -7.5, п. 8.1, п. 8.6	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 п. 5.2 (п.5.2.2, 5.2.3., 5.2.7), п. 5.4 (п.5.4.2.) п.6.7.15 ФЗ 123 от 22.7.008 г.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 п. 4.3, п. 4.3.3	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 р. 8 (п.8.1. 4., п. 8.1.6, п.8.1.8, п. 8.2.1)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.1311500.2020 п. 6, п. 6.6, п. 7 п. 7.2	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	СП 484.1311500.2020 п. 6, п.7	Выполняется

	оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР РФ № 1479 от 16.09.2020 г. р.1, р. 5	Выполняется