

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Краснодарскому  
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«31» января 2025 г.

Регистрационный № 23-08-2025-001333



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского  
края "Новокубанский многопрофильный реабилитационный центр"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "НОВОКУБАНСКИЙ  
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022304360660

ИНН: 2343015630

Место нахождения объекта защиты:

край. Краснодарский, р-н. Новокубанский, г. Новокубанск, ул. Шевченко, д. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1959

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	249
1.6.	Объем здания, куб. м	1883
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации (адресная). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа. Автоматическая установка пожаротушения. Наружный противопожарный водопровод.
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска установлено: Здание Государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Новокубанский многопрофильный реабилитационный центр», по адресу Краснодарский край, Новокубанский район, город Новокубанск, улица Шевченко, 4, имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке.</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара: На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара делается</p>	

вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 0 (ноль) рублей.

4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 69, часть 1. СП 4.13130.2013 п. 4.3 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 65.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 62, ст. 68. СП 8.13130.2020 п. 5.2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 48, п. 49.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 63 ч. 6, ст. 90. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п.71,п. 72. СП 4.13130.2013 п. 8.1, п. 8.6, п. 8.8, п. 8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 57; ст. 58; ст. 87; ст. 88 ч. 1, 19; ст. 134 ч. 1,2, 6, 7; ст. 137. СП 2.13130.2012 п. 5.4.5, п. 6.7.10, п. 6.7.11. СП 4.13130.2013 п. 5.2.2, 5.2.4.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 53; ст. 89. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 16, п. 27, п. 28, п. 36, п. 37. СП 1.13130.2009 п. 4.1.3, п. 4.2.1, п. 4.2.3, п. 4.2.5, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.2.8, п. 4.3.2, п.	Выполняется

		4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.3, п. 4.4.6, п. 4.4.6, п. 5.2.1, п. 5.2.2, п. 5.2.3, п. 5.2.4, п. 5.2.5, п. 5.2.11, п. 5.2.12, п. 5.2.13, п. 5.2.14, п. 5.2.15, п. 5.2.16, п. 5.2.19, п. 5.2.20, п. 5.2.21, 5.2.23.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 90. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 48, п. 49. СП 4.13130.2013 п. 7.1, п. 7.14.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 54; ст. 83, ст. 84; ст. 91; ст. 103. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 10, п. 54, п. 55, п. 458. СП 5.13130.2013 п. 13.1.11, п. 13.3.1., п. 13.3.4., п. 13.3.12., п. 13.13.1., п. 13.13.2., п. 13.13.3., п. 13.14.5., п. 13.15.3, п. 13.15.7, п. 13.15.13, п. 15.1, п. 15.2. СП 3.13130.2013 п.3.1, п. 3.2 п. 3.3, п. 3.4, п. 6, п. 7. СП 6.13130.2013 п.4.2, п.4.4, п.4.5, п.4.7, п.4.8, п.4.9, п.4.14.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 82.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 60, ст. 105. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 13, п. 14, п. 15, п. 16, п. 21, п. 22, п. 32, п. 33, п. 35, п. 60, п. 66,	Выполняется

	п. 73, п. 393, п. 394, п. 400, п. 402, п. 403, п. 404, п. 406, п. 407, п. 409. СП 7.13130.2013 п. 4.1, п. 5.1.	
--	--	--