Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«25» февраля 2025 г.
Регистрационный № 23-08-2025-002592

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание лечебно-оздоровительного корпуса №3 лит. Е
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Акционерное общество "ГрандПром"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1217700128029 ИНН: 7743356899

Место нахождения объекта защиты:
353465, край Краснодарский, г Геленджик, ул Маячная, Дом 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
27.12.2024
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	462
1.6.	Объем здания, куб. м	6896
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. АПС адресная на базе ППКУП «Сириус» 2. ПАК Стрелец-мониторинг 3. СОУЭ 3-го типа 4. Система противодымной защиты 5. ВПВ –пожарные краны – 10 шт. 6. Пожарный гдрант-1 шт.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
5 000 000,00 (пять миллионов) рублей		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - статья 69; СП 4.13130.2013 «Системы	Выполняется

		противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» с изменением №4 от 01.12.2023г. - п.4.3, табл.1; - п.4.4.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - статья 62; - статья 68, часть 2, пункт 1. СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" - пункт п. 5.2 табл. 2; - пункт п. 5.10, пункт п. 5.13, пункт п. 5.17, пункты п. 6.1, пункт п. 6.3, пункт п. 8.5, пункт п. 8.8., пункт п. 8.9, пункт п. 8.13, пункт п. 8.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» с изменением №4 от 01.12.2023г. - пункт п. 8.1.1, пункт п. 8.1.3, пункт п. 8.1.4, пункт п. 8.1.6, пункт п. 8.1.7, пункт п. 8.1.11	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - статья 90, части 1, 2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» с изменением №4 от 01.12.2023г. - пункт п.8.1, пункт п.8.1.7, пункт п.8.1.8, пункт п.8.1.14.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - статьи 30,31; - статья 80, части 1,3. - статья 87, части: 1,2,3,5,6,7,11; - статья 88, часть 15; - статья 137, части: 1,2,6. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (ред. от 20.06.2023): - пункт 5.2.1, пункт 5.2.3, пункт 5.2.6, пункт 5.2.7, пункт 5.3.2, пункт 5.3.3, пункт 5.3.4, 5.3.6, пункт 5.4.4, пункт 5.4.16, пункт 5.4.18, пункт 5.4.19 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» с изменением №4 от 01.12.2023г. - пункт 5.1.2;	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - статья 53, части 1,2; - статья 89, части 1,3,8,10,12. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" - пункт 4.1.4, пункт 4.2.1., пункт 4.2.2, пункт 4.2.3, пункт 4.2.7,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пункт 4.2.9, пункт 4.2.11, пункт 4.2.14, пункт 4.2.16, пункт 4.2.18-4.2.22, пункт 4.2.24, пункт 4.3.2-4.3.9, пункт 4.3.11, пункт 4.3.12, пункт 4.4.1-4.4.3, пункт 4.4.6, пункт 4.4.9, пункт 4.4.11, пункт 4.4.12 - пункт 7.1.1, пункт7.1.5, пункт 7.2.1 табл.8; - пункт 9.2.1, пункт 9.2.2, пункт 9.2.4, пункт 9.2.5, пункт 9.3.3, пункт 9.3.8	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - статья 80; - статья 90, части 1,2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» с изменением №4 от 01.12.2023г. - пункты 7.1; 7.2, 7.3,7.5, 7.6. - пункт 7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - статья 83, части 1,4,5,6,7,9. - статья 84-86 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: - Глава 3: пункты 3.1-3.5; - Глава 4: пункты 4.1, 4.2, 4.4; 4.6-4.8; - Глава 5: 5.1; 5.2; 5.3; - Глава 7: табл.2, поз.11. СП 484.1311500.2020 «Системы	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»: - Глава 5, пункты: 5.2 -5.9; 5.11-5.15; 5.16-5.21; - Глава 6.1, пункты: 6.1.1-6.1.6; - Глава 6.2, пункты: 6.2.1-6.2.6; 6.2.11; 6.2.12; - Глава 6.3, пункты 6.3.1-6.3.4; - Глава 6.4, пункты 6.4.1-6.4.3; 6.4.5; - Глава 6.5, пункты 6.5.1; 6.5.2; 6.5.4; - Глава 6.6, пункты 6.6.1; 6.6.3; 6.6.5; 6.6.7; 6.6.9; 6.6.11; 6.6.15; 6.6.16;6.6.27; 6.6.32; - Глава 7.1, пункт 7.1.3; - Глава 7.2, пункт 7.2.2; - Приложение А, т. А1, п. 10 СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" - пункт 4 таблицы 1-4 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»: - пункт 5.1-5.2, 5.7, 5.10, 5.12; - пункт 6.4; 6.5 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" - пункт п. 5.2 табл. 2; - пункт п. 5.10, пункт п. 5.13, пункт п. 5.17, пункты п. 6.1, пункт п. 6.3, пункт п. 8.5, пункт п. 8.8., пункт п. 8.9, пункт п. 8.13, пункт п. 8.14 СП 10.13130.2020	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		"Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования" - пункт 4.1., - пункт 5.4 Приложение А - пункт 6.1.10. - пункт 6.2.1	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - статья 54 - статья 83, часть 3 - статья 84, часть 1 - статья 85, часть 1-8 - статья 86 - статья 87, часть 3 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»: - пункт 7.1.1.-7.1.4; - пункт 7.2.2	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: - Глава I, пункты: 3-5;10;13; 16 (п.п.: «а»-«и», «м»-«о»); 17.1; 18; 26; 27 «б»-«д»; 32; 35(п.п.: «а»-«е»; «и»); 37, 50; 54; 56; 60; - Глава II, пункты: 65; 71; 73; - Глава IV, пункты: 84; 85, 86; - Глава XIX, пункты: 395; 397; 400; 404; 406; 407; 409; 413.	Выполняется