

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«27» февраля 2025 г.

Регистрационный № 23-08-2025-002835



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Детское дошкольное учреждение на 250 мест.

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ТЕХЮГСТРОЙ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1222300057760

ИНН: 2311340860

Место нахождения объекта защиты:

край Краснодарский, м.р-н Динской, с.п. Южно-Кубанское

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.12.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2073
1.6.	Объем здания, куб. м	22983
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система противодымной защиты имеется, приточно-вытяжная, исправна; - АУПС адресная имеется, исправна; - СОУЭ 3-го типа, исправна; - АУПТ не требуется; - ВПВ не требуется; - НПВ - имеются пожарные гидранты (расход 20 л/с).
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Индивидуальный пожарный риск R составляет $8,424 * 10^{-9}$ год$^{-1}$. В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска установлено, что здание детского дошкольного учреждения на 250 мест, расположенное по адресу: Краснодарский край, Динской район, п. Южный, ул. Казачья, 7, имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке, что соответствует требованиям ст. 79 Федерального закона от 22.07.2018г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась.</p>	

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 4.1, п. 4.3, п. 4.4, табл. 1 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62, ст.68 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 4.2, п. 4.5, п. 5.2, табл. 2, п. 5.17, п. 6.1, п. 6.3, п. 8.5, п. 8.8, п. 8.9, п.8.10, п. 8.12, п. 8.13 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 76, п.1 ч.1 ст. 90, Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 8.1.1, п. 8.1.6, п. 8.1.7, п. 8.1.8 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 29, ст. 30, ст. 31, ч. 1 ст. 32, ст. 36, ст. 57, ст. 87, ч. 15 ст. 88, ст. 89, п. 7 ст. 134, табл. 21, табл. 24 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 4.2,11, п. 4.3.7, п. 4.4.11, п. 4.4.12, п. 7.1.11, п. 9.2.2, п. 9.1.3, п. 9.2.2, п. 9.2.4, п. 9.2.5 СП 1.13130.2020; п. 5.2.3, п. 5.3.4, п. 5.3.6, п. 5.4.2, п. 5.4.4, п. 5.4.14, п. 5.4.16, п. 5.4.18, п. 6.7.1, табл. 6.9, п. 6.7.13 СП 2.13130.2020; п. 5.1.2, п. 5.1.4, п. 5.2.6, п. 4.16, п. 5.5.2, п. 7.6 СП 4.13130.2013; п. 8.1 СП 7.13130.2013; п. 6.2.25, п. 6.2.26, п. 6.2.27, СП 59.13330.2020; п. 7.2.3, п. 7.2.17, п. 7.2.18 СП 252.1325800.2016; п. 5.1.2, п. 5.1.3, п. 5.1.4, п. 5.1.7, п. 5.1.8, п. 5.2.1, п. 5.2.2, п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009.	Не выполняется

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч. 1 ст. 53, ст.89, ст. 134, табл. 28, табл. 29 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 4.1.2, п. 4.1.5, п. 4.2.2, п. 4.2.7, п. 4.2.9, п. 4.2.11, п. 4.2.16, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.20, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п. 4.2.24, п. 4.3.2, п.4.3.5, п. 4.3.7, п. 4.3.11, п.4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.3.3, п. 4.4.4, п. 4.4.6, п.4.4.7, п. 4.4.9, п. 4.4.12 п. 5.1.2, п. 5.1.3, п. 5.1.4, п.5.2.1, п. 5.2.2, табл. 1, п. 5.2.4, п. 9.3.3, п.9.3.4 СП 1.13130.2020; п. 5.2.7, п. 5.4.16, п. 6.7.13 СП 2.13130.2020; п.6.4.1 СП 17.13330.2018; п.6.1.5, п.6.2.1, п.6.2.2, п. 6.2.21, п.6.3.3 СП 59.13330.2020; п. 5.6, п. 6.8, п.6.10, п. 6.12, п. 6.13 СП 118.13330.2022; п. 7.2.13, п. 7.2.24 СП 252.1325800.2016.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 76, ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 7.3, п. 7.6, п. 7.14, п. 7.16 СП 4.13130.2013; п. 7.6.3 СП 52.13330.2016; п. 6.14 СП 118.13330.2022.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 82, ст. 83, ч. 8 ст. 85 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п.4 СП 486.1311500.2020; п.6 СП 484.1311500.2020; п.3.4, п. 3.5, п. 4.1, п.4.2, п. 4.6, п. 4.7, п. 4.8, табл. 2 СП 3.13130.2009; п.7.1, п. 7.2, п. 7.4, п. 7.8, п. 7.11, п. 7.14, п. 7.16, п. 7.17, п. 8.8 СП 7.13130.2013.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	ст. 83, ст.84, ст. 85 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 5.15, п. 6.4.3 СП 484.1311500.2020; п.5.1, п.6.2 СП 6.13130.2021; п. 6.10, п. 6.11, п.	Выполняется

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	6.13, п. 6.24, прил. В СП 7.13130.2013; п. 7.6.3, табл. 7.28 СП 52.13330.2016.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ч. 4 ст. 82, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 2, п.3, п.4, п.5, п.8, п.10, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.23, п.24, п.26, п.27, п.28, п.35, п.47, п.48, п.49, п.60, п. 65, п.71, п.124, п.126, п.286, п.288, п. 372.	Выполняется